

Plomberie, Recherche de fuites  
Chauffage, Climatisation  
Interventions d'urgence  
365j/365

N/REF : 19/05/2026 10H34 C:002130 I:37323

V/Appel du Mardi 19/05/2026 a 10H34

**M. DICHAMP**  
**CIMIEZ**  
**138 AVENUE DES ARENES DE**  
**CIMIEZ**  
**06000 NICE**

**IMMEUBLE :** CIMIEZ  
138 AVENUE DES ARENES DE  
CIMIEZ  
06000 NICE

Nice, le 21 Mai 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

**LOCALISATION :** BLOC B - MME DICHAMP : 06.09.54.98.70

**MOTIF :** REMPLACEMENT SIPHON DE LAVABO PERCE D'APRES MME DICHAMP + DÉGORGEMENT

**Donneur d'ordre :** M. DICHAMP

LE 19/05/2026  
REEMPLACEMENT DU TUBE PERCÉ PAR DU TUBE PVC DN 32 ET UN NORHAMS 32/40.  
TEST ÉTANCHÉITÉ ET ÉCOULEMENT.  
TEST ÉTANCHÉITÉ OK.  
PROBLEME D'ÉCOULEMENT, DÉGORGEMENT IMPOSSIBLE CE JOUR.  
INTERVENTION PRÉVUE PAR AZURI DEMAIN MATIN.

LE 20/05/2026 A 8H45  
DEGORGEMENT ELECTROMECHANIQUE DE LA CANALISATION A PARTIR DE L'EVACUATION  
CUISINE ET SDB.  
TEST ET VERIFICATION DU BON ECOULEMENT. RAS.  
NETTOYAGE ET DESINFECTION DES ZONES TRAITEES.  
REPLI DE CHANTIER.

**OBSERVATIONS :** FACTURE ACQUITTÉE SUR PLACE PAR CHEQUE N°1766676

| Quantité | Heures - Suppléments - Descriptif | P.U. HT |        |
|----------|-----------------------------------|---------|--------|
| 1,00     | Prix global et forfaitaire        | 272,73  | 272,73 |
|          | TOTAL H.T. ....                   |         | 272,73 |
|          | T.V.A. a 10,00% .....             |         | 27,27  |
|          | TOTAL T.T.C. ....En EURO          |         | 300,00 |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.  
Valeur en votre reglement au 30 Juin 2026

*Plomberie, Recherche de fuites  
Chauffage, Climatisation  
Interventions d'urgence  
365j/365*

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)  
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros  
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :  
101 Avenue Paul Marcellin  
69120 VAULX-EN-VELIN