

Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365

N/REF : 18/05/2026 13H13 C:002126 I:37317

M. GUINARD

V/Appel du Lundi 18/05/2026 a 13H13

**15 AVENUE DES PALMIERS
06100 NICE**

IMMEUBLE : 15 AVENUE DES PALMIERS
06100 NICE

Nice, le 29 Mai 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : M. GUINARD FRANCK : 06.78.40.17.10

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE AU NIVEAU DE LA SDB 1ER ETAGE

Donneur d'ordre : M. FRA GUINARD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 28/05/2026 A 08H00
INSPECTION ET RECHERCHE DE FUITE SUR SITE.
100% D'HUMIDITÉ CONSTATÉE DANS LE PLAFOND SITUÉ SOUS LA SALLE DE BAIN.
LA FUITE PROVIENT D'UN DÉFAUT D'ÉTANCHÉITÉ DU BAC DE DOUCHE.
NOUS PRÉCONISONS ÉGALEMENT LA REPRISE DE L'ÉTANCHÉITÉ ET LA RÉFECTION DES JOINTS DE FAIENCE.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).

La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.

La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8eme étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).

A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

*Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365*

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ft déplacement Zone 1	1	41,00	41,00
4,00	H(s)Ouvrier Qualifié Plomberie	1	72,00	288,00
TOTAL H.T.				329,00
T.V.A. a 10,00%				32,90
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>361,90</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN