

Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365

N/REF : 10/06/2026 16H28 C:001317 I:36358

MME. CHETRIT

V/Email reçu le Mercredi 10/06/2026 à 16H28

**37 RUE PASTORELLI
06000 NICE**

**IMMEUBLE : 21 BOULEVARD DE CIMIEZ
06100 NICE**

Nice, le

12 Juin 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : MME CHETRIT SUR PLACE : 06.62.07.74.28

MOTIF : VÉRIFIER SI PRÉSENCE D'UN BOUCHON (OU ÉLÉMENTS BLOQUANTS), SI OUI
DÉBOUCHER CANALISATIONS (SDB / CUISINE) CAR ODEURS FORTES ET REPRISE DES
JOINTS DE SILICONE AU NIVEAU DE LA DOUCHE.

Donneur d'ordre : Mme CHETRIT

LE 11/06/2026 A 13H30
INSPECTION VIDEO A PARTIR DU WC ET DES REGARDS SUR LA TERRASSE DE MME
COHEN. RAS
LA VMC DANS LA SALLE DE BAIN NE FONCTIONNE PAS ET DANS LA CHAMBRE
ELLE EST OBSTRUÉE AVEC UNE TAIE D'OREILLER.
RÉFECTION DES JOINTS SILICONE DU BAC A DOUCHE EFFECTUÉ.
NETTOYAGE DE LA ZONE TRAITEE.
REPLI DE CHANTIER.

OBSERVATIONS : LG LCOMPTER Email envoyé le 12/06/26 à 11H15 Mme CHETRIT

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ft déplacement Zone 1	1	41,00	41,00
2,50	H(s)Ouvrier Qualifié Plomberie	4	72,00	180,00
1,00	Supl.H(s) Insp.Télévisée	4	128,76	128,76
TOTAL H.T.				349,76
T.V.A. a 10,00%				34,97
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>384,73</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

*Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365*

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN