

Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365

N/REF : 6/08/2026 11H25 C:000523 I:37480

ATIAM

V/Email reçu le Jeudi 06/08/2026 à 11H25

8 AVENUE WALKANAER
06105 NICE CEDEX 2

IMMEUBLE : JARDINS DE COCAGNE
601 ROUE DE VENCE
06800 CAGNES SUR MER

Nice, le 10 Aout 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : M. BOTELLA : 06.44.73.34.39 OU 06.44.73.34.39

MOTIF : DEVIS SUITE A UNE SURCONSOMMATION D'EAU - RECHERCHE DE FUITE + INTÉGRER
LES ÉVENTUELS ÉLÉMENTS APPORTÉS PAR MR BOTELLA.

Donneur d'ordre : Mme CERVI

LE 07/08/2026
RECHERCHE DE FUITE SUITE A UNE SURCONSOMMATION.
FUITE CONSTATÉE SUR LA CUVETTE DES WC.
REPLACEMENT DU MÉCANISME ET DU ROBINET FLOTTEUR.
PLUS DE FUITE APRES LE REMPLACEMENT.
RESSERRAGE DU ROBINET CUISINE.
ARRET COMPTEUR POUR CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ / RAS.
PLUS DE FUITE A CE JOUR.
REPLI DU CHANTIER

OBSERVATIONS : LG LCOMPTER Email envoyé le 10/08/26 à 11H14 Mme CERVI

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U.	HT
1,00	Ft déplacement Zone 1	41,00	41,00
1,25	H(s)Ouvrier Qualifié Plomberie	76,00	95,00
Quantité	Fournitures - Mises en oeuvre	P.U.	HT
1,00	mecanisme de chasse	48,22	48,22
1,00	robinet d'arret	13,42	13,42

*Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365*

TOTAL H.T.	197,64
T.V.A. a 10,00%	19,76
TOTAL T.T.C.En EURO	217,40

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN