

Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365

N/REF : 30/07/2026 15H13 C:001139 I:35976
V/REF : 20260730022144 / GG2
V/Email reçu le Jeudi 30/07/2026 à 15H13

SDC "LA JANSONNE"
C/O CITYA
130 avenue de Grasse
06400 CANNES

IMMEUBLE : LA JANSONNE
52 AVENUE HENRI MATISSE
06200 NICE

Nice, le 07 Aout 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : BAT LES PINS - 1ER ETAGE : M. ATMAN : 06.51.55.69.17
MOTIF : PB DE DEBIT EAU ROBINET CUISINE
Donneur d'ordre : Mme L. SOUAL

LE 03/08/2026 A 15H00
RECHERCHE D'ANOMALIE.
LE MAQUE DE PRESSION D'EAU EST DUE AU JOINT DE L'ARRIVEE D'EAU FROIDE.
FOURNITURE ET REMPLACEMENT DU JOINT FILTRE.
TEST ET VERIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT. RAS
REPLI DE CHANTIER.

OBSERVATIONS : LG LCOMPTER Email envoyé le 04/08/26 à 14H21 Mme L. SOUAL

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ft déplacement Zone 1	1	41,00	41,00
1,25	H(s)Ouvrier Qualifié Plomberie	1	76,00	95,00
TOTAL H.T.				136,00
T.V.A. a 10,00%				13,60
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>149,60</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

*Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365*

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN