

N/REF : 24/08/2026 10H57 C:001836 I:36848

V/Email reçu le Lundi 24/08/2026 à 10H57

NIDAZUR PROMOTION

**38 RUE VERDI
06000 NICE**

IMMEUBLE : 82 BD DE CESSOLE
06000 NICE

Nice, le

26 Aout 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : M. LIAUTARD : 06.41.71.58.57 - 1ER ÉTAGE - APPT 102 - LOT N°16

MOTIF : URGENT - PAS D'EAU, POSE D'UNE VANNE AU NIVEAU DE LA COLONNE
D'ALIMENTATION EN EAU DE L'APPARTEMENT

Donneur d'ordre : M. COLLARD

LE 24/08/2026 A 13H30

L'APPARTEMENT EST ACTUELLEMENT EN TRAVAUX.

LA VANNE DU COMPTEUR, SITUÉE EN SORTIE DE COLONNE, FONCTIONNE
CORRECTEMENT : ELLE S'OUVRE ET SE FERME NORMALEMENT.

L'ÉLECTRICIEN PRÉSENT SUR PLACE VA VÉRIFIER, DES QUE QUELQU'UN SERA
PRÉSENT DANS L'APPARTEMENT SITUÉ AU-DESSUS, SI CELUI-CI UTILISE L'EAU
PROVENANT DE CETTE COLONNE.

DEUX POSSIBILITÉS SONT ENVISAGÉES :

SOIT LA COLONNE N'EST PAS ALIMENTÉE EN EAU ;

SOIT LA COLONNE PEUT ÊTRE DÉPLACÉE AU NIVEAU DU TÉ SITUÉ AVANT LA VANNE
DU COMPTEUR.

L'ÉLECTRICIEN DOIT NOUS TENIR INFORMÉS DU RÉSULTAT DE SES VÉRIFICATIONS.
SI LA COLONNE EST BIEN ALIMENTÉE EN EAU, IL FAUDRA ÉTABLIR UN DEVIS POUR
SON REMPLACEMENT.

A NOTER : SI UNE COUPURE D'EAU DE LA COLONNE EST NÉCESSAIRE, IL FAUDRA
PRÉVOIR LES CLÉS PERMETTANT L'ACCÈS À LA CAVE.

LE 25/08/2026 A 15H30

ACCÈS AU 3ÈME ÉTAGE LA COLONNE EAU FROIDE EST BIEN ALIMENTÉE EN EAU
LA COLONNE EAU FROIDE DOIT ÊTRE BOUCHÉE AU NIVEAU DU TÉ DE VANNE
COMPTEUR AU 1ER ÉTAGE .

PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE LA COLONNE EAU FROIDE DANS L'APPARTEMENT DU
1ER ÉTAGE QUI EST EN TRAVAUX CAR VÉTUSTE AVANCE DE CETTE DERNIÈRE

NOUS VOUS TRANSMETTONS UN DEVIS EN CE SENS.

OBSERVATIONS : LG LCOMPTER Email envoyé le 26/08/26 à 10H11 M. COLLARD

*Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365*

LG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 24/08/26 A 17H16 M. COLLARD

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Ft déplacement Zone 1	1	41,00		41,00
1,00	H(s)Ouvrier Qualifié Plomberie	2	76,00		76,00
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie	4	76,00		76,00
TOTAL H.T.					193,00
T.V.A. a 10,00%					19,30
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>212,30</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN