

Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365

N/REF : 5/06/2026 12H33 C:000476 I:37349

V/Email reçu le Vendredi 05/06/2026 à 12H33

**AGENCE DE FABRON - PALAIS
IMMOBILIER
197 Prom. des Anglais
06200 NICE**

IMMEUBLE : 13 CHEMIN DE LA TOUR DE BELLET
06200 NICE

Nice, le

22 Juin 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : M. PELLAT : 06.08.96.57.72

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE DANS LE JARDIN

Donneur d'ordre : Mme C. GERARD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes à l'intérieur de
l'immeuble.

LE 19/06/2026 A 08H00
FUITE SUR LE RÉSEAU JARDIN.
POSE MANO ET TEST NOURRISSE MAISON.
CONTRÔLE AU COMPTEUR GÉNÉRAL.
FUITE EN ENCASTRÉE DU RÉSEAU D'ARROSAGE DES JARDINS.

OBSERVATIONS : LG LCOMPTER Email envoyé le 22/06/26 à 10H13 Mme C. GERARD

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait
nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de
distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques,
réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de

*Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365*

la présence d'eau (exemple: fuite au 8eme étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).

A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ft déplacement Zone 1	1	41,00	41,00
2,50	H(s)Ouvrier Qualifié Plomberie	1	72,00	180,00
TOTAL H.T.				221,00
T.V.A. a 20,00%				44,20
TOTAL T.T.C.En EURO				265,20

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN