



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5050236

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 24/03/2025 11H19 C:000740 I:40918
V/REF : MAIL DE MME GUILLEMOT
V/Email reçu le Lundi 24/03/2025 a 11H19

**GESTION & PATRIMOINE
DE LA DOMBES
32 RUE GILBERT BOULLIER
01330 VILLARS LES DOMBESE**

IMMEUBLE : LE CASTELIA
56 RUE DE LA POYPE
01330 VILLARS LES DOMBES

Feillens, le 16 Mai 2025

Référence Marché: Notre Tarif en vigueur

LOCALISATION : 57 RUE DE LA POYPE - VILLARS LES DOMBES MME DUVAL 0633293043
VOISINE DU DESSUS

MOTIF : REINTERVENIR POUR FUITE TOUJOURS PRESENTE MALGRE NOTRE INTERVENTION DU
14/03

Donneur d'ordre : Mme M-L GUILLEMOT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie.

LE 26 MARS 2025 A 12H15
INTERVENTION DECALER AU 08 AVRIL 2025

LE 08 AVRIL 2025 A 13H45
RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT
MISE EN PRESSION DU LOGEMENT
PERTE DE 0,3 BAR SUR 30MIN
MISE EN PLACE DE COLORANT DANS TOUTES LES EVACUATIONS

LE 25 AVRIL 2025 A 08H30
RECHERCHE DE FUITE AU NIVEAU DU RESEAU SANITAIRE ET CHAUFFAGE CHEZ MME
DUVAL
AUCUNE FUITE DETECTEE
L'EAU PROVIENDRAIT DE LA CONDENSATION DE LA GAINES D'ÉVACUATION DE LA VMC
LORSQUE LES CHAUDIERES FONCTIONNENT TOUT EN MEME TEMPS ET FORMENT LE
POINT DE ROSÉ
RÉCUPÉRATION DE L'EAU PROVENANT DE LA FUITE ET ANALYSE EN COURS POUR
TROUVER DES TRACES DE SOUFRE OU DE CUIVRE CE QUI CONFIRMERAIT L'IDÉE
D'UNE CONDENSATION DE LA GAINES D'ÉVACUATION DES FUMÉES.

LE 25 AVRIL 2025
TEST PH DE L'EAU : PH CHARGE EN ACIDE
LE FUITE PROVIENT BIEN DE LA CONDENSATION DE LA GAINES D'EVACUATION DES
FUMÉES

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

MP LCOMPTER Email envoyé le 02/05/25 a 11H56 Mme M-L GUILLEMOT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Déplacement Lu-Ve 8h-17h00	1	42,49	42,49
2,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 08/04	2	68,39	153,87
2,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 25/04	3	68,39	170,97
1,00	Déplacement Lu-Ve 8h-17h00	4	42,49	42,49
TOTAL H.T.				409,82
T.V.A. a 10,00%				40,98
TOTAL T.T.C.En EURO				450,80

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5050236

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*