



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5062171

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 27/05/2025 12H04 C:000400 I:32095
V/REF : MAIL DE M. ROBERT
V/Email reçu le Mardi 27/05/2025 à 12H04

HOTEL GRILL CAMPANILE

**RUE RAOUL PONCHON
71100 CHALON SUR SAONE**

IMMEUBLE : HOTEL CAMPANILE
RUE RAOUL PONCHON
71100 CHALON SUR SAONE

Dijon, le 16 Juin 2025

Référence Marché: Notre Tarif en vigueur

LOCALISATION : HOTEL GRILL CAMPANILE - RUE RAOUL PONCHON - CHALON SUR SAONE
MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHER UNE PANNE SUR LE TABLEAU DE LA CHAMBRE 04 QUI CONCERNE LES CHAMBRES (3,4,5 ET 21,22,23) - CELUI-CI ÉTAIT DISJONCTÉ VENDREDI MATIN POUR TOUTE SES CHAMBRES.
EN RÉENCLANCHANT AVEC MON ÉQUIPE, LE GÉNÉRAL DU BLOC COMPTEUR SAUTAIT, NOUS AVONS PROCÉDER A UN TEST SUR TOUTE LES CHAMBRES ET C'EST CELUI DE LA CHAMBRE 05 (LUMIERE ET PRISES) QUI SAUTE.
NOUS AVONS DÉJÀ EU LE PROBLEME UNE FOIS ET C'ÉTAIT LA BOITE DE DÉRIVATION SOUS LA DOUCHE QUI N'ÉTAIT PLUS ÉTANCHE QUI POSAIT PROBLEME.

Donneur d'ordre : M. JF ROBERT

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 28/05/2025
DÉPLACEMENT DU PERSONNEL ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE PANNE SUITE A DISJONCTION
DÉMONTAGE DES APPAREILLAGES, PRISES, INTERRUPTEURS ET LUMINAIRES
VÉRIFICATION DU CABLAGE ET RECHERCHE DE DÉFAUT / AUCUN DÉFAUT CONSTATÉ
SUSPICION DE DÉFAUT PONCTUEL LIÉ A UNE FUITE OU INFILTRATION D'EAU
NOUS PRÉCONISONS L'INTERVENTION D'UN PLOMBIER POUR VÉRIFICATION SI LE PROBLEME SE PRODUIT A NOUVEAU

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5062171

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Déplacement Lu-Ve 8h-17h00	1	42,49	42,49
1,50	H.Ouvrier Electricien le ../.	1	68,39	102,58
TOTAL H.T.				145,07
T.V.A. a 20,00%				29,01
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>174,08</u>

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

Servimo BFC BOURGOGNE

De: Campanile Chalon-Sur-Saône-Nord <chalonsursaone@campanile.fr>
Envoyé: mardi 27 mai 2025 10:47
À: Servimo BFC BOURGOGNE
Cc: Campanile Chalon-Sur-Saône-Nord; redouan.batchir@sohomahotels.com; Arnaud GOUY (External)
Objet: Coupure électricité chambre 05

Catégories: LEA

Bonjour Madame,

Suite à mon appel de ce jour, nous aurions besoin d'un électricien pour rechercher une panne sur le tableau de la chambre 04 qui concerne les chambres (3,4,5 et 21,22,23)

En effet celui ci était disjoncté vendredi matin pour toute ses chambres !

En réenclenchant avec mon équipe, le général du bloc compteur sautait, nous avons procédé à un test sur toute les chambres et c'est celui de la chambre 05 (lumière et prises) qui saute.

Nous avons déjà eu le problème une fois et c'était la boîte de dérivation sous la douche qui n'était plus étanche qui posait problème.

Je vous remercie de venir trouver cette panne et réparer.

Dans l'attente de votre retour

Jean François ROBERT
Directeur

Campanile

Créateurs de bons moments.

VENEZ DECOUVRIR NOS SPECIALITES REGIONALES AU RESTAURANT.

HÔTEL *** Campanile de Chalon sur Saône
Le champs Fleuri - Rue Raoul PONCHON
71100 Chalon sur Saône

tél: 03.85.41.23.24 / Fax: 03.85.46.71.43

Mail: chalonsursaone@campanile.fr