



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5092343

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 4/12/2024 8H23 C:002121 I:43035
V/REF : 4700170840 - LIGNE 6
V/Email reçu le Mercredi 04/12/2024 à 8H23

ENGIE SERVICES DIJON
EUROATRIUM
14-16 RUE TOUZET GAILLARD
TSA 60012
93486 SAINT-OUEN CEDEX

V/REF.IMM. 1891176000
IMMEUBLE : ILOT C
1,3-9 AJACCIO
21000 DIJON

Dijon, le 15 Septembre 2025

Référence Marché: BPU Servimo Côte d'Or
LOCALISATION : 9 ALLEE D'AJACCIO - DIJON / LGT 33 / DOUNIA DBANI 0611601316
MOTIF : INTERVENIR POUR PROBLEME DE CHAUFFAGE DANS LA SALLE DE BAIN ET DANS
UNE CHAMBRE
NUMERO DE COMMANDE ENGIE 23178709
Donneur d'ordre : M. S CHARPENTIER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 06 DECEMBRE 2024 A 11H30
DÉPLACEMENT DU PERSONNEL ET DU MATÉRIEL
IL Y A UN AN, UNE INTERVENTION AVAIT DÉJÀ EU LIEU POUR LE MEME PROBLEME
CHEZ LA MEME LOCATAIRE, AVEC LA DEMANDE DE REMPLACEMENT DE SON ROBINET
THERMOSTATIQUE PENDANT LA PÉRIODE DE NON-CHAUFFE. ACTUELLEMENT, LA
VANNE DE PIEDS DE COLONNE 2 RESTE INTROUVABLE, MALGRÉ LA VISITE D'UNE
ENTREPRISE AYANT EFFECTUÉ UNE RÉPARATION SUR UNE COLONNE DE CHAUFFAGE
SANS REMETTRE L'EAU EN CIRCULATION. LES VANNES DE PIEDS DE COLONNES NE
SONT PAS LOCALISÉES NI DANS LE 9, ALLÉE D'AJACCIO, NI DANS LE 1, ALLÉE
DE CALVI, ET IL EST IMPOSSIBLE DE JOINDRE LE TECHNICIEN D'ENGIE. UNE
AUTRE LOCATAIRE, AU REZ-DE-CHAUSSÉE, SIGNALE ÉGALEMENT DEUX ROBINETS
THERMOSTATIQUES DÉFECTUEUX, SIMILAIRE AU PROBLEME DU PREMIER ÉTAGE.

VU AVEC MR CHARPENTIER ON NE DONNE PAS SUITE

OBSERVATIONS :

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5092343

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Minimum facturation Prestation < 75€ HT	1	75,00	75,00
TOTAL H.T.				75,00
T.V.A. a 20,00%				15,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>90,00</u>

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN