



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6014060

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 12/01/2026 18H39 C:003364 I:46348
V/REF : MAIL MR ANCEAU
V/Email reçu le Lundi 12/01/2026 a 18H39

JULIEN ANCEAU

220 ROUTE DU VAL SORNE
39570 COURBOUZON

IMMEUBLE : SORNE
220 RTE DE VAL SORNE
39570 COURBOUZON

Lons le Saunier, le 26 Janvier 2026

Référence Marché: Notre Tarif en vigueur

LOCALISATION : 220 RTE DE VAL SORNE - COURBOUZON - MR ANCEAU 0669621900

MOTIF : INTERVENIR POUR UNE VÉRIFICATION CUMULUS

Donneur d'ordre : M. J ANCEAU

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

LE 16/01/26 A 8H30

DÉPLACEMENT DU PERSONNEL ET DU VÉHICULE

LE CUMULUS THERMODYNAMIQUE 270L EST BOUCHÉ PAR LE TARTRE

CONTROLE DU FONCTIONNEMENT A LA SORTIE D'EAU CHAUDE:

LA SORTIE EST COMPLÈTEMENT BOUCHÉE PAR LE TARTRE

OBSERVATIONS : CHQ CAFC N°1846900 DU 16/01/2026 DE 154,58 = FACTURE PAYEE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,65	29,65
1,00	Déplacement Lu-Ve 8h-17h00	1	42,49	42,49
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 16/01	1	68,39	68,39

SERVIMO BOURGOGNE - SAS au capital de 15 000 €

Agence de Lons de Saunier: 420, rue Blaise Pascal – 39000 LONS DE SAUNIER
RCS. BOURG EN BRESSE 798.123.030 - TVA intracommunautaire FR53798123030

Tél : 03 84 48 98 95 - jura@servimo.fr



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6014060

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

TOTAL H.T.	140,53
T.V.A. a 10,00%	14,05
TOTAL T.T.C.En EURO	154,58

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

Jura BOURGOGNE

De: Julien A <julien.anceau@gmail.com>
Envoyé: lundi 12 janvier 2026 18:38
À: Jura BOURGOGNE
Objet: Re: Intervention sur cumulus

Bonjour,

Ok pour moi suc ce créneau

Merci

Julien

On Mon, Jan 12, 2026, 11:23 Jura BOURGOGNE <jura@servimo.fr> wrote:

Bonjour Monsieur Anceau

Etes-vous disponible le Vendredi 16 Janvier vers 8h30 ?

En attente de votre réponse pour confirmer au planning votre intervention

En vous souhaitant Madame, Monsieur une bonne journée

Cordialement,

Audrey Grandviergne

Secrétaire d’exploitation

Mail : jura@servimo.fr

Tel : 03 84 48 98 95



SITES SERVIMO BOURGOGNE :

[550 Route de Ternant - 01570 FEILLENS](#)

5 Chemin de Chevigny – 21600 OUGES

[420 Rue Blaise Pascal – 39000 LONS LE SAUNIER](#)

8 C Zone industrielle – 25410 VELESMES ESSARTS

De : Julien A <julien.anceau@gmail.com>
Envoyé : lundi 12 janvier 2026 10:36
À : Jura BOURGOGNE <jura@servimo.fr>
Objet : Re: Intervention sur cumulus

Bonjour,

OK très bien. Quand serait-il possible de planifier cette intervention ?

Merci

Julien

On Fri, Jan 9, 2026 at 10:33 AM Jura BOURGOGNE <jura@servimo.fr> wrote:

Bonjour Monsieur Anceau,

Je vous souhaite une belle année 2026.

1. L'option 1 n'est que le déplacement +1h de main d'œuvre
2. L'option 2 est option 1+groupe de sécurité
3. En cas de devis (option3), seulement s'il est accordé, nous ne facturons pas la prise en charge de notre première intervention (option 1) qui a servi à faire le diagnostic

Au sujet du détartrage de votre cumulus en administrant un produit, cette réparation sera sur devis, donc fait partie de l'option 3.

En vous souhaitant Madame, Monsieur une bonne journée

Cordialement,

Audrey Grandviernge

Secrétaire d'exploitation

Mail : jura@servimo.fr

Tel : 03 84 48 98 95



SITES SERVIMO BOURGOGNE :

[550 Route de Ternant - 01570 FEILLENS](#)

5 Chemin de Chevigny – 21600 OUGES

[420 Rue Blaise Pascal – 39000 LONS LE SAUNIER](#)

8 C Zone industrielle – 25410 VELESMES ESSARTS

De : Julien A <julien.anceau@gmail.com>

Envoyé : jeudi 8 janvier 2026 23:11

À : Jura BOURGOGNE <jura@servimo.fr>

Objet : Re: Intervention sur cumulus

Bonjour,

Juste pour être sûr de bien comprendre :

- l'option 1 correspond déjà à une étape qui pourrait résoudre le problème ou juste une étape d'analyse approfondie. Votre technicien m'a précisé une étape en injectant un produit dans les tuyaux. Est-ce qu'il s'agit de cette étape ?

- est-ce que l'option 2 serait en plus de l'option 1 ou à la place ?

"Nous vous précisons que, si ce devis fait suite à un accord, l'intervention effectuée précédemment vous sera offerte."

Si nous sommes obligés de faire l'option 3, l'option 1 et 2 ne serait dès lors pas facturée si j'accepte le devis ?

Merci d'avance

Julien

On Tue, Dec 30, 2025 at 11:00 AM Jura BOURGOGNE <jura@servimo.fr> wrote:

Bonjour Monsieur Anceau,

Nous sommes intervenus dans votre logement, à la demande de votre assurance, afin d'établir un devis pour la réparation d'une fuite dans la salle de bain.

Au cours de cette intervention, vous nous avez également fait part d'un manque de pression qui, selon vos indications, pourrait provenir du cumulus.

Nous vous informons que notre grille tarifaire est la suivante :

- 154,58 € TTC, comprenant le déplacement ainsi qu'une heure de main-d'œuvre.
- En cas de remplacement du groupe de sécurité, le montant total s'élève à 229,58 € TTC.
- Si le remplacement du cumulus et/ou des alimentations s'avère nécessaire, un devis vous sera adressé.

Nous vous précisons que, si ce devis fait suite à un accord, l'intervention effectué précédemment vous sera offerte.

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire.

En vous souhaitant Madame, Monsieur une bonne journée

Cordialement,

Audrey Grandviergne

Secrétaire d'exploitation

Mail : jura@servimo.fr

Tel : 03 84 48 98 95



SITES SERVIMO BOURGOGNE :

[*550 Route de Ternant - 01570 FEILLENS*](#)

5 Chemin de Chevigny – 21600 OUGES

[*420 Rue Blaise Pascal – 39000 LONS LE SAUNIER*](#)

8 C Zone industrielle – 25410 VELESMES ESSARTS