

*Curage de réseaux, colonnes verticales
Pompage/Nettoyage de fosses, cuves
Réparations de canalisations enterrées
Travaux de maçonnerie sur VRD*

N/REF : 28/05/2026 8H53 C:004400 I:19290

V/Appel du Jeudi 28/05/2026 a 8H53

V/REF. IMM. 1268

IMMEUBLE : LE BELLEVUE BAT K
30/31/32/33, RUE MOZART
69800 ST PRIEST

**SDC 'Le Bellevue Bât K'
C/O REGIE PAUTET
Résidence Les Ormes
86TER, AVENUE JEAN JAURES
69800 ST PRIEST**

Vaulx en Velin, le 12 Juin 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : BATIMENT 'K' - COMMUNS

MOTIF : MERCI D'INTERVENIR POUR UNE INSPECTION TELEVISEE DU RESEAU SUITE A UNE
RUPTURE DE CANALISATION PRESUME CAR UN REGARD RESTE EN CHARGE
(MERCI DE FAIRE UN RAPPORT ET UN DIAGNOSTIQUE SUR LES TRAVAUX A PREVOIR)
/ JE 28/05/26 A 10H26-
RECU APPEL DE MR PAUTET, VIA CS, QUI INDIQUE QUE LA FUITE ETE LOCALISE
SUR LE RESEAU DALKIA QUI VA SE CHARGER DE LA REPARATION CE QUI NECESSITE
DONC UNIQUEMENT UN POMPAGE DE LA PART DE SERVIMO

Donneur d'ordre : M. O. PAUTET

NATURE DE L'INTERVENTION

Pompage, aspiration, assèchement d'eau par camion équipé Haute Pression/ou
avec pompes à vide - 10M3/H - 22M3/H - aspirateur industriel à eau.

LE 28/05 A 15H00 :
INTERVENTION D'UNE EQUIPE A DEUX TECHNICIENS AVEC DEUX VEHICULES
REPERAGE DES LIEUX ET MISE EN PLACE DU MATERIEL
- DEBOUCHAGE HAUTE PRESSION DU TABOURET EXTERIEUR

POMPAGE DES CAVES SELON CONSIGNES SOIT ENVIRON 4800 LITRE D'EAU
PRESENCE DE DEUX CAVES EN CHARGE D'ENCOMBRANTS - RISQUE D'UNE RETOUR
D'UNE PETITE QUANTITE D'EAU QUI N'A PU ETRE POMPEE

OBSERVATIONS : MP LCOMPTER Email envoyé le 29/05/26 a 17H14 M. O. PAUTET

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,41	29,41
6,00	H.Véhi. HP-Pompage-Refoulement le 28/05	1	174,79	1048,74
3,00	Sup.H.50%-Pomp.Refoul. +17h/20h-Sa 7/12h	1	87,40	262,20
0,50	Sup.H.100%-Pomp.Refoul. +20h-Sa+12h-D/JF	4		Pour mémoire

*Curage de réseaux, colonnes verticales
Pompage/Nettoyage de fosses, cuves
Réparations de canalisations enterrées
Travaux de maçonnerie sur VRD*

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
5,00	H.Véhi. HP-Pompage-Refoulement le 28/05	4	174,79	873,95
3,00	Sup.H.50%-Pomp.Refoul. +17h/20h-Sa 7/12h	4	87,40	262,20
0,50	Sup.H.100%-Pomp.Refoul. +20h-Sa+12h-D/JF	4		Pour mémoire
TOTAL H.T.				2476,50
T.V.A. a 10,00%				247,65
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>2724,15</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.