



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4072209

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 1/07/2024 8H19 C:002640 I:13853

V/Email reçu le Lundi 01/07/2024 à 8H19

SELON DEVIS N° 4062058

LIDL SNC POUR LA DR16
-POUR LE SERVICE FM-
35 RUE CHARLES PEGUY
SERVICE COMPTABILITE
67039 STRASBOURG CEDEX 2

IMMEUBLE : LIDL ST GILLES
AVENUE DES COSTIERES
30800 ST GILLES

Nîmes, le 28 Juillet 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : LIDL DE ST GILLES, AVENUE DES COSTIERES
CONTACT 04 34321984
1693

MOTIF : TRAVAUX DE REPARATION DE FUITE SUR RESEAU AEP GENERAL PAR TUBAGE

Votre accord sur notre devis n° 4062058 du 21/06/2024 d un montant de
1968,56€ HT SOIT 2362,27€ TTC

Donneur d'ordre : Mme N. RUMEAU

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

TRAVAUX RÉALISÉS LE 05/07/2024

MISE A DISPOSITION D'UNE EQUIPE DE TECHNCIENS SPECIALISES EQUIPES D'UN
VEHICULE ATELIER
REALISATION D'UN TUBAGE ENTRE LE REGARD ET L'ARRIVEE DANS LE BATIMENT
SUR 25ML PAR TUBE DN20MM COMPRENANT RACCORDS ET VANNE
REALISATION DES DIFFERENTS RACCORDEMENTS
MISE EN SERVICE ET CONTROLE DE LA BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

OBSERVATIONS : FJ LCOMPTER Email envoyé le 08/07/24 à 13H18 SUIT x compte rendu

TRAVAUX TERMINES

Les temps facturés comprennent le déplacement aller-retour des véhicules et
personnels auxquels s'ajoute le temps sur place.

=====

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	FOURNITURES ET MAIN D'OEUVRE	1968,56	1968,56



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4072209

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

TOTAL H.T.	1968,56
T.V.A. a 20,00%	393,71
TOTAL T.T.C.En EURO	2362,27

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

DEVIS N° 4062058

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 19/06/2024 15H42 C:002640 I:13853
V/Email reçu le Mercredi 19/06/2024 à 15H42

LIDL SNC POUR LA DR16
-POUR LE SERVICE FM-
35 RUE CHARLES PEGUY
SERVICE COMPTABILITE
67039 STRASBOURG CEDEX 2

IMMEUBLE : LIDL ST GILLES
AVENUE DES COSTIERES
30800 ST GILLES

Nîmes, le 21 Juin 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : LIDL DE ST GILLES, AVENUE DES COSTIERES
CONTACT 04 34321984
1693

MOTIF : TRAVAUX DE REPARATION DE FUITE SUR RESEAU AEP GENERAL PAR TUBAGE
Donneur d'ordre : SUIT x compte rendu

NATURE DU DEVIS :
Travaux de plomberie en partie privative.

MISE A DISPOSITION D'UNE EQUIPE DE TECHNCIENS SPECIALISES EQUIPES D'UN
VEHICULE ATELIER
REALISATION D'UN TUBAGE ENTRE LE REGARD ET L'ARRIVEE DANS LE BATIMENT
SUR 25ML PAR TUBE DN20MM COMPRENANT RACCORDS ET VANNE
REALISATION DES DIFFERENTS RACCORDEMENTS
MISE EN SERVICE ET CONTROLE DE LA BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	FOURNITURE ET MAIN D'OEUVRE	1968,56	1968,56
	TOTAL H.T.		1968,56
	T.V.A. à 20,00%		393,71
	TOTAL T.T.C. En EURO		2362,27


Florian Riera (25 juin 2024 18:24 GMT+2)


François Gauthereau (28 juin 2024 18:20 GMT+2)



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

DEVIS N° 4062058

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

Validité de l'offre : 6 mois à compter de la date d'émission.

Conditions de règlement : virement à 30 jours date de facture sauf conditions particulières convenues entre nous.

Dans l'attente de la faveur de vos ordres, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos sentiments dévoués.

P/LA SOCIETE

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté*
24h/24 – 365j/365

N/REF : 19/06/2024 15H41 C:002640 I:13853

V/Email reçu le Mercredi 19/06/2024 à 15H41

LIDL SNC POUR LA DR16
-POUR LE SERVICE FM-

SERVICE COMPTABILITE
67039 STRASBOURG CEDEX 2

à l'attention de SUI x compte re

IMMEUBLE : LIDL ST GILLES
AVENUE DES COSTIERES
30800 ST GILLES

Nîmes, le

21 Juin 2024

Compte-rendu d'intervention

LOCALISATION : LIDL DE ST GILLES, AVENUE DES COSTIERES
CONTACT 04 34321984
1693

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE AVEC APPAREILLAGES SPÉCIFIQUES SUITE AU SIGNALLEMENT
D'UNE SURCONSOMMATION D'EAU PAR LE SERVICE DES EAUX DE LA VILLE
CONSOMMATION 1463M2

Votre accord sur notre devis n° 4062046 du 18/06/2024 d un montant de
600,00€ HT SOIT 720,00€ TTC

Donneur d'ordre : SUIT x compte rendu

Madame, Monsieur,

Suite à l'ordre de service cité en référence, nous vous
informons que nous avons procédé aux opérations ci-dessous :

RÉCUPÉRER LES ACCÈS AU SITE
MISE À DISPOSITION D'UNE ÉQUIPE DE TECHNICIENS SPÉCIALISÉS ÉQUIPÉS D'UN
VÉHICULE ATELIER ET DES APPAREILLAGES DE RECHERCHE DE FUITE TELS QUE :
- CAMÉRA D'INSPECTION VIDÉO
- GÉOLOCALISATION
- GAZ TRACEUR
- APPAREIL ACCOUSTIQUE

COUPURE D'EAU ET VIDANGE DES RESEAUX
REALISATION D'UNE RECHERCHE DE FUITE PAR GAZ TRACEUR ET SYSTEME

ACCOUSTIQUE

ÉTAPE 1, FERMETURE DE LA VANNE DANS LE BÂTIMENT IL Y'A TJR UN GROS DÉFILEMENT SUR LE COMPTEUR D'EAU GÉNÉRALE .//////// ÉTAPE 2, POSE D'UNE VANNE EN 3/4 MF

ÉTAPE 2, POSE D'UNE VANNE EN 3/4 MF ECROU LIBRE DANS LE REGARD À 80ML DU COMPTEUR POUR SECTORISER, LORS DE SA FERMETURE PLUS DE DÉFILEMENT SUR LES 80ML LA FUITE ET DONC SUR LES 20ML RESTANT.//////// ÉTAPE 3, GÉOLOCALISATION DES 20ML ENTRE LE REGARD ET LE POINT D'ENTRÉE DANS LE

BÂTIMENT OK IL PASSE LE LONG DU BÂTIMENT SOUS LE PARKING (TRACER POINTILLÉ VERT) À 120CM DE PROFONDEUR ////////// ÉTAPE 4, MISE EN PLACE APPAREILLAGE POUR GAZ TRACEUR.//////// ÉTAPE 5 PERCEMENT DU SOL POUR LA REMONTER DU GAZ, FUITE DÉTECTÉE A L'APLOMB DU MUR PORTEUR SOUS LA POUBELLE EN FACE DES RANGEMENT DES CHARRIOTS DE COURSES ZONE TRACEE AU SOL.////////


OBSERVATIONS : NOUS PRECONISONS UN TUBAGE DU RESEAU AEP
UN DEVIS TRAVAUX SUIT

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos sentiments dévoués.

LA DIRECTION



Géolocalisation à 120cm de profondeur




Percement du sol




Pointillé vert passage du tuyau



Vanne général



Zone de la fuite




Regard à 80 ml du compteur ou passe le réseau
d'alimentation générale et le réseau RIA





Compteur d'eau



Balisage





Zone de la fuite en jaune, pointillé vert passage du tuyau




Compteur d'eau au portail de sortie



La tête de la caméra en buter contre la vanne d'arrêts à l'intérieur du bâtiment



Recherche de gaz



Remonter de gaz



Intérieur du regard à 80ml le gros réseau c'est le RIA
le tuyau per en 16 vient du compteur d'eau à 80ml



Balilage de la zone pour mise en sécurité

Passage caméra

240624_SERVIMO_1693_FUITE (devis + compte rendu)

Rapport d'audit final

2024-06-28

Créé le :	2024-06-24
De :	Nikola RUMEAU (nikola.rumeau@lidl.fr)
État :	Signés
ID de transaction :	CBJCHBCAABAArVwr75E4yXP15OaEGSIYsPsBmS3XUUUY

Historique de "240624_SERVIMO_1693_FUITE (devis + compte rendu)"

-  Document créé par Nikola RUMEAU (nikola.rumeau@lidl.fr)
2024-06-24 - 05:50:33 GMT- Adresse IP : 85.69.145.25
-  Document envoyé par e-mail à Florian Riera (florian.riera@lidl.fr) pour signature
2024-06-24 - 05:51:16 GMT
-  Document signé électroniquement par Florian Riera (florian.riera@lidl.fr)
Date de signature : 2024-06-25 - 16:24:58 GMT - Source de l'heure : serveur- Adresse IP : 85.69.145.26
-  Document envoyé par e-mail à Francois Gauthereau (francois.gauthereau@lidl.fr) pour signature
2024-06-25 - 16:25:00 GMT
-  E-mail consulté par Francois Gauthereau (francois.gauthereau@lidl.fr)
2024-06-28 - 16:19:45 GMT- Adresse IP : 104.47.51.254
-  Document signé électroniquement par Francois Gauthereau (francois.gauthereau@lidl.fr)
Date de signature : 2024-06-28 - 16:20:41 GMT - Source de l'heure : serveur- Adresse IP : 85.69.145.25
-  Accord terminé
2024-06-28 - 16:20:41 GMT



Rapport sans commande IMS
(24306833)

N° de
commande.

Magasin: FR1693
Rue: Avenue des
Costières
C.P / Ville: 30800 Saint-Gilles

Responsabilit
é:

Date	Entreprise	Nombre des travailleurs	Comm encer	Temps de travail		Heures facturables	Travaux réalisés / mot-clé
				Fin	Casser		
05/07/2024	servimo	2	13:00	14:00	0:00	2:00	re tubage du tyau d alimentation general sur 20 ml

Commentaires des artisans

Nous confirmons les horaires de travail indiqués ci-dessus
sous réserve de l'approbation de l'autorité responsable
Entreprise. Les factures sont envoyées uniquement avec les bordereaux de déclaration Lidl.
Les factures ne sont acceptées qu'avec une feuille de rapport Lidl.
L'adresse de facturation est celle de l'entreprise responsable.

1693 - ST GILLES
Avenue des Costières
30800 ST GILLES

(FR1693)

05/07/2024
Date

(servimo)

1ère impression : Reste en entrepôt

2ème tirage : Offrez à l'artisan

CHECKLIST D'ACCUEIL SÉCURITÉ D'UNE ENTREPRISE EXTÉRIEURE

AVANT L'INTERVENTION

Accueil :



Heure d'arrivée

13h



L'entreprise se présente à l'encadrement, signe le livre des visiteurs et se fait remettre un brassard d'identification



Définir les modalités d'accès aux vestiaires et aux sanitaires



Accompagner l'entreprise sur le lieu d'intervention pour comprendre ce qu'elle va faire

Analyse sécurité :

De base :

Port des chaussures de sécurité et des vêtements de travail au nom de l'entreprise obligatoire



Se renseigner et cadrer l'intervention :
Comment va-t-elle intervenir ?
Quels risques ?
Quels moyens de prévention ?

Si d'autres EPI spécifiques sont nécessaires, vérifier qu'ils sont en bon état



L'intervenant est équipé de matériel de balisage pour sécuriser la zone d'intervention

RISQUES PRINCIPAUX



Si travail en hauteur, l'intervenant est équipé de son propre matériel et d'équipements sécurisés :
- plate-forme mobile avec garde-corps (PIRL)
et non escabeau

Rappel : Escabeau = moyen d'accès ou impossibilité technique de mettre en place un équipement sécurisé

Pour une intervention d'ordre électrique, l'intervenant possède une habilitation électrique

Si travaux par point chaud (soudure, meulage), l'intervenant possède obligatoirement un « permis feu » remis par le FIM ou le RMR pour éviter l'incendie



Signatures - Obligatoires avant chaque intervention :

Date : 5/01/24
Entreprise : SENVIMO
Nom & n° du supermarché : 1693 ST GILLES

Encadrant Supermarché
Nom : LIDL 1693
Signature Encadrant Supermarché
Avenue des Gostières
30800 SAINT GILLES
Siret 343 262 622 12110

Intervenant extérieur
Nom & Prénom : GARCIA Sébastien
Signature Entreprise Extérieure

Rappel :
après
le travail



La zone a bien été nettoyée par l'intervenant (doit repartir avec les déchets générés par l'intervention)



Remise du brassard d'identification à l'encadrant



Signature du RPS, une fois seulement le brassard remis et le nettoyage et la remise en sécurité réalisés!



À annexer à la facture