



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4052073

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 25/08/2023 15H38 C:001975 I:12122
V/REF : BUR/DR-206
V/Email reçu le Vendredi 25/08/2023 à 15H38

DREWS AUSTRIA GMBH
FREUDENAUER HAFENSTR.24
OBJEKT22/1.STOCK
DE311955944
01020 WEIN

IMMEUBLE : VIKING BURI
ALLEE DE L'OULLE
84000 AVIGNON

Nîmes, le 16 Mai 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE DE L'OULLE - BATEAU VIKING BURI - MME CALTRAN 06 38165916 SI
BESOIN TU PEUX LA CONTACTER

MOTIF : PROBLEME SUR PRODUCTION D'EAU CHAUDE SUR CHAUFFE EAU ELECTRIQUE

Donneur d'ordre : Mme A CALTRAN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 26/08/2023 A 09H15

INTERVENTION DANS LE LOCAL TECHNIQUE
NOUS SOMMES EN PRÉSENCE DE DEUX BALLONS D'EAU CHAUDE ELECTRIQUE DE
GROSSE CAPACITÉ ALIMENTÉS EN EAU VIA UN SYSTEME D'ADOUCCISSEUR
UN DES DEUX CHAUFFE EAU SE MET EN SÉCURITÉ SURCHAUFFE CAR LA TEMPÉRATURE
DE L'EAU DÉPASSE LA TEMPÉRATURE DE CONSIGNE DE SÉCURITÉ
NOUS CONTRÔLONS LE SYSTEME D'ADOUCCISSEUR QUI DISTRIBUT L'EAU AUX BALLONS
UN DES DEUX ADOUCISSEURS EST EN DÉFAUT, LE BAC DE SEL EST VIDE D'EAU CE
QUI EST ANORMAL ET L'ENTRETIEN SE FAIT PAR LE PERSONNEL A BORD SANS
CONNAISSANCE PARTICULIERE
NOUS PENSONS FORTEMENT QUE LES ADOUCISEURS NE SONT PAS CORRECTEMENT
ENTRETENUS, LES RÉGLAGES NE SONT PEUT-ETRE PAS FAITS CORRECTEMENT NON
PLUS ET QUE LA RÉGÉNÉRATION DES RÉSINES NE SE FAIT PAS CE QUI PROVOQUE
UNE ALIMENTATION D'EAU SATURÉE DE CALCAIRE VERS LES BALLONS
LE CALCAIRE DANS L'EAU PART DANS LES BALLONS D'EAU CHAUDE QUI ONT 10 ANS
SATURE LES RÉSISTANCES ET DIMINUE LA CAPACITÉ D'EAU DANS CES BALLONS
NOUS AVONS VOLONTAIREMENT BAISSÉ LA TEMPÉRATURE D'EAU CHAUDE DES BALLONS
POUR AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT EN ATTENDANT UNE INTERVENTION PLUS
IMPORTANTE
REPLI DES LIEUX

OBSERVATIONS : REMPLACE LA FACTURE 3102009 (CHANGEMENT ADRESSE FACTURATION ET TVA)



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4052073

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

Les temps facturés comprennent le déplacement aller-retour des véhicules et personnels auxquels s'ajoute le temps sur place.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	Main d'oeuvre et déplacement		1	375,00
				375,00
		TOTAL H.T.		375,00
		TOTAL T.T.C.		En EURO 375,00

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN



✉ AGIS – 71 rue de Marseille - F 69007 LYON
✉ agis@agiship.com
✉ AGIS – 8 rue Grand Pont - F 76000 ROUEN
✉ rouen@agiship.com
✉ AGIS – 27 rue Durieu de Maisonneuve - F 33000 BORDEAUX
✉ bordeaux@agiship.com
✉ AGIS – Île du Rhin, Maison Eschbach F68300 VOGELGRUN
✉ alsace@agiship.com

Bon de commande Nr.:
BUR/DR - 206

Bateau Viking Buri / Drews

Destinataire	Servimo
Objet	Production d'eau chaude
Adresse d'intervention	Bateau Viking Buri / Drews - Allée de L'Oulle, 84000 - AVIGNON
Référence Commande	0
Date d'intervention	26/08/2023
Lien Googlemaps	https://goo.gl/maps/7UdSKLaz5XM2
Contact sur place	0
Contact AGIS	Hotline 24/07 +33 (0) 960 460 860
Adresse de Facturation	DREWS AUSTRIA GMBH Freudenuer Hafenstr.24 Objekt 22/ 1.Stock AT- 1020 WIEN c/o AGIS sas – 71 rue de Marseille F - 69007 Lyon TVA: DE 311 955 944
Numéro de TVA	DE 311 955 944

www.agiship.com

AGIS sas au capital de 37.000 € - Siège social : 71 rue de Marseille F 69007 LYON - RCS LYON - SIREN 442 024 691 - APE 7022 Z