



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4122123

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 11/12/2024 16H01 C:000868 I:09964
V/REF : 177
V/Email reçu le Mercredi 11/12/2024 à 16H01

SDC "LA SOULEIADO"
S/C AG. TEYSSIER LA VOLPELIERE
77 AVENUE STALINGRAD
13200 ARLES

IMMEUBLE : LA SOULEIADO
4 et 8 RUE ANDRE MAUROIS
23 RUE DE VERDIER
13200 ARLES

Nîmes, le 18 Décembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : BAT 17/19/21 RUE DE VERVIERS
BIP PORTAIL A RECUPERER A L'AGENCE TEYSSIER IMMOBILIER
77 AV DE STALINGRAD ARLES.

MOTIF : ACCES POUR POMPAGE PAR LE LOCAL POUBELLE DEVANT LE BATIMENT 19
LES VIDES SANITAIRES DU 17/19/21 RUE DE VERVIERS (QUI COMMUNIQUENT),
SONT PLEINS D'EAU
MERCI DE VOTRE INTERVENTION POUR LE POMPAGE DE CES VIDES SANITAIRES
(17/19/21 RUE DE VERVIERS) ET DÉBOUCHAGE DEPUIS LES REGARDS SI CES
DERNIERS SONT BOUCHÉS.

Donneur d'ordre : Mme M VIREY

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

LE 12/12/2024 A 13H15
A PARTIR DU LOCAL POUBELLE

POMPAGE DU VIDE SANITAIRE
A L'INTERIEUR DU VIDE SANITAIRE NOUS AVONS CONSTATÉ UNE FUITE AU
NIVEAU D'UNE ÉVACUATION D'EAU SUR LE TUYAU DANS LE LOCAL POUBELLE.
LE ROBINET DU TUYAU DANS LE LOCAL FUT AUSSI, IL S'AGIT D'UNE DEUXIEME
FUITE.
IL FAUT REPROGRAMMER AVEC LE 4X4 POMPEUR.

LE 16/12/2024 A 09H30

MISE A DISPOSITION DU CAMION POID LOURD 16T
MISE EN PLACE DU MATÉRIEL
POMPAGE DE 10 METRES CUBES DANS LES VIDES SANITAIRES DES 3 BATIMENTS
REPLI DU CHANTIER.

OBSERVATIONS : FJ LCOMPTER Email envoyé le 17/12/24 à 14H26 Mme M VIREY

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

SUITE A NOTRE INTERVENTION NOUS AVONS POMPÉ 10 METRES CUBES D'EAU
DANS LE VIDE SANITAIRE.

NOUS AVONS CONSTATÉ DANS LE BATIMENT 19 UNE FUITE SUR LE ROBINET DU
LOCAL POUBELLE QUI S'EVACUE DANS LE SIPHON DE SOL MAIS AUSSI UNE FUITE
SUR UN RÉSEAU VERTICAL DANS LE BATIMENT 19.

NOUS ALLONS VOUS FAIRE SUIVRE UN DEVIS DE RÉPARATION.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique,
mécanique).
Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.
Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique
Vérification du bon écoulement du réseau.
Nettoyage du chantier.
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas etre assimilée a un curage
de canalisation (remise au diametre initial de la totalité de la canalisation).
Le débouchage est une opération de premiere urgence qui permet uniquement
d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer
l'origine de l'obstruction.

Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'apres plusieurs interventions
de débouchage que nous arrivons a déterminer la cause du refoulement et
y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au
diametre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieresconvenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
4,00	H.Camion Mixte 200L/200B POMPAGE	1	172,62	690,48
TOTAL H.T.				690,48
T.V.A. a 10,00%				69,04
TOTAL T.T.C.En EURO				759,52

Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2025



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4122123

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

Ticket n° 177

Lieu de l'intervention

RESIDENCE LA SOULEIADO

CHEMIN ENTRE LES DEUX GARES 13200 ARLES , France

Sujet : 536 - LA SOULEIADO - POMPAGE VIDES SANITAIRES 17/19/21

Description : Comme vu par téléphone :

Les vides sanitaires du 17/19/21 rue de verviers (qui communiquent), sont pleins d'eau

Merci de votre intervention pour le pompage de ces vides sanitaires (17/19/21 rue de verviers) et débouchage depuis les regards si ces derniers sont bouchés.

Acces : bip portail à l'agence

pour accès pompage par le local poubelle devant le bâtiment 19

Agence

SARL AGENCE TEYSSIER

candice@teyssier-immobilier.com

Mme VIREY MERYLL

meryll@teyssier-immobilier.com

DÉC. 2024