



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5032018

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 5/02/2025 18H09 C:002640 I:15128
V/REF : 27028825
V/Email reçu le Mercredi 05/02/2025 à 18H09

**LIDL SNC POUR LA DR16
-POUR LE SERVICE FM-
35 RUE CHARLES PEGUY
SERVICE COMPTABILITE
67039 STRASBOURG CEDEX 2**

V/REF.IMM. FR2930
IMMEUBLE : LIDL PT SAINT ESPRIT
LIEU DIT PANCRAST
30130 PONT ST ESPRIT

Nîmes, le 04 Mars 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : SPM 2930 CONTACT 04 30398238
RESP SECTEUR MME JAUSSENT 06 74383249

MOTIF : SIGNALEMENT D'UNE CONSOMMATION ANORMALE EN EAU SUR LE SPM
EFFECTUER RECHERCHE DE FUITE PAR TOUS MOYENS

Donneur d'ordre : Mr J CARRANCA

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes à l'intérieur de l'immeuble.

LE 07/02/2025 A 06H45

SUR PLACE, NOUS AVONS CONSTATÉ UNE TRES GROSSE FUITE AU NIVEAU DU COMPTEUR SUR LE CLAPET ANTI-POLLUTION. NOUS AVONS REMPLACÉ LE JOINT MAIS AVONS CONSTATÉ QUE LA PORTÉE ÉTAIT ABIMÉE, NOUS AVONS DONC EFFECTUÉ LA RÉPARATION ET STOPPÉ LA FUITE. NOUS AVONS EFFECTUÉ LA REMISE EN EAU DU RÉSEAU, RIEN D'ANORMAL.

IL FAUT REMPLACER LE CLAPET ANTI-POLLUTION EN 1P1/2.

OBSERVATIONS : FJ LCOMPTER Email envoyé le 17/02/25 à 19H56 Mme C DELAHAYE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5032018

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	déplacement	2	45,00	45,00
1,50	H(s) Plombier	2	65,00	97,50
TOTAL H.T.				142,50
T.V.A. a 20,00%				28,50
TOTAL T.T.C.En EURO				171,00

Ordonnance du 1/12/1986 -
Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5032018

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

DEVIS N° 5022094

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 5/02/2025 18H10 C:002640 I:15128

V/Email reçu le Mercredi 05/02/2025 à 18H10

LIDL SNC POUR LA DR16
-POUR LE SERVICE FM-
35 RUE CHARLES PEGUY
SERVICE COMPTABILITE
67039 STRASBOURG CEDEX 2

V/REF.IMM. FR2930

IMMEUBLE : LIDL PT SAINT ESPRIT
LIEU DIT PANCRAST
30130 PONT ST ESPRIT

Nîmes, le

18 Février 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : SPM 2930 CONTACT 04 30398238
RESP SECTEUR MME JAUSSENT 06 74383249

MOTIF : REMPLACEMENT CLAPET ANTI POLLUTION

Donneur d'ordre : Mr J CARRANCA

NATURE DU DEVIS :

Travaux de plomberie dans les parties communes à l'intérieur de
l'immeuble.

PRENDRE RDV AVEC MME JAUSSENT
MISE À DISPOSITION D'UN TECHNICIEN SPÉCIALISÉ ÉQUIPÉ D'UN VÉHICULE
ATELIER

FERMETURE ET VIDANGE DU RÉSEAU AEP
DÉPOSE ET ÉVACUATION DU CLAPET ANTI-POLLUTION FUYARD
FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU CLAPET ANTI-POLLUTION DN 1"1/2
RACCORDEMENT AU COMPTEUR
CONTRÔLE DU BON FONCTIONNEMENT ET DE LA BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Main d'oeuvre et déplacement	150,00	150,00
Quantité	Fournitures - Mises en oeuvre	P.U. HT	
1,00	Fournitures	152,10	152,10



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

DEVIS N° 5022094

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

praia_
carran

Signature
numérique de
praia_carran
Date : 2025.02.28
20:03:26 +01'00'

ltourr
ea

Signature
numérique de
ltourrea
Date : 2025.02.27
17:13:25 +01'00'

TOTAL H.T.	302,10
T.V.A. à 20,00%	60,42
TOTAL T.T.C.En EURO _____	362,52

Validité de l'offre : 6 mois à compter de la date d'émission.

Conditions de règlement : virement à 30 jours date de facture sauf conditions particulières convenues entre nous.

Dans l'attente de la faveur de vos ordres, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos sentiments dévoués.

P/LA SOCIETE

Rapport sans commande IMS

(27028825)

N ° de
commande.

Magasin: FR2930

Responsabilité:

Rue: Lieu dit Pancras

Est

C.P / Ville: 30130 Pont Saint

Date	Entreprise	Nombre. des travailleurs	Temps de travail				Travaux réalisés / mot-clé
			Comme ncer	Fin	Pause	Heures facturables	
05/02/2025	SERVIMO	1	06:45	08:00	0:00	1:15	Suite demande d'intervention transmise par M. PRAIA CARRANCE par mail. Recherche de fuite entre le réseau et le compteur, elle est détectée au niveau du clapet antipollution. Réparation de celle-ci à ce jour. Mise en pression du réseau. RAS

Commentaires des prestataires

Nous confirmons les horaires de travail indiqués ci-dessus
sous réserve de l'approbation de l'autorité responsable
Entreprise. Les factures sont envoyées uniquement avec les bordereaux de déclaration Lidl
Les factures ne sont acceptées qu'avec une feuille de rapport Lidl.
L'adresse de facturation est celle de l'entreprise responsable.

05/02/2025

Date

(SERVIMO)

(FR2930)

1ère impression : Reste sur site

2ème Impression : à transmettre au prestataire

5/2/2025
18h09

CHECKLIST D'ACCUEIL SÉCURITÉ

D'UNE ENTREPRISE EXTÉRIEURE

AVANT L'INTERVENTION

Accueil :



Heure d'arrivée


6h45



☒ L'entreprise se présente à l'encadrement, signe le livre des visiteurs et se fait remettre un brassard d'identification



☒ Définir les modalités d'accès aux vestiaires et aux sanitaires



☒ Accompagner l'entreprise sur le lieu d'intervention pour comprendre ce qu'elle va faire

Analyse sécurité :

☒ De base :


Port des chaussures de sécurité et des vêtements de travail au nom de l'entreprise obligatoire



☒ Se renseigner et cadrer l'intervention:

Comment va-t-elle intervenir ?
Quels risques ?
Quels moyens de prévention ?

☒ Si d'autres EPI spécifiques sont nécessaires, vérifier qu'ils sont en bon état



☒ L'intervenant est équipé de matériel de balisage pour sécuriser la zone d'intervention




RISQUES PRINCIPAUX

☒ Si travail en hauteur, l'intervenant est équipé de son propre matériel et d'équipements sécurisés > plate-forme mobile avec garde-corps (PIRL) et non escabeau

Rappel : Escabeau = moyen d'accès ou impossibilité technique de mettre en place un équipement sécurisé

☒ Pour une intervention d'ordre électrique, l'intervenant possède une habilitation électrique



☒ Si travaux par point chaud (soudure, meulage), l'intervenant possède obligatoirement un « permis feu » remis par le FM ou le RMR pour éviter l'incendie

Signatures – Obligatoires avant chaque intervention :

Date : 5/2/2025

Entreprise :

Nom & n° du supermarché :

LIDL – PONT SAINT ESPRIT 30130

N° de l'encadrement :

30130 PONT SAINT ESPRIT

Siret 343262 622 18273

Intervenant extérieur

Nom & Prénom : Sébastien Gancik

Signature Entreprise Extérieure

Sénimo

Rappel :
après
le travail



La zone a bien été nettoyée par l'intervenant (doit repartir avec les déchets générés par l'intervention)



Remise du brassard d'identification à l'encadrement



Signature du RPS, une fois seulement le brassard rendu et le nettoyage et la remise en sécurité réalisés!

Le 07/02

05/02/2025 18h09

RPS du 2930

Servimo:

⇒ Recherche de fuite entre le réseau et le compteur, elle est détectée au niveau du clapet anti-pollution.


Réparation de celle-ci à ce jour.

Mise en pression du réseau: RAS

1 Salarié

0 pauses

6h45 → 8h

 **LIDL - PONT SAINT ESPRIT - 2930**
Lieu-dit Pancrace
RN86 Rue Roger Morin
30130 PONT SAINT ESPRIT
Siret 343262 622 18273