



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5052072

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 16/05/2025 15H28 C:000868 I:09950
V/REF : 467
V/Email reçu le Vendredi 16/05/2025 a 15H28

SDC "LES TAMARIS"
S/C AG. TEYSSIER LA VOLPELIERE
77 AVENUE STALINGRAD
13200 ARLES

IMMEUBLE : LES TAMARIS
2 RUE JEAN JACQUES DE
CAMBACERES
13200 ARLES

Nîmes, le 20 Mai 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : LOCATAIRE SUR PLACE M. OUYALIZ 06 16733235
CLÉS ÉGALEMENT A L'AGENCE TEYSSIER ARLES

MOTIF : FUITE AU NIVEAU DU COMPTEUR DANS LE PLACARD TECHNIQUE AU 4EME ÉTAGE DE
L'ENTRÉE 3 RUE JEAN JACQUES DE CAMBACERES.
APPAREMENT AVANT COMPTEUR

Donneur d'ordre : Mme M VIREY

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

LE 19/05/2025 A 11H15

INTERVENTION AU 4IEME ÉTAGE DANS LE PLACARD TECHNIQUE
CONSTAT D'UNE FUITE SUR LA TETE DE ROBINET AVANT COMPTEUR.
RÉPARATION DES DEUX VANNES COMPTEUR.
CONTRÔLE DE LA BONNE ÉTANCHEITÉ.
REPLI DU CHANTIER.

OBSERVATIONS : FJ LCOMPTER Email envoyé le 19/05/25 a 19H22 Mme M VIREY

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	RECHERCHE ET REPARATION DE FUITE	2	135,00	135,00



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5052072

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

TOTAL H.T.	135,00
T.V.A. a 10,00%	13,50
TOTAL T.T.C.En EURO	148,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

Ticket n° 467

Lieu de l'intervention

LES TAMARIS

RUE J.J DE CAMBACERES 13200 ARLES , France

Sujet : 530 - TAMARIS - FUITE AVANT COMPTEUR BAT 3

Description : Bonjour,

M. OUYALIZ, locataire au 4ème étage, nous informe d'une fuite au niveau du compteur dans le placard technique au 4ème étage de l'entrée 3 rue Jean Jacques de Cambaceres.

La fuite se situera avant compteur.

Pour accès : prendre contact directement avec le locataire : M. OUYALIZ : 06.16.73.32.35
ou clés à l'agence

Agence

SARL AGENCE TEYSSIER

candice@teyssier-immobilier.com

Mme VIREY MERYLL

meryll@teyssier-immobilier.com