



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 4040029

N/REF : 5/02/2024 14H07 C:022062 I:32040
V/REF : D87793
V/Email reçu le Lundi 05/02/2024 à 14H07

ALLIADE HABITAT
Agence Val de Saône
Centre de Paiement
13 RUE CLAUDE BERNARD
69656 VILLEFRANCHE CEDEX

V/REF.IMM. 7626-0001

IMMEUBLE : LE FIL D'O

96 RUE JULES FERRY

01750 SAINT LAURENT SUR SAONE

Dardilly, le

11 Avril 2024

Référence Marché: Lot n°45-Agence Val de Saône

LOCALISATION : ALLEE N 96 RUE J FERRY - PC AU 2EME ETAGE

MOTIF : INTERVENIR POUR REMPLACER LES AMPOULES AU 2EME ETAGE ET VERIFIER SI
D AUTRES AMPOULES SONT A REMPLACER

Donneur d'ordre : Mme M. GURGEN

NATURE DE L'INTERVENTION :

Rénovation parties communes

INTERVENTION DU 19/03/2024 A 12H00 :

CONTROLE DE L'ENSEMBLE DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE DES PARTIES COMMUNES.

CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE DES ESCALIERS :

IDENTIFICATION D'UN LUMINAIRE AVEC DETECTION INTEGRE NOIR HS AU NIVEAU DU 1ER ETAGE, REPRISE REGLAGE DETECTEUR SUR LUMINAIRE DU 2EME ETAGE, LE RESTE DES LUMINAIRES ESCALIERS FONCTIONNENT.

CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE RDC :

CONTROLE DES DETECTEURS, REPRISE REGLAGE D'UN DETECTEUR ENCASTRÉ QUI NE FONCTIONNAIT PAS CORRECTEMENT, PREVOIR LE REMPLACEMENT D'UN LUMINAIRE DOWNLIGHT ENCASTRÉ HS DE DIAMETRE 300MM.

PREVOIR LE REMPLACEMENT DE 4 AMPOULES LED HS SUR APPLIQUE.

ENSEMBLE DES PALIERS :

IDENTIFICATION D'UN GRAND NOMBRE (23) DE LUMINAIRE TYPE DOWNLIGHT LED ENCASTRÉS HS (DIAMETRE 190MM), PREVOIR LEUR REMPLACEMENT. SUITE CONTROLE DES DETECTEURS DE MOUVEMENT, REPRISE REGLAGE DE CERTAINS ET IDENTIFICATION DE 3 DETECTEURS HS, A REMPLACER.

IDENTIFICATION D'UN DOWNLIGHT MANQUANT (LUMINAIRE A ÉTÉ ARRACHÉ), REPRISE SECURISATION DE LA LIGNE. PREVOIR LE REMPLACEMENT DU LUMINAIRE. ATTENTION SUITE AU VANDLISME IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR UN LUMINAIRE DE DIAMETRE 240MM POUR COUVRIR LE TROU.



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 4040029

FP LCOMPTER Email envoyé le 21/03/24 a 09H09 Mme M. GURGEN

SUITE A NOTRE INTERVENTION ET A LA PRESENCE DE NOMBREUX LUMINAIRES
A REMPLACER NOUS NOUS CHARGEONS DE VOUS TRANSMETTRE UN DEVIS .

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	EL0010-Ft Dépl. délai Interv.> 4h	1	35,91	35,91
1,50	EL1200-H.MO controle PCM/reglages/MES	1	39,33	58,99
TOTAL H.T.				94,90
T.V.A. a 10,00%				9,49
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>104,39</u>

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN