



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 4040064

N/REF : 15/04/2024 18H06 C:022575 I:15638
V/REF : DT2024-1346
V/Email reçu le Lundi 15/04/2024 a 18H06

BATIGERE RHONE ALPES
Service Engagements
31 BIS, RUE BOSSUET
BP 56100
69415 LYON CEDEX 06

V/REF.IMM. 5001
IMMEUBLE : RES. DES ILES -5001
GRANDE RUE DE SAINT CLAIR
N° 121 a 129/9200
69300 CALUIRE ET CUIRE

Dardilly, le 22 Avril 2024

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A

LOCALISATION : ALLEE N 121 GRANDE RUE DE ST CLAIR - PC LOCAL POUBELLES ET JARDIN
SUR ESPLANADE - CONTACTER LE GARDIEN MR OUELBANI TEL 06 62858460

MOTIF : INTERVENIR POUR LE LOCAL POUBELLE QUI RESTE ALLUME 24H/24H ET PANNE
D ECLAIRAGE SUR LE JARDIN EN ESPLANADE

Donneur d'ordre : Mme N. GODARD

NATURE DE L'INTERVENTION :

Rénovation parties communes

INTERVENTION DU 18/04/2024 A 15H00 :
INTERVENTION A PARTIR DES PARTIES COMMUNES DE LA RESIDENCE.
CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES PCM.
RECHERCHE DE PANNE SUR INSTALLATION ECLAIRAGE DU LOCAL POUBELLE.
VERIFICATION DES APPAREILLAGES ET EQUIPEMENT, REMPLACEMENT DE LA
MINUTERIE HS ET REMPLACEMENT D'UN BOUTON POUSSOIR ENCASTRÉ HS.
REMISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS ET CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
INSTALLATION LOCAL VO. INSTALLATION OK.

CONTROLE ET RECHERCHE DE PANNE SUR INSTALLATION D'ECLAIRAGE EXTERIEUR
DU JARDIN. IDENTIFICATION DU DEPART ECLAIRAGE JARDIN ET TEST EN MARCHÉ
FORCÉE. IDENTIFICATION D'UNE PREMIERE PANNE AU NIVEAU DU CONTACTEUR
"ECLAIRAGE EXTERIEUR" HS, REMPLACEMENT DU CONTACTEUR ET NOUVEL ESSAI
DE MISE EN MARCHÉ FORCÉE DES INSTALLATIONS. LIGNE OK MAIS INSTALLATIONS
HS EN DEFAUT D'ISOLEMENT. SUITE CONTROLE DES ECLAIRAGE L'ENSEMBLE DES
INSTALLATIONS PRESENTENT DE GROS DISFONCTIONNEMENTS. LES LUMINAIRES
SONT CASSÉS ET OU MANQUANTS (3 LUMINAIRES CASSÉS ET 1 MANQUANT) D'OU
LA PRESENCE DE DEFAUTS D'ISOLEMENT FAISANT DISJONCTER LES INSTALLATIONS.

NOUS NOUS CHARGEONS DE VOUS TRANSMETTRE UN DEVIS POUR LE REMPLACEMENT
DES EQUIPEMENTS.

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 20/04/24 a 20H16 Mme N. GODARD



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 4040064

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	J0G00002-H(s)M0 recherche panne P.C	1	51,09	102,18
1,00	UJ0D0080-Rempl.minuterie modulaire	1	58,89	58,89
1,00	UJ0D0100-Rempl.contact.puissance 20A	1	68,96	68,96
TOTAL H.T.				230,03
T.V.A. a 10,00%				23,00
TOTAL T.T.C.En EURO				253,03

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

**BATIGERE RHONE-ALPES**

AGENCE LYON
ANTENNE 3
206 AVENUE FELIX FAURE
69003 LYON

**DEMANDE DE TRAVAUX
2024 - 1346**

Attente associée n° 2024-3571
Saisie le 15/04/2024 - 18h00
INTERNE - Visite ou contrôle

Création DT
15/04/2024

Transmission DT
15/04/2024 - 18h04

Travaux à réaliser entre le
15/04/2024 et le 17/04/2024

LIEU DE L'INTERVENTION

Esc : 02
121 GRANDE RUE DE SAINT CLAIR
CALUIRE ET CUIRE
69300 CALUIRE ET CUIRE

1504 - 1806

Demandeur :
Mod. demandeur :
Contrat : E/15670

Mod localisation :
P. 5001 - T. 01 - E. 0002

FOURNISSEUR

AMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES

69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/17017 Marché :
Bordereau :

Montant inférieur à 570 € TTC : les travaux sont à exécuter.
sinon appelez votre correspondant.

 Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr

Votre correspondant **BATIGERE RHONE-ALPES**
GODARD NADÈGE - 04 72 83 47 80
nadege.godard@batigere.fr

INTERVENTION

DEMANDE : Sous-sol, cave, local vide-ordures / Local vide-ordures, local vélo / Eclairage et électricité / Eclairage en panne

MOTIF : 121 GDE RUE DE SAINT CLAIR - LOCAL POUBELLES
ECLAIRE EN PERMANENCE
JARDIN SUR ESPLANADE - PLUS D ECLAIRAGE

COMPLÉMENT 121 GDE RUE DE SAINT CLAIR - LOCAL POUBELLES
TECHNIQUE : ECLAIRE EN PERMANENCE
JARDIN SUR ESPLANADE - PLUS D ECLAIRAGE
FAIRE DEVIS POUR REMISE EN ROUTE AVEC REMPLACEMENT DES LUMINAIRES
CONTACT SUR PLACE GARDIEN M. OUELBANI 06 62 85 84 60

Montant estimatif des travaux : 0.00 € TTC

DISPONIBILITÉ CLIENT :

CLÉS :

GARDIEN : BAHRA BELKACEM -

Signature fournisseur

Date

Signature client

__/__/__

Votre problème est-il résolu ? ☐ Oui ☐ Non

Signature(s) de la Demande de Travaux

Page 1/1

VALIDATION

Saisie : 15/04/2024 - 18h03m16 / GODARD NADÈGE
Validé : 15/04/2024 - 18h03m52 / GODARD NADÈGE

Gérez vos interventions en ligne sur votre espace fournisseur www.batigere.fr