



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 4040131

N/REF : 26/01/2024 9H35 C:025247 I:31135

V/Email reçu le Vendredi 26/01/2024 a 9H35

IMMEUBLE : GIE UPI LYON
47 RUE SERGENT MICHEL BERTHET
69009 LYON

GIE UPI LYON

**47 RUE SERGENT MICHEL BERTHET
69258 LYON CEDEX 09**

Dardilly, le 26 Avril 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : CASSIN 1 - 47 RUE SERGENT MICHEL BERTHET.

MOTIF : TRAVAUX DE LEVÉE DE RESERVES DU RAPPORT SOCOTEC N° 303F0239783
CONCERNANT LES REMARQUES SUR LES INSTALLATIONS DE MISE A LA TERRE ET
DE PROTECTION CONTRE LA Foudre SUR INSTALLATIONS TOITURE.

Donneur d'ordre : Mr P. THEVENON

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux d'électricité des communs

INTERVENTION DU 22/12/2024 AU 15/04/2024 SUIVANT RAPPORT DE REALISATION
DES LEVÉES DE RESERVES DU RAPPORT JOINT.

OBSERVATIONS :

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Realisation mises a la terres ens.	1	605,00	605,00
	TOTAL H.T.			605,00
	T.V.A. a 20,00%			121,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			726,00

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

12 chemin des Gorges – 69570 DARDILLY

SAS au capital de 30 000 €

RCS. LYON 419 990 171 – TVA intracommunautaire FR 83419990171

Tél : 04 78 20 96 35 - Fax : 04 78 20 03 45

Attention ! Nouveau RIB : IBAN : FR76 3000 3035 7100 0200 1884 958 - B.I.C : SOGEFRPP




Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 4040131



Devis - Rapport d'intervention		CAMPUS HEP RENE CASSIN 47 Rue Sergent Michel Berthet 69009 Lyon
Dardilly , le 22 décembre 2023		
inter : suite rapport SQ 14346995		
Rapport chiffré à l'attention de : M. Philippe Thevenon		
Levées de réserves sur rapport SOCOTEC - Protection contre la foudre - Rapport 303F0239783 CAMPUS HEP RENE CASSIN 1 47 Rue Sergent Michel Berthet 69009 Lyon		
Rapport d'intervention concernant : Suite rapport SOCOTEC N° 303F0239783 reprise de l'ensemble des masses métalliques en toitures et des conduites de fluide avec réalisation de mise à la terre générale des installations et réalisation des interconnexion de terre entre les masses métalliques et les armatures de toiture. Réalisation des liaisons de terre en câble H07VR 16mm² et 25mm² cuivre. Réalisation des mises à la terre des coffrets clim rajoutés et test mesure de terre.		

Cha	Désignation	Un	Q.U	Prix Unit.	Montant H.T
	I / Levées de réserves : mise à la terre des canalisations toitures	Ens	1,00	605,00	605,00
	Réalisation des mises à la terre sur l'ensemble des installations toitures suite rapport Socotec N° 303F0239783 avec création de liaisons en câble H07VR 16 et 25mm² cuivre	Ens	1,00	605,00	605,00



Total H.T	605,00
Total Net	605,00
TVA 20%	121,00
Net à Payer (Euro)	726,00

N°Obs	Désignation	Mesure correctrice
4	Les nouvelles canalisations de fluide du nouveau groupe installé en 2022, non interconnectée au conducteur de toiture (canalisations inférieures) photo 4 	Realisation de l'ensemble des mise à la terre et des interconnexions 
5	La structure métallique, les canalisations de fluide ne comporte pas de liaison de terre avec les conducteurs de toiture (coté pompes) photo 5 	



N°Obs	Désignation	Mesure correctrice
5		