



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 4060149

N/REF : 15/04/2024 17H24 C:022575 I:26313
V/REF : DT2024-1344
V/Email reçu le Lundi 15/04/2024 à 17H24

BATIGERE RHONE ALPES
Service Engagements
31 BIS, RUE BOSSUET
BP 56100
69415 LYON CEDEX 06

V/REF.IMM. 5065
IMMEUBLE : 15 BOUTEILLE -5065
15EA/15EB, RUE BOUTEILLE
.
69001 LYON

Dardilly, le 20 Juin 2024

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A

LOCALISATION : ALLEE N 15EA RUE BOUTEILLE - PC HALL ET MONTEE D ESCALIERS
SI BESOIN CONTACTER LOC MME BABAIAU TEL 06 50654174

MOTIF : INTERVENIR POUR LES ECLAIRAGES QUI RESTENT ALLUMES EN CONTINU DANS LE
HALL ET LA MONTEE D ESCALIER

Donneur d'ordre : Mme N. GODARD

NATURE DE L'INTERVENTION :

Rénovation parties communes

=====

LE 23/04 A 11H00 :
INTERVENTION DEPUIS LES PARTIES COMMUNES
RECHERCHE DE PANNE SUITE AUX ECLAIRAGES QUI FONCTIONNENT EN CONTINU DANS
LE HALL ET LA MONTEE D'ESCALIERS
CONTROLE DES ECLAIRAGES ET APPAREILLAGES SUR LES PALIERS ET DANS LES
ESCALIERS
FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 3 AMPOULES LED STANDARD DANS LES ESCALIERS
FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN DETECTEUR DE PRESENCE ENCASTRE DANS LE
HALL
PREVOIR LE REMPLACEMENT D'UN DETECTEUR DE PRESENCE MURAL DANS LE HALL
VERS L'ASCENSEUR
PREVOIR LE REMPLACEMENT D'UN DETECTEUR DE PRESENCE MURAL DANS LA MONTEE
D'ESCALIERS
PREVOIR LE REMPLACEMENT D'UN DETECTEUR DE PRESENCE MURAL SUR LE PALIER DU
1ER ETAGE
PREVOIR LE REMPLACEMENT D'UN DETECTEUR DE PRESENCE MURAL SUR LE PALIER
DU 2EME ETAGE EN SORTIE D'ASCENSEUR
PREVOIR LE REMPLACEMENT D'UN HUBLOT VANDALISE AU RDC
MATERIEL INDISPONIBLE

LE 13/06 A 15H00 :
INTERVENTION DEPUIS LES PARTIES COMMUNES



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 4060149

FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN HUBLOT LED ON/OFF VANDALISE AU RDC
FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN DETECTEUR MURAL DEUX FILS DANS LE HALL
VERS L'ASCENSEUR
FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN DETECTEUR MURAL DEUX FILS DANS LE HALL
VERS R+1
FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN DETECTEUR MURAL DEUX FILS DANS LE HALL
VERS R+2
FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN DETECTEUR MURAL DEUX FILS DANS LA
MONTEE D'ESCALIERS

SUITE A NOTRE INTERVENTION NOTRE TECHNICIEN A CONSTATÉ QU'IL ETAIT
NECESSAIRE DE PREVOIR LE REMPLACEMENT DE 6 DETECTEURS DE PRESENCE 2 FILS
ENCASTÉS SUPPLEMENTAIRE HS.
NOUS NOUS CHARGEONS DE VOUS TRANSMETTRE UN DEVIS COMPLEMENTAIRE ET
CLOTURONS CETTE PREMIERE DEMANDE EN 'ETAT

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 19/06/24 a 17H24 Mme N. GODARD

SUITE AU PASSAGE DE NOTRE TECHNICIEN DU 13/06, PREVOIR LE REMPLACEMENT
DE 6 DETECTEURS DE PRESENCE 2FILS HORS SERVICE SUPPLEMENTAIRES

NOUS NOUS CHARGEONS DE VOUS ETABLIR UN DEVIS RAPIDEMENT

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,50	J0G00002-H(s)Recherche de panne P.C	1	51,09	76,63
3,00	0J1A6092-Rempl.ampoule LED tous modèles	1	8,64	25,92
1,00	UJ0G0180-Rempl.détecteurs de présence	1	77,76	77,76
1,00	UJ0G0100-Remplacement plafonnier led	2	93,06	93,06
1,00	UJ0B0020-H Mo rech panne detecteur compl	2	51,09	51,09
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
4,00	F&P Detecteur encastré mural 2 Fils LEG	2	108,75	435,00
TOTAL H.T.				759,46
T.V.A. a 10,00%				75,94
TOTAL T.T.C.En EURO				835,40

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

12 chemin des Gorges – 69570 DARDILLY

SAS au capital de 30 000 €

RCS. LYON 419 990 171 – TVA intracommunautaire FR 83419990171

Tél : 04 78 20 96 35 - Fax : 04 78 20 03 45

Attention ! Nouveau RIB : IBAN : FR76 3000 3035 7100 0200 1884 958 - B.I.C : SOGEFRPP



*Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr*

FACTURE N° 4060149

101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

**BATIGERE RHONE-ALPES**

AGENCE LYON
ANTENNE 3
206 AVENUE FELIX FAURE
69003 LYON

DEMANDE DE TRAVAUX
2024 - 1344

Attente associée n° 2024-3569

Saisie le 15/04/2024 - 16h51

INTERNE - Visite ou contrôle

Création DT

15/04/2024

Transmission DT

15/04/2024 - 17h21

Travaux à réaliser entre le

15/04/2024 et le 19/04/2024

LIEU DE L'INTERVENTION

REZ DE CHAUSSEE

Esc : 01

15EA RUE BOUTEILLE

LYON 1 ER

69001 LYON 1 ER

1504 - 1724

FOURNISSEUR

AMES ELECTRICITE SARL

12 CHEMIN DES GORGES

69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/17017 Marché :

Bordereau :

Montant inférieur à 570 € TTC : les travaux sont à exécuter.

sinon appelez votre correspondant.



Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr

Demandeur :

Mod. demandeur :

Contrat : E/15670

Mod localisation :

P. 5065 - T. 01 - E. 0001

Votre correspondant BATIGERE RHONE-ALPES

GODARD NADÈGE - 04 72 83 47 80

nadege.godard@batigere.fr

INTERVENTION

DEMANDE : Ma cage d'escalier et mon hall / Hall d'entrée / Eclairage et électricité / Eclairage en panne

MOTIF : 15E RUE BOUTEILLE / LYON 1 / ECLAIRAGE
VERIFIER DANS PARTIES COMMUNES (hall + montées d'escalier)
S ECLAIRE EN PERMANENCE JOUR ET NUIT

COMPLÉMENT 15E RUE BOUTEILLE / LYON 1 / ECLAIRAGE
TECHNIQUE : VERIFIER DANS PARTIES COMMUNES (hall + montées d'escalier)
S ECLAIRE EN PERMANENCE JOUR ET NUIT
POUR INFO ET ACCES POSSIBILITE CONTACTER LOCATAIRE MME BABAIAN 0650654174

Montant estimatif des travaux : 0.00 € TTC

DISPONIBILITÉ CLIENT :

CLÉS :

GARDIEN : -

Signature fournisseur

Date

Signature client

__/__/__

Votre problème est-il résolu ? ☐ Oui ☐ Non

Signature(s) de la Demande de Travaux

Page 1/1

VALIDATION

Saisie : 15/04/2024 - 17h14m23 / GODARD NADÈGE

Validé : 15/04/2024 - 17h21m22 / GODARD NADÈGE

Gérez vos interventions en ligne sur votre espace fournisseur www.batigere.fr