



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 4060172

N/REF : 10/06/2024 12H43 C:025403 I:32154
V/REF : DT2024-28237
V/Email reçu le Lundi 10/06/2024 à 12H43

BATIGERE NORD EST

**12 RUE DES CARMES
54064 NANCY CEDEX**

V/REF.IMM. 6008
IMMEUBLE : LES AIGRETTES -6008
HAMEAU DES AIGRETTES
N° 5/8/9/13-21/24
01390 MIONNAY

Dardilly, le 27 Juin 2024

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A

LOCALISATION : ALLEE N 19 HAMEAU DES AIGRETTES - LOGEMENT M FERRAND-CLON TEL 0673999128
OU 04 37260238 AU RDC

MOTIF : INTERVENIR POUR LE DISJONCTEUR GENERAL QUI SE MET EN DEFAUT IL SEMBLERAI
QUE CELA VIENT DE LA VMC (VMC DANS LES COMBLES)

Donneur d'ordre : Mme L. BARRAU

NATURE DE L'INTERVENTION :

Dépannage logements

LE 19/06 A 07H30 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MR FERRAND-CLON AU RDC
RECHERCHE DE PANNE SUITE AU DISJONCTEUR GENERAL QUI SE MET EN DEFAUT
DANS LE LOGEMENT
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE DU LOGEMENT ET TEST D'ISOLEMENT DE TOUTES
LES LIGNES, IDENTIFICATION D'UN DEFAUT D'ISOLEMENT SUR INSTALLATION VMC,
SUITE VERIFICATION DE L'ENSEMBLE DE LA LIGNE VMC, PANNE VENANT DE LA
VMC QUI EST HS EN DEFAUT D'ISOLEMENT.
ISOLATION DE LA LIGNE ET CONSIGNATION DES INSTALLATIONS VMC AFIN
D'ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUE DU LOGEMENT

PREVOIR LE REMPLACEMENT DE L'INSTALLATION DE VMC

NOUS NOUS CHARGEONS DE VOUS TRANSMETTRE UN DEVIS POUR LE REMPLACEMENT

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 26/06/24 à 08H54 Mme L. BARRAU

SUITE AU PASSAGE DE NOTRE TECHNICIEN DU 19/06, PREVOIR LE REMPLACEMENT
DE LA VMC HORS SERVICE

NOUS NOUS CHARGEONS DE VOUS TRANSMETTRE UN DEVIS RAPIDEMENT



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 4060172

=====					
Quantité	Heures -	Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,50	UJ0B0020-H(s)		Recherche de panne logement	1	51,09
					76,63
			TOTAL H.T.		76,63
			T.V.A. a 10,00%		7,66
			TOTAL T.T.C.		En EURO 84,29

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

**BATIGERE HABITAT**

AGENCE LYON
ANTENNE RHONE ALPES
31B rue Bossuet
69415 LYON CEDEX 06

**DEMANDE DE TRAVAUX
2024 - 28237**

Attente associée n° 2024-4066680
Saisie le 04/06/2024 - 19h03
CLIENT - D'CLIC

Création DT
10/06/2024

Transmission DT
10/06/2024 - 12h40

Travaux à réaliser entre le
10/06/2024 et le 28/06/2024

LIEU DE L'INTERVENTION

M ET MME FERRAND-CLON PHILIPPE
Esc : 01 \ Etage : 00 \ Porte : 6
19 HAMEAU DES AIGRETTES
MIONNAY
01390 MIONNAY

Tél. personnel : 04 37 26 02 38
Tél. portable : 06 73 99 91 28
Tél. bureau :

1006-1243

 Demandeur connecté à l'espace client batigere.fr

Demandeur : M ET MME FERRAND-CLON PHILIPPE
Mod. demandeur : 2400713240 Mod localisation : 2400713240
Contrat : L/6309189 P. 5508 - T. 01 - E. 0003

FOURNISSEUR

AMES ELECTRICITÉ
12 CHEMIN DES GORGES
69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/171488 Marché :
Bordereau :
Montant inférieur à 570 € TTC : les travaux sont à exécuter.
sinon appelez votre correspondant.

 Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr

Votre correspondant **BATIGERE HABITAT**
BARRAU LAETITIA - 04 72 83 47 80
laetitia.barrau@batigere.fr

INTERVENTION

DEMANDE : Mon logement / Electricité, Télévision, Téléphone / Electricité / L'installation disjoncte souvent

MOTIF : Bonjour, plusieurs fois le disjoncteur général s'est mis en défaut, j'ai réussi à identifier le problème, il semblerait que la VMC soit le problème, car il semble que le circuit soit uniquement dédié à celle-ci, par contre cet appareil étant dans les combles je ne peux aller voir. Je vous remercie de m'indiquer si je dois appeler une

COMPLÉMENT TECHNIQUE : Bonjour Merci de votre intervention dans cette maison. Il y aurait un problème électrique a priori avec la VMC . A vérifier. Bien Cdt

Montant estimatif des travaux : 0.00 € TTC

DISPONIBILITÉ CLIENT : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

CLÉS : GARDIEN : -

Signature fournisseur

Date

Signature client

__/__/__

Votre problème est-il résolu ? ☐ Oui ☐ Non

Signature(s) de la Demande de Travaux

Page 1/1

VALIDATION

Saisie : 10/06/2024 - 12h38m52 / BARRAU LAETITIA
Validé : 10/06/2024 - 12h39m57 / BARRAU LAETITIA

Gérez vos interventions en ligne sur votre espace fournisseur www.batigere.fr