



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 4070297

N/REF : 11/07/2024 15H08 C:002540 I:00006
V/REF : ARF069568
V/Email reçu le Jeudi 11/07/2024 a 15H08

IN'LI AURA

**14 RUE TRONCHET
69006 LYON**

V/REF.IMM. SIA-1003
IMMEUBLE : ST EXUPERY
34 A 50 AVENUE SAINT EXUPERY
69100 VILLEURBANNE

Dardilly, le 31 Juillet 2024

Référence Marché: 001158-Lot 26

LOCALISATION : ALLEE N 34 AV ST EXUPERY - LOGEMENT MME ABBACHE TEL 06 52866551 OU
09 81886861 AU RDC

MOTIF : INTERVENIR POUR LA VERIFICATION DU TABLEAU ELECTRIQUE QUI DISJONCTE
!!! SI LA LOCATAIRE DEMANDE DE REMPLACER LES DOUILLES ET AMOUPLES C EST
NNNNOOOONNNNN!!!!!!!!!!

Donneur d'ordre : Mr A. HAMDOUDI

NATURE DE L'INTERVENTION :

Dépannage logements

LE 26/07 A 11H15 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME ABBACHE AU RDC
RECHERCHE DE PANNE SUITE AU TABLEAU ELECTRIQUE DU LOGEMENT QUI DISJONCTE
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE DU LOGEMENT
CONTROLE DES LIGNES ECLAIRAGES ET PRISES DE COURANT
NOTRE TECHNICIEN A CONSTATE QUE LE CIRCUIT 20A DU FOUR FAISAIT SAUTER LE
DIFFERENTIEL DU AUX FILS ABIMES DANS LA PRISE QUI SE TOUCHAIENT
REMPLACEMENT DE LA PORTION DE FILS ABIMES ET DE LA PRISE 20A EN SAILLIE
CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT - OK

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 31/07/24 a 13H42 Mr A. HAMDOUDI

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ELE002-Ff M. chantier si MT fact.HT<114	1	35,10	35,10
1,00	ELE005-Forfait dépannage	1	81,31	81,31
1,00	ELE016-F.P Prise de courant 2 P + T/2 P	1	12,57	12,57



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 4070297

TOTAL H.T.	128,98
T.V.A. a 10,00%	12,89
TOTAL T.T.C.En EURO	141,87

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

Contact AMES

De: Ali HAMDOUNI <ali.hamdoudi@inli.fr>
Envoyé: jeudi 11 juillet 2024 15:08
À: Contact AMES
Objet: 069568 tableau elec
Pièces jointes: 069568 probleme tebleau elec.pdf

1107 - 1508

Bonjour Gaëlle ,

Vous trouverez ci-joint un bon de commande pour un contrôle du tableau, si la locataire demande de remplacer les douilles ou les ampoules ,c'est NON

Merci

Ali Hamdoudi
Responsable de secteur
Mail : ali.hamdoudi@inli.fr
07.89.65.21.35



Groupe ActionLogement