



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 4070363

N/REF : 20/06/2024 15H42 C:022575 I:08839
V/REF : DT2024-2253
V/Email reçu le Jeudi 20/06/2024 à 15H42

**BATIGERE RHONE ALPES
SERVICE ENGAGEMENTS
31 BIS, RUE BOSSUET
69415 LYON CEDEX 06**

V/REF.IMM. 5063
IMMEUBLE : CHARPENNES -5063
2/4/6, IMPASSE DES CHARPENNES
2/4/6/8, RUE DES CHARPENNES
69680 CHASSIEU

Dardilly, le 31 Juillet 2024

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A

LOCALISATION : ALLEE N 6 IMP DES CHARPENNES - LOGEMENT EX FAURE AU 1ER ETAGE SOUS PASS (PORTE 1F1)

MOTIF : INTERVENIR POUR LA MISE EN SECURITE ELECTRIQUE AVEC CONSUEL SUR UN LOGEMENT DE TYPE T4 + VERIFIER DAAF + FOURNITURE ET POSE D UN SOUFFLEUR AU DESSUS DE LA PORTE DE LA SDB + REGLETTE DE LA CUISINE NON CONFORME

Donneur d'ordre : M. V. RICCI - Port - en

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Entretien, diagnostic logements

LE 23/07 A 09H00 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT EX FAURE AU 1ER ETAGE
CONTROLE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE ET DES APPAREILLAGES
CONTROLE DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES ET VERIFICATION DES TERRES
CONTROLE DES INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE

SUITE AU DIAGNOSTIQUE ELECTRIQUE DU LOGEMENT AVEC CONSUEL, REALISATION DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES A LA MISE EN SECURITE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE DU LOGEMENT, SOIT :

REPRISE ECLAIRAGES POINTS DE CENTRE, POSE DE 4 DOUILLES ET AMPOULES MANQUANTES

CHAMBRE 1 :
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 3 PRISES DE COURANT ENCASTREE ET BOITE ENCASTREMENT

CHAMBRE 2 :
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 3 PRISES DE COURANT ENCASTREE ET BOITE ENCASTREMENT



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 4070363

CHAMBRE 3 :

- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 3 PRISES DE COURANT ENCASTREE
- SUPPRESSION D'UNE INSTALLATION SAUVAGE
- FOURNITURE ET POSE D'UN OBTURATEUR

SALLE DE BAIN :

- INSTALLATION D'UNE LINOLITE CLASSE II AU DESSUS DU LAVABO

COULOIR :

- FOURNITURE ET POSE D'UN DETECTEUR DE FUMEE
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE PRISE DE COURANT ENCASTREE ET BOITE ENCASTREMENT

SEJOUR :

- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 4 PRISES DE COURANT ENCASTREE ET BOITES

CUISINE :

- INSTALLATION D'UNE LINOLITE CLASSE II AU DESSUS DE L'EVIER
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE SORTIE ENCASTREE

DE NOMBREUX TRAVAUX RESTE A PREVOIR
MATERIEL INDISPONIBLE

LE 25/07 A 09H00 :

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT EX FAURE AU 1ER ETAGE

REALISATION DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES A LA MISE EN SECURITE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE DU LOGEMENT, SOIT :

SALON :

- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE SORTIE DE CABLE SAILLIE AVEC POSE DE GOULOTTE
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE PRISE TELEVISION EN SAILLIE ET D'UN REPARTITEUR TELEVISION
- REMISE EN PLACE DE DEUX PRISES DE COURANT
- REPRISE D'UNE ALIMENTATION PRISE DE COURANT AVEC POSE DE GOULOTTE ET TIRAGE DE FILS 2,5

CUISINE :

- REPRISE DES FIXATIONS D'UNE SORTIE 20A ENCASTREE

CHAMBRE 1 :

- REPRISE DES FIXATIONS D'UNE PRISE DE COURANT ENCASTREE

CHAMBRE 2 :

- REPRISE DES FIXATIONS D'UNE PRISE DE COURANT ENCASTREE
- REPRISE DES FIXATIONS DU CABLE ANTENNE LE LONG DE LA PLINTHE

CHAMBRE 3 :



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 4070363

- REPRISE DES FIXATIONS D'UNE PRISE DE COURANT ENCASTREE

SALLE DE BAIN :

- FOURNITURE ET POSE DE GOULOTTE ET DE CABLE R2V 1,5 POUR CREATION ALIMENTATION RADIATEUR
- FOURNITURE ET POSE D'UNE SORTIE DE CABLE EN SAILLIE
- FOURNITURE ET POSE D'UN CHAUFFAGE SOUFFLANT AU DESSUS DE LA PORTE

CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION - OK

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 31/07/24 a 16H43 M. V. RICCI - Port - en

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	UJ0B0050-Fournit.Diagnostic Electricité	1	170,57	170,57
1,00	UJ0B0020-H.MO Supression install.sauvage	1	51,09	51,09
2,00	UJ0G0070-Rempl.applique simple classe 2	1	39,22	78,44
14,00	UJ0D0160-Rempl.PC 10-16A-20A avec terre	1	15,18	212,52
1,00	0J1A5001-Rempl.Sortie de cable NEP 16 A	1	12,27	12,27
1,00	UJ0B0040-Pose un DAAF-Détecteur fumée	1	36,76	36,76
8,00	UJ0D0200-Rempl.boîte de déri./encast app	1	16,02	128,16
1,00	UJ0C0020-Rp.ligne compl.ss moul.2,5 salo	2	76,21	76,21
1,00	UJ0C0020-Rp.ligne compl.ss moul.chauffag	2	76,21	76,21
2,00	0J1A5001-Rempl.Sortie de cable NEP 16 A	2	12,27	24,54
1,00	UJ0F0010-Rempl.Prise TV/FM/SAT	2	23,99	23,99
1,00	UJ0B0020-H MO reprise ligne tv et appar.	2	51,09	51,09

Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Fourniture obturateur	1	11,45	11,45
1,00	F&P Repartiteur television	2	37,60	37,60
1,00	F&P chauffage soufflant salle de bain	2	154,25	154,25

TOTAL H.T. 1145,15

T.V.A. a 10,00% 114,51

TOTAL T.T.C.En EURO 1259,66

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin

12 chemin des Gorges – 69570 DARDILLY

SAS au capital de 30 000 €

RCS. LYON 419 990 171 – TVA intracommunautaire FR 83419990171

Tél : 04 78 20 96 35 - Fax : 04 78 20 03 45

Attention ! Nouveau RIB : IBAN : FR76 3000 3035 7100 0200 1884 958 - B.I.C : SOGEFRPP



*Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr*

FACTURE N° 4070363

69120 VAULX-EN-VELIN

**BATIGERE RHONE-ALPES**

AGENCE LYON
ANTENNE 3
206 AVENUE FELIX FAURE
69003 LYON

DEMANDE DE TRAVAUX
2024 - 2253

Attente associée n° 2024-5759

Saisie le 19/06/2024 - 11h25

INTERNE - Visite ou contrôle

Création DT

19/06/2024

Transmission DT

19/06/2024 - 15h39

Travaux à réaliser entre le

19/06/2024 et le 25/06/2024

LIEU DE L'INTERVENTION

Esc : 03 \ Etage : 01 \ Porte : 1F1
6 IMPASSE DES CHARPENNES
CHASSIEU
69680 CHASSIEU

2006-1542

FOURNISSEUR

AMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES

69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/17017 Marché :

Bordereau :

Montant inférieur à 570 € TTC : les travaux sont à exécuter,
sinon appelez votre correspondant.

 Demandeur connecté à l'espace client batigere.fr

Demandeur : M FAURE SERGE

Mod. demandeur : 7110457590

Contrat : L/5015762

Mod localisation : 7110457590

P. 5063 - T. 01 - E. 0002

 Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr

Votre correspondant BATIGERE RHONE-ALPES

RICCI VINCENT - 06 87 42 49 05

vincent.ricci@batigere.fr

INTERVENTION

DEMANDE : Mon logement / Electricité, Télévision, Téléphone / Electricité / Label électrique

MOTIF : faire Label électrique/CONSUEL + VERIFIER DAAF + FOURNITURE ET POSE 1 SOUFFLEUR AU DESSUS PORTE S/BAIN + REGLETTE
CUIISINE NON CONFORME
LOG T4 1E ETAGE SUR PASS

Montant estimatif des travaux : 0.00 € TTC

DISPONIBILITÉ CLIENT :

CLÉS :

GARDIEN : -

Signature fournisseur

Date

Signature client

__/__/__

Votre problème est-il résolu ? ☐ Oui ☐ Non

Signature(s) de la Demande de Travaux

Page 1/1

VALIDATION

Saisie : 19/06/2024 - 11h29m01 / RICCI VINCENT

Validé : 19/06/2024 - 11h29m33 / RICCI VINCENT

Gérez vos interventions en ligne sur votre espace fournisseur www.batigere.fr