



Travaux d'électricité  
Rénovation- Dépannages  
Courants forts - courants faibles  
contact@ames-electricite.fr

**FACTURE N° 4080172**

N/REF : 17/07/2024 11H05 C:022575 I:09593  
V/REF : DT 2024-2627  
V/Email reçu le Mercredi 17/07/2024 à 11H05

**BATIGERE RHONE ALPES**  
**Service Engagements**  
**31 BIS, RUE BOSSUET**  
**BP 56100**  
**69415 LYON CEDEX 06**

V/REF.IMM. 5008  
**IMMEUBLE** : PENTES CROIX ROUSSE  
MONTEE DE LA GRANDE COTE  
RUES LEYNAUD/NEYRET/BURD./TERM  
69001 LYON

Dardilly, le 29 Aout 2024

**Référence Marché:** Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A

**LOCALISATION** : ALLEE N 75 MONTEE DE LA GRANDE COTE - LOGEMENT EX DIENG AU 3EME ETAGE -  
SOUS PASS

**MOTIF** : INTERVENIR POUR LE DIAGNOSTIQUE AVEC CONSUEL DU LOGEMENT TYPE F4 + POSE  
D'UN DAAF + POSE APPLIQUE CUISINE

**Donneur d'ordre** : Mme N. GODARD

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Dépannage logements

INTERVENTION DU 09/08/2024 A 10H30 :  
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT EX DIENG AU 3EME ETAGE  
CONTROLE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE ET DES APPAREILLAGES  
CONTROLE DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES ET VERIFICATION DES TERRES  
CONTROLE DES INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS  
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE

SUITE AU DIAGNOSTIQUE ELECTRIQUE DU LOGEMENT AVEC CONSUEL SELON LA NORME  
FD C16-600, REALISATION DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES A LA  
MISE EN SECURITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DU LOGEMENT, SOIT :

FOURNITURE ET POSE DE 12 DOUILLES E27 AVEC COIFFE ET AMPOULE LED E27  
SUR L'ENSEMBLE DU LOGEMENT. FOURNITURE ET POSE DE 6 ENSEMBLES PLAQUES  
RONDE CROCHET LUSTRE. DEPANNAGE INSTALLATION ECLAIRAGE DU HALL QUI NE  
FONCTIONNE PAS, DEMONTAGE DES INSTALLATIONS ET IDENTIFICATION DE LA  
PANNE AU NIVEAU D'UN CONNECTEUR DE PHASE DEFAILLANT. REMPLACEMENT DU  
CONNECTEUR ET REMISE EN SERVICE. REMONTAGE DES INSTALLATIONS.

TABLEAU ELECTRIQUE : INSTALLATION D'UN INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 63A  
30MA TYPE A EN TETE D'INSTALLATION ET REPRISE CABLAGE COMPLET TABLEAU  
ELECTRIQUE APRES REMPLACEMENT DE PEIGNES D'ALIMENTATION.  
REPRISE EN PROVISoire DE LA PORTE METALLIQUE DU TABLEAU QUI EST CASSÉE.  
(VOIR POUR REMPLACEMENT DE L'ENSEMBLE SI NECESSAIRE)

12 chemin des Gorges – 69570 DARDILLY

SAS au capital de 30 000 €

RCS. LYON 419 990 171 – TVA intracommunautaire FR 83419990171

Tél : 04 78 20 96 35 - Fax : 04 78 20 03 45

Attention ! Nouveau RIB : IBAN : FR76 3000 3035 7100 0200 1884 958 - B.I.C : SOGEFRPP



Travaux d'électricité  
Rénovation- Dépannages  
Courants forts - courants faibles  
contact@ames-electricite.fr

**FACTURE N° 4080172**

CUISINE : REMPLACEMENT D'UNE LINOLITE CLASSE II AU DESSUS DE L'EVIER,  
REMPLACEMENT D'UNE SORTIE DE CABLE 20A ENCASTRÉE ET 2 PRISES 2P+T 16A  
ENCASTRÉES HS AVEC REMPLACEMENT DES BOITES D'ENCASTREMENT AFIN  
D'ASSURER LE BON MAINTIEN DES EQUIPEMENTS.  
ENTRÉE : REMPLACEMENT DE DEUX BOUTONS POUSSOIR ENCASTRÉS HS ET  
INSTALLATION D'UN DAAF LITHIUM 10 ANS.

CHAMBRE 1 : REMPLACEMENT DE DEUX PRISES ENCASTRÉES HS PAR POSE DE PRISES  
2P+T 16A ET REMPLACEMENT D'UNE BOITE D'ENCASTREMENT HS POUR ASSURER LA  
BONNE TENUE DE L'APPAREILLAGE.

CHAMBRE 2 : REMPLACEMENT D'UNE PRISE ENCASTRÉE HS PAR POSE D'UNE PRISE  
2P+T 16A.

SDB : REPRISE ECLAIRAGE LAVABO PAR REFIXATION DE LA LINOLITE EXISTANTE  
ARRACHÉE, REMPLACEMENT D'UN DOUBLE INTERRUPTEUR ENCASTRE ET REMPLACEMENT  
BOITE D'ENCASTREMENT FIXATION APPAREILLAGE HS. CREATON D'UNE LIAISON  
EQUIPOTENTIELLE POUR LA MISE A LA TERRE DE LA BAIGNOIRE ABSENTE ET  
CREATION D'UNE LIAISON EQUIPOTENTIELLE COMPLEMENTAIRE POUR MISE A LA  
TERRE DES TUYAUX D'EAU CHAUDE ET EAU FROIDE.

SEJOUR : REMPLACEMENT DE 2 PRISES ENCASTRÉES HS PAR PRISE 2P+T 16A  
DOOXIE LEGRAND

CHAMBRE 3 : REMPLACEMENT DE DEUX PRISES ENCASTRÉES HS PAR POSE DE PRISES  
2P+T 16A ET REMPLACEMENT D'UNE BOITE D'ENCASTREMENT HS POUR ASSURER LA  
BONNE TENUE DE L'APPAREILLAGE.

CONTROLE INSTALLATION - INSTALLATION OK

**OBSERVATIONS** : FP LCOMPTER Email envoyé le 22/08/24 a 19H18 Mme N. GODARD

| =====    |                                          |      |         |        |
|----------|------------------------------------------|------|---------|--------|
| Quantité | Heures - Suppléments - Descriptif        | N°BT | P.U. HT |        |
| 1,00     | UJ0B0050-Fournit.Diagnostic Electricité  | 1    | 170,57  | 170,57 |
| 1,00     | 0J1A5000-Rempl.liaison equipot.ss moul.  | 1    | 67,24   | 67,24  |
| 1,00     | UJ0D0010-Rpl.diff.sensib.30mA tete inst. | 1    | 105,84  | 105,84 |
| 2,00     | UJ0D0150-Rempl.poussoir tous modeles     | 1    | 18,78   | 37,56  |
| 9,00     | UJ0D0160-Rempl.PC 10-16A-20A avec terre  | 1    | 15,18   | 136,62 |
| 6,00     | UJ0D0200-Rempl.boîte deriv encast. appa. | 1    | 16,02   | 96,12  |
| 1,00     | 0J1A5001-Rempl.Sortie de cable NEP 16 A  | 1    | 12,27   | 12,27  |
| 1,00     | UJ0G0070-Rempl.applique simple classe 2  | 1    | 39,22   | 39,22  |
| 1,00     | UJ0B0040-Pose un DAAF-Détecteur fumée    | 1    | 36,76   | 36,76  |
| 3,00     | UJ0D0140-Rempl.interrupteur va/vient     | 1    | 15,29   | 45,87  |
| 1,00     | UJ0B0020-H MO rech. panne éclairage hall | 1    | 51,09   | 51,09  |
| 1,00     | UJ0B0020-H MO reprise cablage tabl. port | 1    | 51,09   | 51,09  |

12 chemin des Gorges – 69570 DARDILLY

SAS au capital de 30 000 €

RCS. LYON 419 990 171 – TVA intracommunautaire FR 83419990171

Tél : 04 78 20 96 35 - Fax : 04 78 20 03 45

Attention ! Nouveau RIB : IBAN : FR76 3000 3035 7100 0200 1884 958 - B.I.C : SOGEFRPP



Travaux d'électricité  
Rénovation- Dépannages  
Courants forts - courants faibles  
contact@ames-electricite.fr

**FACTURE N° 4080172**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| TOTAL H.T. ....                 | 850,25        |
| T.V.A. a 10,00% .....           | 85,02         |
| <b>TOTAL T.T.C. ....En EURO</b> | <b>935,27</b> |

**Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2024**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

Attente associée n° 2024-6752  
Saisie le 17/07/2024 - 11h02  
INTERNE - Visite ou contrôle

Création DT  
17/07/2024

Transmission DT  
17/07/2024 - 11h05

Travaux à réaliser entre le  
17/07/2024 et le 23/07/2024

### LIEU DE L'INTERVENTION

Esc : 03 \ Etage : 03  
75 MONTEE DE LA GRANDE COTE  
LYON 1 ER  
69001 LYON 1 ER

1767 a 1785

## FOURNISSEUR

AMES ELECTRICITE SARL  
12 CHEMIN DES GORGES

69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/17017    Marché :

Bordereau :

Montant inférieur à 570 € TTC : les travaux sont à **exécuter**,  
sinon appelez votre correspondant.

 Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr

Demandeur :  
Mod. demandeur :  
Contrat : E/15670

Mod localisation : 7101050900  
P. 5208 - T. 01 - E. 0001

**Votre correspondant BATIGERE RHONE-ALPES**  
GODARD NADEGE - 04 72 83 47 80  
nadege.godard@batigere.fr

## INTERVENTION

DEMANDE : Mon logement / Electricité, Télévision, Téléphone / Electricité / Label électrique

MOTIF : SUITE ELS LGT VACANT EX DIENG SOUS PASS  
CONSUEL T4 + POSE DAAF + POSE APPLIQUE CUISINE  
71 5208 01 0001 03 7101050900

COMPLÉMENT SUITE ELS LGT VACANT EX DIENG SOUS PASS  
TECHNIQUE : CONSUEL T4 + POSE DAAF + POSE APPLIQUE CUISINE  
71 5208 01 0001 03 7101050900

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Montant estimatif des travaux : | 0.00 € TTC |
|---------------------------------|------------|

DISPONIBILITÉ CLIENT :

CLÉS : GARDIEN : NAZIH ZAHREDINE -

Signature fournisseur

Date \_\_\_\_\_

**Signature client**

Votre problème est-il résolu ? ☐ Oui ☐ Non

Signature(s) de la Demande de Travaux

Page 1/1

## VALIDATION

Saisie : 17/07/2024 - 11h04m23 / GODARD NADEGE  
Validé : 17/07/2024 - 11h04m55 / GODARD NADEGE

Gérez vos interventions en ligne sur votre espace fournisseur [www.batigere.fr](http://www.batigere.fr)