



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 4090054

N/REF : 27/08/2024 15H33 C:025403 I:19503
V/REF : DT2024-41271
V/Email reçu le Mardi 27/08/2024 à 15H33

BATIGERE NORD EST

**12 RUE DES CARMES
54064 NANCY CEDEX**

V/REF.IMM. 6024
IMMEUBLE : LES BERGES -6024
81/83, GRANDE RUE DE ST CLAIR
LES BERGES DE ST CLAIR
69300 CALUIRE ET CUIRE

Dardilly, le 12 Septembre 2024

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A

LOCALISATION : ALLEE N 83 GRDE RUE DE ST CLAIR - LOGEMENT EX LAOUAMERIA AU 6EME ETAGE
SOUS PASS

MOTIF : INTERVENIR POUR LA MISE EN SECURITE ELECTRIQUE AVEC CONSUEL SUR UN
LOGEMENT DE TYPE T2 + VERIFIER DAAF

Donneur d'ordre : Mme N. GODARD por

NATURE DE L'INTERVENTION :

Entretien, diagnostic logements

LE 06/09 A 10H00 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT EX LAOUAMERIA AU 6EME ETAGE
LABEL ELECTRIQUE ET DIAGNOSTIQUE AVEC CONSUEL DU LOGEMENT TYPE F2
CONTROLE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE ET DES APPAREILLAGES
CONTROLE DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES DU LOGEMENT
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE

SUITE AU DIAGNOSTIQUE ELECTRIQUE DU LOGEMENT AVEC CONSUEL, REALISATION
DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES A LA MISE EN SECURITE DE
L'INSTALLATION ELECTRIQUE DU LOGEMENT, SOIT :

REPRISE ECLAIRAGES POINTS DE CENTRE, POSE DE 8 DOUILLES ET AMPOULES
LED STANDARD

CHAMBRE :
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 3 PRISES DE COURANT ENCASTREES

CUISINE :
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE PRISE DE COURANT ENCASTREE
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE ENCASTRE
- INSTALLATION D'UNE LINOLITE CLASSE II AU DESSUS DE L'EVIER

SALLE DE BAIN :



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 4090054

- INSTALLATION D'UNE LINOLITE CLASSE II AU DESSUS DU LAVABO
- REPRISE DE LA LIAISON EQUIPOTENTIELLE DE LA BAIGNOIRE

TABLEAU ELECTRIQUE :

- FOURNITURE ET POSE D'UN INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 63A 30MA TYPE A BIPOLAIRE EN TETE D'INSTALLATION
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN DISJONCTEUR 20A
- REPRISE DU CABLAGE DE L'ENSEMBLE ET SERRAGE DE TOUS LES DEPARTS

CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION - OK

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 12/09/24 a 07H59 Mme N. GODARD por

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	UJ0B0050-Fournit.Diagnostic Electricité	1	170,57	170,57
2,00	UJ0D0140-Rempl.interrupteur va/vient	1	15,29	30,58
2,00	UJ0G0070-Rempl.applique simple classe 2	1	39,22	78,44
1,00	UJ0D0010-Rpl.diff.sensib.30mA tete inst.	1	105,84	105,84
1,00	UJ0D0090-Rempl.disjoncteur divisionnaire	1	25,40	25,40
4,00	UJ0D0160-Rempl.PC 10-16A-20A avec terre	1	15,18	60,72
1,00	ZEL3330-Création de mise a la terre	1	71,09	71,09
3,00	UJ0D0200-Rempl.boîte deriv. encast. appa	1	16,02	48,06
TOTAL H.T.				590,70
T.V.A. a 10,00%				59,07
TOTAL T.T.C.En EURO				649,77

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN



*Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr*

FACTURE N° 4090054

**BATIGERE HABITAT**

AGENCE LYON
ANTENNE RHONE ALPES SECTEUR 3
206, avenue Felix Faure
69003 LYON

DEMANDE DE TRAVAUX
2024 - 41271

Attente associée n° 2024-135937
Saisie le 27/08/2024 - 14h54
INTERNE - Visite ou contrôle

Création DT
27/08/2024

Transmission DT
27/08/2024 - 15h02

Travaux à réaliser entre le
27/08/2024 et le 10/09/2024

LIEU DE L'INTERVENTION

Esc : 01 \ Etage : 06 \ Porte : 62
83 GRANDE RUE DE ST CLAIR
CALUIRE ET CUIRE
69300 CALUIRE ET CUIRE

2708-1533

FOURNISSEUR

AMES ELECTRICITÉ
12 CHEMIN DES GORGES

69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/171488 Marché :
Bordereau :
Montant inférieur à 570 € TTC : les travaux sont à exécuter,
sinon appelez votre correspondant.



Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr

Demandeur :
Mod. demandeur :
Contrat : E/21016

Mod localisation : 2400720890
P. 5524 - T. 01 - E. 0002

Votre correspondant BATIGERE HABITAT
PERRET AULAS ISABELLE - 04 72 83 47 80
Isabelle.perretaulas@batigere.fr

INTERVENTION

DEMANDE : Mon logement / Electricité, Télévision, Téléphone / Electricité / Label électrique

MOTIF : EX LAOUAMERIA : CONSUEL/ LABEL + vérif DAAF T2 SOUS PASS au 6ème
24_5524_01_0002_01_2400720890

Montant estimatif des travaux : 0.00 € TTC

DISPONIBILITÉ CLIENT :

CLÉS : GARDIEN : -

Signature fournisseur

Date

Signature client

__/__/__

Votre problème est-il résolu ? ☐ Oui ☐ Non

Signature(s) de la Demande de Travaux

Page 1/1

VALIDATION

Saisie : 27/08/2024 - 15h01m52 / PERRET AULAS ISABELLE
Validé : 27/08/2024 - 15h02m41 / PERRET AULAS ISABELLE

Gérez vos interventions en ligne sur votre espace fournisseur www.batigere.fr