



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 4100133

N/REF : 17/09/2024 15H05 C:022575 I:18162
V/REF : DT2024-3471
V/Email reçu le Mardi 17/09/2024 à 15H05

**BATIGERE RHONE ALPES
SERVICE ENGAGEMENTS
31 BIS, RUE BOSSUET
69415 LYON CEDEX 06**

V/REF.IMM. 5009
IMMEUBLE : QUAIS DE SAONE -5009
1/3/5/7, RUE BOUTEILLE
15, RUE VIEILLE/6, RUE F. REY
69001 LYON

Dardilly, le 17 Octobre 2024

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A

LOCALISATION : ALLEE N 3 RUE BOUTEILLE - PC EXTRACTEUR DE FUMEE CONTACTER MR NAZIH
TEL 06 87676838

MOTIF : INTERVENIR POUR UNE PANNE SUR LE CONTACTEUR MOTEUR EXTRACTEUR FUMEE
SUITE RETOUR AED SECURITE : MOTEUR NON FONCTIONNEL PROBLEME ELECTRIQUE
EN AMONT DE L ARMOIRE - LE CONTACTEUR SUR LE TABLEAU AU RDC EST
IMPOSSIBLE A ACTIONNER

Donneur d'ordre : Mme N. GODARD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Rénovation parties communes

LE 18/09 A 10H00 :
INTERVENTION DEPUIS LES PARTIES COMMUNES
RECHERCHE DE PANNE SUITE A UN PROBLEME ELECTRIQUE EN AMONT DE L'ARMOIRE
SUITE AU MOTEUR DE L'EXTRACTEUR NON FONCTIONNEL ET RAPPORT DE LA SOCIETE
AED SECURITE
CONTROLE DES INSTALLATIONS ET VERIFICATION DU COFFRET SG VENTILATION.
CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES, PRESENCE D'UN INTERRUPTEUR
DIFFERENTIEL EN TETE D'INSTALLATION QUI NE SE RÉARME PAS.
TEST DES LIGNES VENTILATION EN AVAL DES SECITONNEURS, LIGNE OK.
IL EST NECESSAIRE DE PROCÉDÉ AU REMPLACEMENT DE INTERRUPTEUR
DIFFERENTIEL DE TETE HS AFIN DE POUVOIR PROCÉDÉ A LA SUITE DE LA
RECHERCHE DE PANNE. MATERIEL INDISPONIBLE, MISE EN COMMANDE.

INTERVENTION DU 27/09 :
SUITE RECEPTION MATERIEL, REMPLACEMENT DE L'INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL
DE TETE PAR UN INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 40A 300MA 3PH+N ET REPRISE
CABLAGE DES INSTALLATIONS.
REARMEMENT DES INSTALLATIONS, NOUVELLE DISJONCTION, DEBRANCHEMENT DES
LIGNES, TEST DE CELLES CI ET ESSAIS UNE A UNE.
LES ALIMENTATIONS DES DEUX MOTEURS DU NIVEAU N-2 SONT OK, INSTALLATION
REMISE SOUS TENSION.



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 4100133

EN REVANCHE LES INSTALLATIONS DES DEUX MOTEURS DU NIVEAU N-1 NE PEUVENT
ETRE REMISES SOUS TENSION, DISJONCTIONS INSTANTANÉE. ISOLATION DES
LIGNES ET ESSAIS DE MISE EN CHARGE OK. PANNE VENANT DES DEUX MOTEURS
D'EXTRACTION DU NIVEAU N-1.
FAIRE INTERVENIR LA SOCIÉTÉ EN CHARGE DES EXTRACTEURS POUR REMPLACEMENT
OU DEPANNAGE DE CEUX CI.

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 17/10/24 a 15H51 Mme N. GODARD

SUITE A NOTRE PASSAGE DU 27/09, PREVOIR LE PASSAGE DE LA SOCIETE EN
CONTRAT POUR LES MOTEURS DES VENTILATIONS DES DEUX NIVEAUX QUI SONT EN
DEFAULT

NOUS VOUS LAISSONS LE SOIN DE MANDATER LA SOCIETE COMPETENTE ET
CLOTURONS LA DEMANDE EN L'ETAT

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,50	J0G00002-H Mo controle instal 18/10	1	51,09	76,63
2,50	J0G00002-H Mo Test isolement/isol. panne	1	51,09	127,72
1,00	F&P interrupteur diff. 40A 300mA 3PH+N	1	275,25	275,25
TOTAL H.T.				479,60
T.V.A. a 10,00%				47,96
TOTAL T.T.C.En EURO				527,56

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

**BATIGERE RHONE-ALPES**

AGENCE LYON
ANTENNE 3
206 AVENUE FELIX FAURE
69003 LYON

DEMANDE DE TRAVAUX
2024 - 3471

Attente associée n° 2024-8842
Saisie le 17/09/2024 - 14h58
INTERNE - Visite ou contrôle

Création DT
17/09/2024

Transmission DT
17/09/2024 - 15h03

Travaux à réaliser entre le
17/09/2024 et le 23/09/2024

LIEU DE L'INTERVENTION

1ER SOUS SOL
Esc : 05
9300 RUE BOUTEILLE
LYON 1 ER
69001 LYON 1 ER

FOURNISSEUR

AMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES
69570 DARDILLY

1709 - 1505

Réf fournisseur : F/17017 Marché :
Bordereau :

Montant inférieur à 570 € TTC : les travaux sont à exécuter,
sinon appelez votre correspondant.



Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr

Demandeur :
Mod. demandeur :
Contrat : E/15670

Mod localisation :
P. 5009 - T. 01 - E. 0003

Votre correspondant BATIGERE RHONE-ALPES
GODARD NADEGE - 04 72 83 47 80
nadege.godard@batigere.fr

INTERVENTION

DEMANDE : Parking / garage / Parking en sous-sol / Eclairage et électricité / Câble arraché

MOTIF : 3 RUE BOUTEILLE / PARKING EN S/S
PANNE SUR CONTACTEUR MOTEUR EXTRACTEUR FUMEE
CONTACTER POUR ACCES GARDIEN M. NAZIH 0687676838

COMPLÉMENT 3 RUE BOUTEILLE / PARKING EN S/S
TECHNIQUE : PANNE SUR CONTACTEUR MOTEUR EXTRACTEUR FUMEE
CONTACTER POUR ACCES GARDIEN M. NAZIH 0687676838

Montant estimatif des travaux : 0.00 € TTC

DISPONIBILITÉ CLIENT :

CLÉS : GARDIEN : -

Signature fournisseur

Date

Signature client

__/__/__

Votre problème est-il résolu ? ☐ Oui ☐ Non

Signature(s) de la Demande de Travaux

Page 1/1

VALIDATION

Saisie : 17/09/2024 - 15h02m31 / GODARD NADEGE
Validé : 17/09/2024 - 15h03m14 / GODARD NADEGE

Gérez vos interventions en ligne sur votre espace fournisseur www.batigere.fr