



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 4100297

N/REF : 1/10/2024 17H43 C:022575 I:26392
V/REF : DT2024-3676
V/Email reçu le Mardi 01/10/2024 à 17H43

BATIGERE RHONE ALPES
Service Engagements
31 BIS, RUE BOSSUET
BP 56100
69415 LYON CEDEX 06

V/REF.IMM. 5068
IMMEUBLE : PENTES C.ROUSSE-5068
102, MONTEE DE LA GRANDE COTE
PENTES CROIX ROUSSE
69001 LYON

Dardilly, le 31 Octobre 2024

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A
LOCALISATION : ALLEE N 102A MONTEE DE LA GRANDE COTE - LOGEMENT EX BONNET AU 2EME
ETAGE SOUS PASS PORTE 2G1
MOTIF : INTERVENIR POUR LA MISE EN SECURITE ELECTRIQUE AVEC CONSUEL SUR UN
LOGEMENT DE TYPE T2 + POSER UN DAAF
Donneur d'ordre : Mme N. GODARD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Entretien, diagnostic logements

LE 07/10 A 14H00 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT EX BONNET AU 2EME ETAGE
LABEL ELECTRIQUE ET DIAGNOSTIQUE AVEC CONSUEL DU LOGEMENT TYPE F2
CONTROLE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE ET DES APPAREILLAGES
CONTROLE DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES ET VERIFICATION DES TERRES
CONTROLE DES INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE

SUITE AU DIAGNOSTIQUE ELECTRIQUE DU LOGEMENT AVEC CONSUEL, REALISATION
DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES A LA MISE EN SECURITE DE
L'INSTALLATION ELECTRIQUE DU LOGEMENT, SOIT :

ENTREE :
- FOURNITURE ET POSE D'UN DETECTEUR DE FUMEE

REPRISE ECLAIRAGES POINTS DE CENTRE, POSE DE 3 DOUILLES ET AMPOULES
MANQUANTES

SALON :
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE PRISE ANTENNE ENCASTREE

CUISINE :
- INSTALLATION D'UNE LINOLITE CLASSE II AU DESSUS DE L'EVIER



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 4100297

SALLE DE BAIN :
- INSTALLATION D'UNE LINOLITE CLASSE II AU DESSUS DU LAVABO

TABLEAU ELECTRIQUE :
- FOURNITURE ET POSE D'UN INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 63A
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN DISJONCTEUR 32A
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 2 DISJONCTEURS 20A
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 3 DISJONCTEURS 16A
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 3 DISJONCTEURS 10A
REPRISE DU CABLAGE DE L'ENSEMBLE ET SERRAGE DE TOUS LES DEPARTS

NOTRE TECHNICIEN A CONSTATE QU'UN MORCEAU DE LA PLATINE EDF ETAIT
MANQUANT, CE QUI REND ACCESSIBLE LES CONNECTIONS EN AVAL DU DISJONCTEUR
DE BRANCHEMENT

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 31/10/24 a 10H01 Mme N. GODARD

SUITE A SON PASSAGE DU 07/10,
NOTRE TECHNICIEN A CONSTATE QU'UN MORCEAU DE LA PLATINE EDF ETAIT
MANQUANT, CE QUI REND ACCESSIBLE LES CONNECTIONS EN AVAL DU DISJONCTEUR
DE BRANCHEMENT

PREVOIR DE FAIRE INTERVENIR LES SERVICES ENEDIS AFIN QU'ILS REPRENENT
LEUR INSTALLATION

NOUS VOUS LAISSONS LE SOIN DE LES MANDATER ET CLOTURONS LA DEMANDE EN
L'ETAT

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	UJ0B0050-Fournit.Diagnostic Electricité	1	170,57	170,57
1,00	UJ0F0010-Rempl.Prise TV/FM/SAT	1	23,99	23,99
2,00	UJ0G0070-Rempl.applique simple classe 2	1	39,22	78,44
1,00	UJ0D0010-Rpl.diff.sensib.30mA tete inst.	1	105,84	105,84
9,00	UJ0D0090-Rempl.disjoncteur divisionnaire	1	25,40	228,60
1,00	UJ0B0040-Pose un DAAF-Détecteur fumée	1	36,76	36,76
2,00	UJ0B0020-H Mo repereage cablage tableau	1	51,09	102,18
TOTAL H.T.				746,38
T.V.A. a 10,00%				74,63
TOTAL T.T.C.En EURO				821,01

Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2024



*Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr*

FACTURE N° 4100297

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

**BATIGERE RHONE-ALPES**

AGENCE LYON
ANTENNE 3
94 RUE BOILEAU
69006 LYON

DEMANDE DE TRAVAUX
2024 - 3676

Attente associée n° 2024-9479
Saisie le 01/10/2024 - 17h43
INTERNE - Visite ou contrôle

Création DT
01/10/2024

Transmission DT
01/10/2024 - 17h48

Travaux à réaliser entre le
01/10/2024 et le 07/10/2024

LIEU DE L'INTERVENTION

Esc : 01 \ Etage : 02 \ Porte : 2G1
102A MONTEE DE LA GRANDE COTE
LYON 1 ER
69001 LYON 1 ER

0110-1743

FOURNISSEUR

AMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES

69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/17017 Marché :
Bordereau :

Montant inférieur à 570 € TTC : les travaux sont à exécuter.
sinon appelez votre correspondant.

 Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr

Votre correspondant **BATIGERE RHONE-ALPES**
GODARD NADEGE - 04 72 83 47 80
nadege.godard@batigere.fr

Demandeur :
Mod. demandeur :
Contrat : E/15670

Mod localisation : 7110003570
P. 5068 - T. 01 - E. 0002

INTERVENTION

DEMANDE : Mon logement / Electricité, Télévision, Téléphone / Electricité / Label électrique

MOTIF : SUITE ELS LGT VACANT EX BONNET SOUS PASS
CONSUEL T2 + POSER UN DAAF
71_5068_01_0002_01_7110003570

COMPLÉMENT SUITE ELS LGT VACANT EX BONNET SOUS PASS
TECHNIQUE : CONSUEL T2 + POSER UN DAAF
71_5068_01_0002_01_7110003570
remplacer 2 appliques

Montant estimatif des travaux : 0.00 € TTC

DISPONIBILITÉ CLIENT :

CLÉS : GARDIEN : -

Signature fournisseur

Date

Signature client

__/__/__

Votre problème est-il résolu ? ☐ Oui ☐ Non

Signature(s) de la Demande de Travaux

Page 1/1

VALIDATION

Saisie : 01/10/2024 - 17h47m55 / GODARD NADEGE
Validé : 01/10/2024 - 17h48m27 / GODARD NADEGE

Gérez vos interventions en ligne sur votre espace fournisseur www.batigere.fr