



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 4110088

N/REF : 12/11/2024 10H43 C:022575 I:14971
V/REF : DT2024-4429
V/Email reçu le Mardi 12/11/2024 à 10H43

BATIGERE RHONE ALPES
Service Engagements
31 BIS, RUE BOSSUET
BP 56100
69415 LYON CEDEX 06

V/REF.IMM. 5017
IMMEUBLE : LE FELIX FAURE -5017
AVENUE FELIX FAURE
N° 204/204A/206/212
69003 LYON

Dardilly, le 27 Novembre 2024

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A

LOCALISATION : ALLEE N 212 AV F FAURE - LOGEMENT MME SATIZELLE TEL 06 25834762 AU 8EME ETAGE

MOTIF : INTERVENIR POUR DES DISJONCTIONS A REPETITIONS DANS LE LOGEMENT

Donneur d'ordre : Mr F. COTTON

NATURE DE L'INTERVENTION :

Dépannage logements

INTERVENTION DU 25/11/2024 A 10H00 :
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE MME STIZELLE AU 8EME ETAGE.
RECHERCHE DE PANNE SUR INSTALLATION ELECTRIQUES SUITE A DES
DISJONCTION A REPETITION.
SUITE CONTROLE DE L'INSTALLATION, NOUS AVONS CONSTATÉ L'ABSENCE DE
DISPOSITIF DIFFERENTIEL 30MA EN TETE DE L'INSTALLATION. SEUL LE
DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT 500MA ASSURAIT LA PROTECTION DES INSTALLATIONS
CE QUI N'EST PAS CONFORME ET NOUS EMPECHE DE DIAGNOSTIQUER LA PANNE
AVEC PRECISION.
INSTALLATION D'UN INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 63A 30MA EN TETE
D'INSTALLATION. SUITE REMISE EN SERVICE DE L'INSTALLATION, TEST DE TOUS
LES CIRCUITS.
IDENTIFICATION DE DEFAUTS D'ISOLEMENT SUR CIRCUITS PRISES. DEMONTAGE
DES INSTALLATIONS PRISES ET PRISES COMMANDÉES POUR IDENTIFICATION
DES DEFAUTS D'ISOLEMENT. TRACAGE DES LIGNES IMPOSSIBLE CAR ABSENCE DE
DERIVATION AU NIVEAU DES APPAREILLAGES. IMPOSSIBILITÉ D'IDENTIFIER LA
PRESENCE DE BOITIER DE DERIVATION QUI DOIVENT ETRE CACHÉS DANS LES
CLOISONS OU DANS LES PLATRES.
EN L'ETAT IL N'EST PAS POSSIBLE DE REMETTRE L'INSTALLATION EN
FONCTIONNEMENT SUR 8 PRISES REPARTIES ENTRE LE SEJOUR ET LES CHAMBRES
(PRISES COMMANDÉES ET PRISES NORMALES), LES LIGNES SONT CROISÉES ET
EN DEFAUT.
REMONTAGE DES INSTALLATIONS ET ETABLISSEMENT D'UN DEVIS POUR LA
REFECTION DES INSTALLATIONS EN DEFAUT.



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 4110088

FP LCOMPTER Email envoyé le 26/11/24 a 09H36 Mr F. COTTON

SUITE A NOTRE INTERVENTION IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR LA REFECTION
DES CIRCUITS PRISES ET PRISES COMMANDÉE EN DEFAUT AVEC CREATION DE
NOUVELLES ALIMENTATIONS SOUS GOULOTTE DEPUIS LE TABLEAU ELECTRIQUE.
NOUS NOUS CHARGEONS DE VOUS TRANSMETTRE UN DEVIS RAPIDEMENT.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
4,00	UJ0B0020-H Mo rech. panne, depose repose	1	51,09	204,36
1,00	UJ0D0010-Rpl.diff.sensib.30mA tete inst.	1	105,84	105,84
TOTAL H.T.				310,20
T.V.A. a 10,00%				31,02
TOTAL T.T.C.En EURO				341,22

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

**BATIGERE RHONE-ALPES**

AGENCE LYON

94 RUE BOILEAU
69006 LYON**DEMANDE DE TRAVAUX
2024 - 4429**Attente associée n° 2024-004125088
Saisie le 12/11/2024 04h11
CLIENT - D'CLICCréation DT
12/11/2024Transmission DT
12/11/2024 - 10h43
DématérialiséeTravaux à réaliser entre le
12/11/2024 et le 21/11/2024**LIEU DE L'INTERVENTION**Mme SATIZELLE SANDRINE
Ens:0001\Eta:08\Porte 23
212 AVENUE FELIX FAURE
LYON 3 EME
69003 LYON 3 EME

Tél personnel :

Tél portable : 06 25 83 47 62

Tél bureau :

 Demandeur connecté à l'espace client batigere.fr

Demandeur : MME SATIZELLE SANDRINE

Mod. demandeur : 7101008210

Mod. localisation : 7101008210

Contrat : L/5011019

P. 5017 - T. 01 - E. 03

FOURNISSEURAMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES

69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/17017

Marché:

Bordereau :

Montant inférieur à 570.00 € TTC : les travaux sont à exécuter,
sinon appelez votre correspondant. Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr**Votre correspondant:**

COTTON FABIEN - 04.72.83.47.80

fabien.cotton@batigere.fr

INTERVENTION**DEMANDE :** Mon logement / Electricité, Télévision, Téléphone / Electricité / L'installation disjoncte souvent**MOTIF :** Bonjour, Depuis hier aux environs de 18h mon disjoncteur saute. Cette nuit à 3h02 puis à 3h54. Merci de faire intervenir quelqu'un rapidement car il va s'en dire que la chaudière à besoin d'électricité pour fonctionner et là elle carbure. Comptant sur votre diligence, Cordialement, Madame Satizelle**Montant estimatif des travaux:** 0,00 € TTC**DISPONIBILITE CLIENT :****CLÉS :****GARDIEN :**

N'oubliez pas de programmer votre intervention dans votre espace fournisseur

Signature fournisseur

Date

Signature client

_ / _ / _

Votre problème est-il résolu ?

La réalisation de votre intervention est à signaler dans votre espace fournisseur

Une enquête de satisfaction est à votre disposition sur votre espace client batigere.fr

Page 1/1

VALIDATION**Saisie :** 12/11/2024 - 09h21m15 / COTTON FABIEN**Validé :** 12/11/2024 - 09h21m48 / COTTON FABIEN

Gérez vos interventions en ligne sur votre espace fournisseur batigere.fr