



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 4110118

N/REF : 18/11/2024 11H40 C:022575 I:08839
V/REF : DT2024-4530
V/Email reçu le Lundi 18/11/2024 a 11H40

**BATIGERE RHONE ALPES
SERVICE ENGAGEMENTS
31 BIS, RUE BOSSUET
69415 LYON CEDEX 06**

V/REF.IMM. 5063
IMMEUBLE : CHARPENNES -5063
2/4/6, IMPASSE DES CHARPENNES
2/4/6/8, RUE DES CHARPENNES
69680 CHASSIEU

Dardilly, le 28 Novembre 2024

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A

LOCALISATION : ALLEE N 4 RUE DES CHARPENNES - LOGEMENT MME BOULANOUAR T 0783083754 OU 0777731435 OU 0950663045 AU 1ER ETAGE

MOTIF : INTERVENIR POUR L INSTALLATION QUI DISJONCTE DEPUIS LA MISE EN MARCHÉ DES CHAUFFAGES - IL Y A EU DES ETINCELLES SUR UN RADIATEUR QUI A PROVOQUE L EXPLOSION DES AMPOULES DES DEUX CHAMBRES - IL N Y A PLUS D ELECTRICITE DANS LES DEUX CHAMBRES

Donneur d'ordre : Mr A. DUPLAND

NATURE DE L'INTERVENTION :

Dépannage logements

LE 25/11 A 14H45 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME BOULANOUARD AU 1ER ETAGE
RECHERCHE DE PANNE SUITE A UNE ABSENCE D'ELECTRICITE DANS LES DEUX
CHAMBRES ET L'INSTALLATION QUI DISJONCTE DEPUIS LA MISE EN MARCHÉ DU
CHAUFFAGE SELON L'OCCUPANT

CONTROLE DES ECLAIRAGES ET APPAREILLAGES DE LA CHAMBRE 1
LOCALISATION D'UNE PRISE DE COURANT FONDUE A L'ORIGINE DE LA DISJONCTION
FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE PRISE DE COURANT ENCASTREE AVEC BOITE
CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT - OK

FOURNITURE ET POSE D'UN OBTURATEUR DANS LA CHAMBRE 2
REPRISE ECLAIRAGE POINT DE CENTRE DE LA CHAMBRE 2, POSE D'UNE DOUILLE
ET AMPOULE
REPRISE ET REPARATION DE L'INTERRUPTEUR DE LA CHAMBRE 2

CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT - OK

SUITE AU CONTROLE DES INSTALLATIONS ET ALIMENTATIONS DE RADIATEURS,
NOTRE TECHNICIEN N'A RIEN CONSTATÉ D'ANORMAL, LA PANNE VENAIT DE LA
PRISE FONDUE QUI FAISAIT COURT CIRCUIT MAIS PAS DES RADIATEURS.



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 4110118

FP LCOMPTER Email envoyé le 27/11/24 a 19H17 Mr A. DUPLAND

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,50	UJ0B0020-H Mo rech. pannes logement	1	51,09	76,63
1,00	UJ0D0160-Rempl.PC 10-16A-20A avec terre	1	15,18	15,18
1,00	UJ0G0030-Remplacment douille a coiffe	1	5,78	5,78
1,00	0J1A6092-Rempl.ampoule LED tous modèles	1	8,64	8,64
1,00	UJ0D0200-Rempl.boîte deriv. encastrement	1	16,02	16,02
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Fourniture obturateur	1	11,45	11,45
TOTAL H.T.				133,70
T.V.A. a 10,00%				13,37
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>147,07</u>

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

**BATIGERE RHONE-ALPES**

AGENCE LYON

94 RUE BOILEAU
69006 LYON**DEMANDE DE TRAVAUX
2024 - 4530**Attente associée n° 2024-000011227
Saisie le 08/11/2024 11h18
CLIENT - Appel téléphoniqueCréation DT
18/11/2024Transmission DT
18/11/2024 - 11h56
DématérialiséeTravaux à réaliser entre le
18/11/2024 et le 22/11/2024**LIEU DE L'INTERVENTION**Mme BOULANOUAR SAMIRA
Ens:0001\Eta:01\Porte 1A1
4 RUE DES CHARPENNES
CHASSIEU
69680 CHASSIEU

Tél personnel : 09 50 66 30 45

Tél portable : 07 83 08 37 54

Tél bureau : 07 77 73 14 35

 Demandeur connecté à l'espace client batigere.fr

Demandeur : MME BOULANOUAR SAMIRA

Mod. demandeur : 7110457820

Mod. localisation : 7110457820

Contrat : L/6219114

P. 5063 - T. 01 - E. 02

FOURNISSEURAMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES

69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/17017

Marché:

Bordereau :

Montant inférieur à 570.00 € TTC : les travaux sont à exécuter,
sinon appelez votre correspondant. Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr

Votre correspondant:

DUPLAND AXEL -

Axel.DUPLAND@batigere.fr

INTERVENTION**DEMANDE :** Mon logement / Electricité, Télévision, Téléphone / Electricité / L'installation disjoncte souvent**MOTIF :** L'installation disjoncte suite à la mise en service du chauffage électrique dans une des chambres. Il y a eu des étincelles sur le radiateur, cela a explosé les ampoules dans les deux chambres. Madame informe ne plus avoir d'électricité dans les deux pièces. Elle souhaite une intervention en urgence. 07.77.73.14.35.**Montant estimatif des travaux:** 0,00 € TTC**DISPONIBILITE CLIENT :****CLÉS :****GARDIEN :**

N'oubliez pas de programmer votre intervention dans votre espace fournisseur

Signature fournisseur

Date

Signature client

//_

Votre problème est-il résolu ?

La réalisation de votre intervention est à signaler dans votre espace
fournisseurUne enquête de satisfaction est à votre disposition sur votre espace
client batigere.fr

Page 1/1

VALIDATION**Saisie :** 18/11/2024 - 11h30m12 / DUPLAND AXEL**Validé :** 18/11/2024 - 11h37m10 / DUPLAND AXEL

Gérez vos interventions en ligne sur votre espace fournisseur batigere.fr