



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 4110139

N/REF : 26/11/2024 17H07 C:022575 I:17670
V/REF : DT2024-4661
V/Email reçu le Mardi 26/11/2024 à 17H07

BATIGERE RHONE ALPES
Service Engagements
31 BIS, RUE BOSSUET
BP 56100
69415 LYON CEDEX 06

V/REF.IMM. 5125
IMMEUBLE : LES MARCELLAS -5125
AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
N° 268 a 290 (BAT.A/B/C)
69500 BRON

Dardilly, le 28 Novembre 2024

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A
LOCALISATION : ALLÉE 284 - ESC 01 PCM CONTACTER MR TALBI TEL 06 86923116
MOTIF : INTERVENIR D'URGENCE POUR LE REMPLACEMENT D'UN TRANSFORMATEUR DE SECURITÉ GAZ 230V-24V HS SELON LE RAPPORT DE ISERBA QUI INDIQUE PANNE SUR TRANSFO SECURITÉ GAZ, D'OU ABSENCE D'EAU CHAUDE. SELON RAPPORT DE ISERBA LA VMC FONCTIONNE. APRES REMPLACEMENT DU TRANSFO DE SECURITÉ, VERIFIER QUE LES RELAIS DSC DES LOGEMENTS SONT OK ET QUE LES CHAUDIERES FONCTIONNENT CORRECTEMENT.

Donneur d'ordre : M. V. RICCI - Port - en

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Rénovation parties communes

LE 27/11 A 14H15 :
INTERVENTION DEPUIS LES PARTIES COMMUNES
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE DES COMMUNS SUITE A UNE ABSENCE D'EAU CHAUDE SUR LE BATIMENT ET RAPPORT DE LA SOCIETE ISERBA INDIQUANT QUE CELA PROVENAIT DU TRANSFORMATEUR
CONTROLE DU TRANSFORMATEUR DE SECURITÉ, TEST TENSION, EN SORTIE DE TRANSFORMATEUR NOUS AVONS CONSTATÉ UNE VARIATION DE TENSION ENTRE 21,2 ET 25,8V. CETTE VARIATION NE SUFFIT PAS NORMALEMENT A JUSTIFIER DE L'ARRET DU SYSTEME DE SECURITÉ GAZ.
REPLACEMENT DU TRANSFORMATEUR DE SECURITÉ 24V AC PAR PRECAUTION ET INSTALLATION D'UN TRANSFORMATEUR DE SECURITÉ 24V AC LEGRAND 63VA
REPRISE DU CABLAGE ET REMISE EN ROUTE DE L'INSTALLATION.
REALISATION DES TESTS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION, CONTROLE DES INSTALLATIONS DSC CHEZ LOCATAIRES. PANNE TOUJOURS PRESENTE, FORCAGE DU RELAIS DE SECURITÉ POUR VERIFICATION FONCTIONNEMENT, DSC CHEZ LES LOCATAIRES OK EN MODE FORCAGE.
PANNE VENANT DU CONTACT DU DEPRESSOSTAT SUR CAISSON VMC NE RENVOYANT PAS LE 24V.
FAIRE RE INTERVENIR ISERBA POUR REPRISE ET REMPLACEMENT DU DEPRESSOSTAT



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 4110139

FP LCOMPTER EMAIL en CC le 28/11/24 a 14H15 ANNE-CLAIRE.BERNARD@BATIGER

FP LCOMPTER Email envoyé le 28/11/24 a 14H15 M. V. RICCI - Port - en

SUITE AU PASSAGE DE NOTRE TECHNICIEN DU 27/11, PREVOIR LE REMPLACEMENT
DU PRESSOSTAT HORS SERVICE PAR UNE SOCIETE SPECIALISEE

NOUS VOUS LAISSONS LE SOIN DE MANDATER LA SOCIETE COMPETENTE ET
CLOTURONS LA DEMANDE EN L'ETAT

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	J0G00002-H.M0 Reprise cablage tab/contro	1	51,09	51,09
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	F&P transformateur 24VAC	1	175,24	175,24
TOTAL H.T.				226,33
T.V.A. a 10,00%				22,63
TOTAL T.T.C.En EURO				248,96

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

**BATIGERE RHONE-ALPES**

UG DEVELOPPEMENT
ANT DEVELOPPEMENT sg
31 BIS RUE BOSSUET
69415 LYON CEDEX 06

DEMANDE DE TRAVAUX
2024 - 4661

Création DT
26/11/2024

Transmission DT
26/11/2024 - 16h35

Travaux à réaliser entre le
26/11/2024 et le 28/11/2024

LIEU DE L'INTERVENTION

Esc : 01
284 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
BRON
69500 BRON

26 11 - 17h7

Demandeur :
Mod. demandeur :
Contrat : /0 P. 5125 - T. 01 - E. 0003

FOURNISSEUR

AMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES
69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/17017 Marché : 2023/33/2
Bordereau :
Montant inférieur à 570 € TTC : les travaux sont à exécuter,
sinon appelez votre correspondant.

 Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr

Votre correspondant BATIGERE RHONE-ALPES
BERNARD ANNE-CLAIRE - 04 72 83 47 67
anne-claire.bernard@batigere.fr

INTERVENTION

DEMANDE : COURANTS FORTS
TRANSFO 230V 24V ALIM VMC GAZ

MOTIF :

COMPLÉMENT Transformateur 230V 24V HS voir BI Iserba.
TECHNIQUE : La VMC gaz ne fonctionne pas et de fait les chaudières se mettent en sécurité.

Montant estimatif des travaux : 0.00 € TTC

DISPONIBILITÉ CLIENT :

CLÉS : GARDIEN : -

Signature fournisseur

Date

Signature client

__/__/__

Votre problème est-il résolu ? ☐ Oui ☐ Non

Signature(s) de la Demande de Travaux

Page 1/1

VALIDATION

Saisie : 26/11/2024 - 16h32m25 / BERNARD ANNE-CLAIRE
Validé : 26/11/2024 - 16h34m56 / BERNARD ANNE-CLAIRE

Gérez vos interventions en ligne sur votre espace fournisseur www.batigere.fr