



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5010010

N/REF : 27/12/2024 14H55 C:022575 I:14971
V/REF : DT 2024-5027
V/Email reçu le Vendredi 27/12/2024 à 14H55

BATIGERE RHONE ALPES
Service Engagements
31 BIS, RUE BOSSUET
BP 56100
69415 LYON CEDEX 06

V/REF.IMM. 5017
IMMEUBLE : LE FELIX FAURE -5017
AVENUE FELIX FAURE
N° 204/204A/206/212
69003 LYON

Dardilly, le 07 Janvier 2025

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A

LOCALISATION : ALLEE N 212 - LOGEMENT DE MME CISSE AU 5EME ETAGE - ESCALIER 3 - TEL.
07 58368264

MOTIF : INTERVENIR D'URGENCE POUR UNE ABSENCE D'ECLAIRAGE DANS LA CUISINE ET LA
SALLE DE BAIN + QUELQUES PRISES QUI NE FONCTIONNENT PLUS

Donneur d'ordre : Mme S. ESPOSITO

NATURE DE L'INTERVENTION :

Dépannage logements

INTERVENTION DU 30/12/2024 A 13H00 :
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE MME CISSE AU 5EME ETAGE.
INTERVENTION D'URGENCE SUITE A DIVERS PROBLEMES ELECTRIQUES DANS LE
LOGEMENT.
CONTROLE ET RECHERCHE DE PANNE SUR L'ENSEMBLE DES INSTALLATIONS.
SUITE CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE, REMPLACEMENT DE 2 FUSIBLES 10A ET
D'UN FUSIBLE 16A GRILLÉS.
SALON : CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE QUI NE FONCTIONNENT PAS,
VERIFICATION DES TENSIONS, TENSION OK, LA PANNE VENAIT D'UNE MAUVAISE
CONNEXION AU NIVEAU DU RACCORDEMENT DU LUMINAIRE DE LA LOCATAIRE
INSTALLÉ PAR CES SOINS, REPRISE DES CONNEXIONS ET REMISE EN SERVICE
DES INSTALLATIONS.

CUISINE : RECHERCHE DE PANNE SUR PRISE QUI NE FONCTIONNE PAS, LA
LOCATAIRE C'EST FAIT INSTALLER UNE CUISINE ET LA PANNE VENANT DE LA
PRISE UTILISÉE POUR LE FOUR, LA PRISE AVAIT ÉTÉ DÉPOSÉ ET LES
CONNEXIONS DU FOUR ON ÉTÉ FAITE PAR ÉPISSURES DES CABLES (STRICTEMENT
INTERDIT). REPRISE DES CONNEXIONS, REPOSE D'UNE BOÎTE D'ENCASTREMENT
ET D'UNE SORTIE DE CABLE 20A ET REPRISE DES CONNEXIONS DE L'ALIMENTATION
DU FOUR.
PAR AILLEURS DEUX PRISES HAUTES(SUR CREDENCE) AVAIENT ÉTÉ SUPPRIMÉES
PAR LA LOCATAIRE (OU SON CUISINISTE?), REPRISE DES INSTALLATIONS ET
DES ALIMENTATIONS ET REMPLACEMENT DE DEUX PRISES ENCASTRÉES 2P+T

12 chemin des Gorges – 69570 DARDILLY

SAS au capital de 30 000 €

RCS. LYON 419 990 171 – TVA intracommunautaire FR 83419990171

Tél : 04 78 20 96 35 - Fax : 04 78 20 03 45

Attention ! Nouveau RIB : IBAN : FR76 3000 3035 7100 0200 1884 958 - B.I.C : SOGEFRPP



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5010010

CHAMBRE 1 : RECHERCHE DE PANNE SUR UNE PRISE NON ALIMENTÉE, CONTROLE DES INSTALLATIONS, PANNE VENANT DE LA PRISE DEFAILLANTE, REMPLACEMENT D'UNE BOITE D'ENCASTREMENT ET D'UNE PRISE 2P+T ENCASTRÉE ET REPRISE CONNEXION, INSTALLATION OK.

COULOIR : RECHERCHE DE PANNE SUR L'ECLAIRAGE DU COULOIR, CONTROLE DES INSTALLATIONS ET TENSIONS, PANNE VENANT D'UNE CONNEXION DEFAILLANTE SUR BORNIER DE L'INTERRUPTEUR. REPRISE DES LIGNES ET CONNEXIONS ET REMISE EN SERVICE DE L'INSTALLATION.

SDB : RECHERCHE DE PANNE SUR UN LIGNE PRISE HS QUI ENTRAIENE LA DISJONCTION DU DISPOSITIF DIFFERENTIEL, CONTROLE D'ISOLEMENT DE LA LIGNE PRISE. LIGNE EN DEFAT D'ISOLEMENT HS.
PREVOIR LA REFECTION DE LA LIGNE PRISE DEPUIS CIRCUIT PRISE EXISTANT.
PREVOIR UNE DISTIRBUITON SOUS GOULOTTE PVC AVEC PRECEMENT ET REFECTION DE LA LIGNE.
DANS L'ATTENTE ISOLATION DE LA LIGNE HS ET REMISE EN SERVICE DE L'INSTALLATION

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 03/01/25 a 11H44 Mme S. ESPOSITO

SUITE A NOTRE INTERVENTION, IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR LA REFECTION D'UNE LIGNE PRISE SOUS GOULOTTE PVC POUR LA SALLE DE BAINS.
NOUS NOUS CHARGEONS DE VOUS TRANSMETTRE UN DEVIS POUR LA REALISATION DE SES TRAVAUX.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
3,00	UJ0B0020-H MO recherche pannes install.	1	51,09	153,27
3,00	UJ0D0060-Rempl.cartouche fusible 10-32A	1	1,87	5,61
3,00	UJ0D0160-Rempl.PC 10-16A-20A avec terre	1	15,18	45,54
3,00	UJ0D0200-Rempl.boîte dériv. encast. app.	1	16,02	48,06
1,00	0J1A5001-Rempl.Sortie de cable NEP 16 A	1	12,27	12,27
TOTAL H.T.				264,75
T.V.A. a 10,00%				26,47
TOTAL T.T.C.En EURO				291,22

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.



*Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr*

FACTURE N° 5010010

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

**BATIGERE RHONE-ALPES**

AGENCE LYON
ANT LYON
94 RUE BOILEAU
69006 LYON

27/12 à 16h55

**DEMANDE DE TRAVAUX
2024 - 5027**

Attente associée n° 2024-13121
Saisie le 26/12/2024 - 09h45
CLIENT - Appel téléphonique

Création DT
27/12/2024

Transmission DT
27/12/2024 - 14h51

Travaux à réaliser entre le
27/12/2024 et le 16/01/2025

LIEU DE L'INTERVENTION

M OU MME CISSE KHADIDJATOU
Esc : 03 \ Etage : 05
212 AVENUE FELIX FAURE
LYON 3 EME
69003 LYON 3 EME

Tél. personnel : 07 58 36 82 64
Tél. portable : 07 58 36 82 64
Tél. bureau :



Demandeur connecté à l'espace client batigere.fr

Demandeur : M OU MME CISSE KHADIDJATOU
Mod. demandeur : 7101008130 Mod localisation : 7101008130
Contrat : L/8515851 P. 5017 - T. 01 - E. 0001

FOURNISSEUR

AMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES

69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/17017 Marché :
Bordereau :
Montant inférieur à 570 € TTC : les travaux sont à exécuter,
sinon appelez votre correspondant.



Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr

Votre correspondant BATIGERE RHONE-ALPES
ESPOSITO SYLVIA -

INTERVENTION

DEMANDE : Mon logement / Electricité, Télévision, Téléphone / Electricité / Panne totale d'électricité

MOTIF : Panne totale d'électricité, il n'y a que la lumière de la SDB et cuisine qui fonctionnent et qq prises. Mme vient d'emménager et aimerait intervention rapidement. 07 58 36 82 64

Montant estimatif des travaux : 0.00 € TTC

DISPONIBILITÉ CLIENT :

CLÉS : GARDIEN : -

Signature fournisseur

Date

Signature client

__/__/__

Votre problème est-il résolu ? ☐ Oui ☐ Non

Signature(s) de la Demande de Travaux

Page 1/1

Créez vos interventions en ligne sur votre espace fournisseur www.batigere.fr