



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5010173

N/REF : 22/01/2025 13H58 C:022575 I:18162
V/REF : DT2025-258
V/Email reçu le Mercredi 22/01/2025 à 13H58

**BATIGERE RHONE ALPES
SERVICE ENGAGEMENTS
31 BIS, RUE BOSSUET
69415 LYON CEDEX 06**

V/REF.IMM. 5009
IMMEUBLE : QUAIS DE SAONE -5009
1/3/5/7, RUE BOUTEILLE
15, RUE VIEILLE/6, RUE F. REY
69001 LYON

Dardilly, le 31 Janvier 2025

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A
LOCALISATION : ALLEE N 3 RUE BOUTEILLE - LOGEMENT EX BARRAT AU 2EME ETAGE SOUS PASS
MOTIF : INTERVENIR POUR LA MISE EN SECURITE ELECTRIQUE AVEC CONSUEL SUR UN
LOGEMENT DE TYPE T3 + VERIFIER DAAF + INTERPHONE HS!!!!!!!!!!
Donneur d'ordre : Mme N. GODARD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Entretien, diagnostic logements

LE 30/01 A 14H15 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT EX BARRAT AU 2EME ETAGE
CONTROLE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE ET DES APPAREILLAGES
CONTROLE DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES ET VERIFICATION DES TERRES
CONTROLE DES INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE

SUITE AU DIAGNOSTIQUE ELECTRIQUE DU LOGEMENT AVEC CONSUEL, REALISATION
DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES A LA MISE EN SECURITE DE
L'INSTALLATION ELECTRIQUE DU LOGEMENT, SOIT :

REPRISE ECLAIRAGES POINTS DE CENTRE, POSE DE 6 DOUILLES ET AMPOULES
MANQUANTES

ENTREE :
- FOURNITURE ET POSE D'UN DETECTEUR DE FUMEE

CHAMBRE 1 :
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE PRISE DE COURANT ET LA BOITE
D'ENCASTREMENT POUR QUE L'APPAREILLAGE SOIT FIXE CORRECTEMENT

CUISINE :
- INSTALLATION D'UNE LINOLITE CLASSE II AU DESSUS DE L'EVIER
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE SORTIE 20A ENCASTREE



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5010173

SALLE DE BAIN :
- INSTALLATION D'UNE LINOLITE CLASSE II AU DESSUS DU LAVABO

TABLEAU ELECTRIQUE :
- FOURNITURE ET POSE D'UN INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 63A 30mA TYPE A
BIPOLAIRE EN TETE D'INSTALLATION AVEC REPRISE DU CABLAGE DE L'ENSEMBLE
ET SERRAGE DE TOUS LES DEPARTS
- REPRISE ET MISE A LA TERRE DU BAC D'ENCASTREMENT

CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION - OK

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 03/02/25 a 07H35 Mme N. GODARD

SUITE A SON PASSAGE DU 30/01, NOTRE TECHNICIEN A CONSTATE QUE
L'INTERPHONE DU LOGEMENT NE POSSEDAIT AUCUNE REFERENCE SUR LE COMBINE
PREVOIR L'INTERVENTION D'UNE SOCIETE SPECIALISEE EN COURANT FAIBLE POUR
SON REMPLACEMENT

NOUS VOUS LAISSONS LE SOIN DE MANDATER LA SOCIETE COMPETENTE ET
CLOTURONS LA DEMANDE EN L'ETAT

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	UJ0B0050-Fournit.Diagnostic Electricité	1	170,57	170,57
2,00	UJ0G0070-Rempl.applique simple classe 2	1	39,22	78,44
1,00	UJ0D0010-Rpl.diff.sensib.30mA tete inst.	1	105,84	105,84
2,00	UJ0D0160-Rempl.PC 10-16A-20A avec terre	1	15,18	30,36
1,00	UJ0B0040-Pose un DAAF-Détecteur fumée	1	36,76	36,76
1,00	UJ0B0020-H Mo mise a la terre bac tablea	1	51,09	51,09
TOTAL H.T.				473,06
T.V.A. a 10,00%				47,30
TOTAL T.T.C.En EURO				520,36

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN



*Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr*

FACTURE N° 5010173

**BATIGERE RHONE-ALPES**

AGENCE LYON
ANTENNE 3
94 RUE BOILEAU
69006 LYON

**DEMANDE DE TRAVAUX
2025 - 258**

Attente associée n° 2025-641
Saisie le 22/01/2025 - 13h53
INTERNE - Visite ou contrôle

Création DT
22/01/2025

Transmission DT
22/01/2025 - 13h56

Travaux à réaliser entre le
22/01/2025 et le 28/01/2025

LIEU DE L'INTERVENTION

Esc : 03 \ Etage : 02 \ Porte : T3B2
3 RUE BOUTEILLE
LYON 1 ER
69001 LYON 1 ER

2201-1358

FOURNISSEUR

AMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES
69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/17017 Marché :
Bordereau :

Montant inférieur à 570 € TTC : les travaux sont à exécuter,
sinon appelez votre correspondant.

 Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr

Demandeur :
Mod. demandeur : Mod localisation : 7101018700
Contrat : E/15670 P. 5009 - T. 01 - E. 0002

Votre correspondant **BATIGERE RHONE-ALPES**
GODARD NADEGE - 04 72 83 47 80
nadege.godard@batigere.fr

INTERVENTION

DEMANDE : Mon logement / Electricité, Télévision, Téléphone / Electricité / Label électrique

MOTIF : SUITE ELS LGT VACANT EX BARRAT SOUS PASS
CONSUEL T3 71_5009_01_0002_03_7101018700
verifier daaf + interphone HS

COMPLÉMENT SUITE ELS LGT VACANT EX BARRAT SOUS PASS
TECHNIQUE : CONSUEL T3 71_5009_01_0002_03_7101018700
verifier daaf + interphone HS

Montant estimatif des travaux : 0.00 € TTC

DISPONIBILITÉ CLIENT :

CLÉS : GARDIEN : -

Signature fournisseur

Date

Signature client

__/__/__

Votre problème est-il résolu ? ☐ Oui ☐ Non

Signature(s) de la Demande de Travaux

Page 1/1

VALIDATION

Saisie : 22/01/2025 - 13h55m50 / GODARD NADEGE
Validé : 22/01/2025 - 13h56m21 / GODARD NADEGE

Gérez vos interventions en ligne sur votre espace fournisseur www.batigere.fr