



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5020081

N/REF : 23/01/2025 16H31 C:022575 I:01481
V/REF : DT2025-282
V/Email reçu le Jeudi 23/01/2025 à 16H31

BATIGERE RHONE ALPES
Service Engagements
31 BIS, RUE BOSSUET
BP 56100
69415 LYON CEDEX 06

V/REF.IMM. 5020
IMMEUBLE : LYON 5 JUIVERIE-5020
23/23A, RUE JUIVERIE
69005 LYON

Dardilly, le 07 Février 2025

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A

LOCALISATION : ALLEE N 23 RUE JUIVERIE - LOGEMENT EX SOUFFOU AU 3EME ETAGE -CLE A RECUPERER A L AGENCE BATIGERE

MOTIF : INTERVENIR POUR LA MISE EN SECURITE ELECTRIQUE AVEC CONSUEL SUR UN LOGEMENT DE TYPE T5 + VERIFIER DAAF ET REMPLACER SI BESOIN + REFIXER LE THERMOSTAT DU SEJOUR

Donneur d'ordre : Mme N. GODARD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Entretien, diagnostic logements

LE 03/02 A 10H00 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT EX SOUFFOU AU 3EME ETAGE
CONTROLE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE ET DES APPAREILLAGES
CONTROLE DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES ET VERIFICATION DES TERRES
CONTROLE DES INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE

SUITE AU DIAGNOSTIQUE ELECTRIQUE DU LOGEMENT AVEC CONSUEL, REALISATION DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES A LA MISE EN SECURITE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE DU LOGEMENT, SOIT :

REPRISE ECLAIRAGES POINTS DE CENTRE, POSE DE 5 AMPOULES MANQUANTES

CHAMBRE 1 :
- REPRISE DES FIXATIONS D'UNE PRISE DE COURANT ENCASTRÉE ARRACHÉE AVEC REMPLACEMENT DE LA BOITE D'ENCASTREMENT CLOISON SECHE

CHAMBRE 2 :
- REPRISE DES FIXATIONS D'UNE PRISE DE COURANT ENCASTRÉE ARRACHÉE AVEC REMPLACEMENT DE LA BOITE D'ENCASTREMENT CLOISON SECHE

SALLE DE BAIN 1 :



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5020081

- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE PRISE DE COURANT ET LA BOITE
D'ENCASTREMENT POUR QUE L'APPAREILLAGE SOIT FIXE CORRECTEMENT

SALLE DE BAIN 2 :

- REPRISE DE LA LIAISON EQUIPOTENTIELLE DE LA BAIGNOIRE
- REPRISE DES FIXATIONS D'UNE PRISE DE COURANT ENCASTRÉE ARRACHÉE AVEC
REMPLACEMENT DE LA BOITE D'ENCASTREMENT CLOISON SECHE

CHAMBRE 3 :

- REPRISE DES FIXATIONS D'UNE PRISE DE COURANT

CUISINE :

- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ENCASTREE
- INSTALLATION D'UNE LINOLITE CLASSE II AU DESSUS DE L'EVIER
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE SORTIE DE CABLE 32A
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE PRISE DE COURANT EN SAILLIE

SALON :

- REPRISE DES FIXATIONS D'UNE PRISE DE COURANT ENCASTRÉE ARRACHÉE AVEC
REMPLACEMENT DE LA BOITE D'ENCASTREMENT CLOISON SECHE
REPRISE FIXATION ET CABALGE DU GESTIONNAIRE D'ENERGIE

CHAMBRE 4 :

- REPRISE DES FIXATIONS D'UNE PRISE DE COURANT

CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION - OK - TEST DAAF OK

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 07/02/25 a 10H32 Mme N. GODARD

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	UJ0B0050-Fournit.Diagnostic Electricité	1	170,57	170,57
1,00	UJ0B0020-H.MO Reprise liaison equipo sdb	1	51,09	51,09
1,00	UJ0G0070-Rempl.applique simple classe 2	1	39,22	39,22
1,00	UJ0D0140-Rempl.interrupteur va/vient	1	15,29	15,29
2,00	UJ0D0160-Rempl.PC 10-16A-20A avec terre	1	15,18	30,36
1,00	0J1A5002-Rempl.Sortie de cable 32 A	1	15,84	15,84
5,00	UJ0D0200-Rempl.boîte encastrement deriv.	1	16,02	80,10
TOTAL H.T.				402,47
T.V.A. a 10,00%				40,24
TOTAL T.T.C.En EURO				442,71

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5020081

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

**BATIGERE RHONE-ALPES**

AGENCE LYON
ANTENNE 3
94 RUE BOILEAU
69006 LYON

**DEMANDE DE TRAVAUX
2025 - 282**

Attente associée n° 2025-677
Saisie le 22/01/2025 - 16h27
INTERNE - Visite ou contrôle

Création DT
22/01/2025

Transmission DT
22/01/2025 - 16h30

Travaux à réaliser entre le
22/01/2025 et le 28/01/2025

LIEU DE L'INTERVENTION

Esc : 02 \ Etage : 03
23 RUE JUIVERIE
LYON 5 EME
69005 LYON 5 EME

2301-1631

Demandeur :
Mod. demandeur :
Contrat : E/15670

Mod localisation : 7101083070
P. 5020 - T. 01 - E. 0001

FOURNISSEUR

AMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES

69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/17017 Marché :
Bordereau :

Montant inférieur à 570 € TTC : les travaux sont à exécuter,
sinon appelez votre correspondant.

 Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr

Votre correspondant BATIGERE RHONE-ALPES
GODARD NADEGE - 04 72 83 47 80
nadege.godard@batigere.fr

INTERVENTION

DEMANDE : Mon logement / Electricité, Télévision, Téléphone / Electricité / Label électrique

MOTIF : SUITE ELS LGT VACANT EX SOUFFOU CLES AGENCE
CONSUEL T5 + VERIFIER DAAF + FIXER THERMOSTAT DANS SEJOUR
71_5020_01_0001_02_7101083070

**COMPLÉMENT
TECHNIQUE :** SUITE ELS LGT VACANT EX SOUFFOU CLES AGENCE
CONSUEL T5 + VERIFIER DAAF + FIXER THERMOSTAT DANS SEJOUR
71_5020_01_0001_02_7101083070

Montant estimatif des travaux : 0.00 € TTC

DISPONIBILITÉ CLIENT :

CLÉS : GARDIEN : -

Signature fournisseur

Date

Signature client

__/__/__

Votre problème est-il résolu ? ☐ Oui ☐ Non

Signature(s) de la Demande de Travaux

Page 1/1

VALIDATION

Saisie : 22/01/2025 - 16h28m33 / GODARD NADEGE
Validé : 22/01/2025 - 16h29m02 / GODARD NADEGE

Gérez vos interventions en ligne sur votre espace fournisseur www.batigere.fr