



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5030019

N/REF : 17/03/2025 17H17 C:022575 I:11462
V/REF : 2025-1077
V/Appel du Lundi 17/03/2025 a 17H17

**BATIGERE RHONE ALPES
Service Engagements
31 BIS, RUE BOSSUET
BP 56100
69415 LYON CEDEX 06**

V/REF.IMM. 5100
IMMEUBLE : 73-77 PASTEUR -5100
73/75/77, RUE PASTEUR
69007 LYON

Dardilly, le 20 Mars 2025

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A
LOCALISATION : ALLEES N 73, 75 ET 77 - PARTIES COMMUNES
MOTIF : INTERVENTION D'URGENCE POUR UNE ABSENCE D'ELECTRICITE DANS LES 3 ALLEES
DE LA RESIDENCE - PLUS D'ECLAIRAGE, PLUS D'ASCENSEUR
Donneur d'ordre : Mr R. RABHI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Rénovation parties communes

INTERVENTION DU 17/03/2025 A 18H30 :
INTERVENTION EN ASTREINTE SUITE URGENCE PANNE DE COURANT EN PARTIES COMMUNES.
PLUS D'ELECTRICITE EN PARTIES COMMUNES SUR LES 3 ALLÉES 73/75/77.
CONTROLE ET VERIFICATION DES INSTALLATIONS.
ABSENCE DE COURANT DEPUIS LE COMPTEUR GENERAL TARIF JAUNE. SUITE A NOTRE VERIFICATION, DISJONCTEUR GENERAL TARIF JAUNE DISJONCTÉ.
RERAMMENT DE CELUI CI, DISJONCTION INSTANTANÉE. CONTROLE DES 3 ALLÉES, NOUS AVONS DISJONCTÉ LE GENERAL DE CHACUN DES TROIS TABLEAU ELECTRIQUES PCM.
RE AREMEMENT DU DISJONCTEUR GENERAL TARIF JAUNE, REMISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES PCM DES ALLÉES UNE PAR UNE.
ALLÉE 77 ET 75 OK MAIS DISJONCTION FRANCHE DES INSTALLATIONS DE L'ALLÉE 73.
APRES CONTROLE, IDENTIFICATION D'UNE FUITE D'EAU DANS LA GAINTE TECHNIQUE DE L'ALLÉE 73 QUI COULE SUR LE TABELAU ELECTRIQUE.
SECHAGE PROVISOIR DES INSTALLATIONS ET REMISE SOUS TENSION.
IMPOSSIBILITÉ DE REMETTRE EN SERVICE L'INSTALLATION ASCENSEUR DE L'ALLÉE 73 QUI DISJONCTE INSTANTANEMENT, IL EST NECESSAIRE DE FAIRE VERIFIER LA FOSSE DE L'ASCENSEUR QUE NOUS SUSPECTONS D'ETRE REMPLIE D'EAU, D'OU LES DISJONCTIONS.
PAR AILLEURS ET MALGRÉ LE SECHAGE PROVISOIRE DES LIGNES DU TABLEAU ELECTRIQUE, NOUS CONSTATONS QUE DE L'EAU REVIENT DIRECTEMENT ET COULE SUR LES FILS AU NIVEAU DE TABLEAU.



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5030019

IMPOSSIBILITÉ DE REMETTRE LES INSTALLATIONS DE L'ALLÉE 73 SOUS TENSION AVEC CETTE EAU.

IL EST NECESSAIRE DE FAIRE INTERVENIR EN URGENCE UN PLOMBIER AFIN DE STOPPER CETTE FUITE D'EAU, UNE FOIS LA FUITE STOPPER FAIRE INTERVENIR UN ELECTRICIEN AFIN DE PROCÉDÉ AU SECHAGE DES INSTALLATIONS ET A LA VERIFICATION DE TOUTES LES INSTALLATIONS POUR REMISE EN ROUTE.

SUITE REMISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS DES ALLÉES 75 ET 77, CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS.

INSTALLATIONS ELECTRIQUES OK CEPENDNANT IL EST NECESSAIRE DE FAIRE PASSER UN ASCENSORISTE POUR VERIFICATION DE L'ASCENSEUR DE L'ALLÉE 77 QUI RESTE BLOQUÉ MALGRÉ LA PRESENCE DE TENSION.

OBSERVATIONS : SR AB Email envoyé le 18/03/25 a 16H11 Mr R. RABHI
FP AB Email envoyé le 18/03/25 a 07H59 Mr R. RABHI

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	UJ0A0020-+Value Interv.Ve>Lu 16h-8h/SDJF	1	90,00		90,00
2,50	J0G00002-H M0 rech. panne controle inst.	1	51,79		129,47
TOTAL H.T.					219,47
T.V.A. a 10,00%					21,94
TOTAL T.T.C.En EURO					241,41

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

**BATIGERE RHONE-ALPES**

AGENCE LYON
ANTENNE 3
94 RUE BOILEAU
69006 LYON

17h03 à 17h17

Bon de travaux**2025 - 1077**

Attente associée n° 2025-2583
Saisie le 18/03/2025 - 14h15
INTERNE - Visite ou contrôle

Transmission BT
18/03/2025 - 16h54

Travaux à réaliser entre le
18/03/2025 et le 18/03/2025

LIEU DE L'INTERVENTION

REZ DE CHAUSSEE
Esc : 01
73 RUE LOUIS PASTEUR
LYON 7 EME
69007 LYON 7 EME

FOURNISSEUR

AMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES

69570 DARDILLY

Au dessus de 570 € TTC les travaux font l'objet d'un PV de réception
Réf fournisseur : F/17017 Marché : 2023/33/2
Bordereau : 332 - ELECTRICITE - AMES

Demandeur :
Mod. demandeur : Mod localisation :
Contrat : E/21737 P. 5100 - T. 01 - E. 0001

 Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr

Votre correspondant BATIGERE RHONE-ALPES
RABHI RACHID -
Rachid.RABHI@batigere.fr

LIBELLÉ : RECHERCHE DE PANNE

DISPONIBILITÉ CLIENT :

CLÉS : **GARDIEN :** -

N'oubliez pas de programmer votre intervention dans votre espace fournisseur

DESCRIPTIF QUANTITATIF ESTIMATIF

Pièce Budget	Nomenclature	Désignation	Unité	Quantité	PU HT	TVA	Total	
							HT remisé	TTC remisé
PATRI	J0A21103	INTERVENTION SUR INSTALLATION COMMUNS + VALUE ASTREINTE	U	1,00	90,00	10,00%	90,00	99,00
	041201							
PATRI	J0G00002	RECHERCHE DE PANNE	U	2,50	51,79	10,00%	129,48	142,43
	041201							
		RECHERCHE DE PANNE						

Modalité de règlement :
Par Virement à 20 jours

Total HT	219,48 €
Remise	-0,01 €
TVA	21,95 €
Total TTC	241,42 €

La facture portant le N° du bon de travaux et accompagnée d'une copie du présent exemplaire est à adresser à :

BATIGERE RHONE-ALPES - bra.comptabilite@batigere.fr - 31 bis rue BOSSUET - BP 56100 - 69415 LYON CEDEX 06

Signature(s) du Bon de Travaux

Page : 1/1

VALIDATION

Saisie : 18/03/2025 - 16h23m59 / RABHI RACHID
validé : 18/03/2025 - 16h27m52 /

Gérez vos interventions en ligne sur votre espace fournisseur www.batigere.fr