



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5030024

N/REF : 25/02/2025 13H53 C:022575 I:03112
V/REF : DT2025-809
V/Email reçu le Mardi 25/02/2025 à 13H53

BATIGERE RHONE ALPES
Service Engagements
31 BIS, RUE BOSSUET
BP 56100
69415 LYON CEDEX 06

V/REF.IMM. 5021
IMMEUBLE : LYON 6 EME -5021
RUE TRONCHET/CREQUI/BROTTEAUX
RUE LOUIS BLANC/VIBERT/SULLY
69006 LYON

Dardilly, le 20 Mars 2025

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A
LOCALISATION : ALLEE N 68 RUE TRONCHET- LOGEMENT MME GUILLOT TEL 0614351025 AU 2EME ETAGE
MOTIF : INTERVENIR POUR DES DISJONCTIONS MEME LORSQUE QUE TOUT EST ETEINT
Donneur d'ordre : Mr C. PAIRE por

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Dépannage logements

LE 28/02 A 09H00 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME GUILLOT AU 2EME ETAGE
RECHERCHE DE PANNE SUITE A DES DISJONCTIONS DANS LE LOGEMENT
SELON L'OCCUPANTE, L'UN DES DIFFERENTIELS DU TABLEAU ELECTRIQUE SAUTE DE
MANIERE ALEATOIRE DEPUIS LA FIN DE LA REHABILITATION ELECTRIQUE DU
LOGEMENT L'ETE DERNIER, ET ENTRE AUTRE, CELUI CI A SAUTE 8 FOIS LE
WEEK-END DERNIER
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE DU LOGEMENT
CONTROLE DES INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS ET DES DISJONCTEURS
REPRISE DES SERRAGES DE TOUS LES DEPARTS
NOTRE TECHNICIEN N'A PAS REUSSI A RECREER LA PANNE LORS DE SON PASSAGE
REALISATION DE TESTS D'ISOLEMENT POUR IDENTIFICATION D'UN CIRCUIT EN
DEFAULT, RAS. PAS DE DEFAULT PRESENT SUR L'INSTALLATION LORS DE NOTRE
CONTROLE.

EXPLICATIONS DONNEES A L'OCCUPANTE POUR LA RECHERCHE DE PANNE, QUI SE
CHARGE DE NOUS RAPELLER LORSQU'ELLE AURA PLUS D'INFORMATIONS

LE 14/03 A 10H15 :
SUITE A L'APPEL DE L'OCCUPANTE SIGNALANT DE NOUVELLES DISJONCTIONS
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME GUILLOT AU 2EME ETAGE
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE DU LOGEMENT
SEPARATION DES CIRCUITS AFIN DE TESTER LES LIGNES ET TENTER DE RECREER
LA PANNE SANS SUCCES



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5030024

NOTRE TECHNICIEN N'A PAS REUSSI A RECREER LA PANNE ET APRES UN NOUVEAU CONTROLE, TOUT FONCTIONNE CORRECTEMENT.

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 20/03/25 a 09H51 Mr C. PAIRE por

SUITE A NOS DEUX PASSAGES SUR PLACE ET A L'IMPOSSIBILITE DE RECREER LA PANNE, ET SUITE A L'APPEL DE L'OCCUPANTE DU 17/03 SIGNALANT UNE NOUVELLE DISJONCTION AYANT EU LIEU DURANT LE WEEK-END, NOUS NOUS CHARGEONS DE VOUS TRANSMETTRE UN DEVIS DE RECHERCHE DE PANNE APPROFONDIE AVEC SEPARATION DES CIRCUITS POUR LOCALISER LE CIRCUIT EN DEFAULT.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,50	UJ0B0020-H rech panne contr. iso 28/02	1	51,79	77,68
1,00	UJ0B0020-H.rech panne contr. iso 14/03	2	51,79	51,79
TOTAL H.T.				129,47
T.V.A. a 10,00%				12,94
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>142,41</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

**BATIGERE RHONE-ALPES**

AGENCE LYON

94 RUE BOILEAU
69006 LYON**DEMANDE DE TRAVAUX**
2025 - 809Attente associée n° 2025-000001803
Saisie le 24/02/2025 10h15
CLIENT - Appel téléphoniqueCréation DT
24/02/2025Transmission DT
25/02/2025 - 13h53
DématérialiséeTravaux à réaliser entre le
24/02/2025 et le 13/03/2025**LIEU DE L'INTERVENTION**Mme GUILLOT EMMANUELLE
Ens:0001\Eta:02\Porte 201
68 RUE TRONCHET
LYON 6 EME
69006 LYON 6 EME

Tél personnel :

Tél portable : 06 14 35 10 25

Tél bureau :

2502 - 1353

 Demandeur connecté à l'espace client batigere.fr

Demandeur : MME GUILLOT EMMANUELLE

Mod. demandeur : 7101073250

Mod. localisation : 7101073250

Contrat : L/4098324

P. 5224 - T. 01 - E. 03

FOURNISSEURAMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES

69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/17017

Marché:

Bordereau :

Montant inférieur à 570.00 € TTC : les travaux sont à exécuter,
sinon appelez votre correspondant. Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr**Votre correspondant:**

PAIRE CYRIL - 04 72 83 47 80

cyril.paire@batigere.fr

INTERVENTION**DEMANDE :** Mon logement / Electricité, Télévision, Téléphone / Electricité / L'installation disjoncte souvent**MOTIF :** L'installation disjoncte souvent depuis les travaux électriques effectués l'été dernier même quand tout est éteint. souhaite une intervention. 06 14 35 10 25**Montant estimatif des travaux:** 0,00 € TTC**DISPONIBILITE CLIENT :****CLÉS :****GARDIEN :** WERNOTH GABRIEL

N'oubliez pas de programmer votre intervention dans votre espace fournisseur

Signature fournisseur**Date****Signature client**

____/____/____

Votre problème est-il résolu ?

La réalisation de votre intervention est à signaler dans votre espace
fournisseurUne enquête de satisfaction est à votre disposition sur votre espace
client batigere.fr

Page 1/1

VALIDATION**Saisie :** 24/02/2025 - 16h32m23 / PAIRE CYRIL**Validé :** 24/02/2025 - 16h32m23 / PAIRE CYRIL

Gérez vos interventions en ligne sur votre espace fournisseur batigere.fr