



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5030029

N/REF : 13/02/2025 19H02 C:022575 I:23776
V/REF : DT2025-703
V/Email reçu le Jeudi 13/02/2025 à 19H02

**BATIGERE RHONE ALPES
SERVICE ENGAGEMENTS
31 BIS, RUE BOSSUET
69415 LYON CEDEX 06**

V/REF.IMM. 5058
IMMEUBLE : MOTTET GERANDO -5058
6/8, RUE MOTTET DE GERANDO
69001 LYON

Dardilly, le 21 Mars 2025

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A
LOCALISATION : ALLEE N 6 RUE MOTTET DE GERANDO - LOGEMENT EX OLIVIER AU 2EME ETAGE SOUS PASS
(2EME ETAGE ACCES PAR ESCALIER SITUE A GAUCHE DE L ASCENCEUR AU 1ER ETAGE)
MOTIF : INTERVENIR POUR LA MISE EN SECURITE ELECTRIQUE AVEC CONSUEL SUR UN LOGEMENT DE TYPE T2 + VERIFIER DAAF ET REMPLACER SI BESOIN + PREVOIR PRISE DANS LA SDB POUR LAVE LINGE (REMPLACEMENT)
Donneur d'ordre : Mme N. GODARD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Entretien, diagnostic logements

LE 25/02 A 11H45 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT EX OLIVIER AU 2EME ETAGE
CONTROLE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE ET DES APPAREILLAGES
CONTROLE DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES ET VERIFICATION DES TERRES
CONTROLE DES INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE

SUITE AU DIAGNOSTIQUE ELECTRIQUE DU LOGEMENT AVEC CONSUEL, REALISATION DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES A LA MISE EN SECURITE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE DU LOGEMENT, SOIT :

REPRISE ECLAIRAGES POINTS DE CENTRE, POSE DE 3 DOUILLES ET AMPOULES MANQUANTES

SALLE DE BAIN :
- INSTALLATION D'UNE LINOLITE CLASSE II AU DESSUS DU LAVABO
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE ENCASTRE
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE PRISE DE COURANT ENCASTREE

CUISINE :



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5030029

- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 2 PRISES DE COURANT ENCASTREES
- INSTALLATION D'UNE LINOLITE CLASSE II AU DESSUS DE L'EVIER

SALON :

- DEPOSE D'UNE INSTALLATION SAUVAGE POSEE PAR L'ANCIEN LOCATAIRE
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 3 PRISES DE COURANT ENCASTREES
- BRANCHEMENT DU RADIATEUR ET CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT - OK

CHAMBRE :

- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE PRISE TELEVISION ENCASTREE
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE PRISE RJ45 ENCASTREE
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 3 PRISES DE COURANT ENCASTREES

TABLEAU ELECTRIQUE :

- FOURNITURE ET POSE D'UN INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 63A 30MA TYPE A BIPOLAIRE EN TETE D'INSTALLATION
 - FOURNITURE ET POSE D'UN INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 40A
 - FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 6 DISJONCTEURS 20A
- REPRISE DU CABLAGE DE L'ENSEMBLE ET SERRAGE DE TOUS LES DEPARTS

ENTREE :

- REPRISE DES BRANCHEMENTS DU RADIATEUR

FOURNITURE ET REMPLACEMENT DU DETECTEUR DE FUMEE

REMPLACEMENT DE PLUSIEURS BOITES D'ENCASTREMENT HS AFIN D'ASSURER LE BON MAINTIEN DES NOUVEAUX APPAREILLAGES

NOTRE TECHNICIEN A CONSTATE QU'IL MANQUAIT UN RADIATEUR DANS LA CUISINE ET QUE LE RADIATEUR DE LA CHAMBRE NE FONCTIONNAIT PLUS

CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION - OK

LE 10/03 A 13H30 :

SUITE AU CONTROLE AVEC INSPECTEUR CONSUEL DU 05/03

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT EX OLIVIER AU 2EME ETAGE

FOURNITURE ET POSE D'UN CACHE EN PVC AU DESSUS DU TABLEAU ELECTRIQUE

FOURNITURE ET POSE D'UN CACHE EN PVC AU DESSUS DE LA LINOLITE DE LA SALLE DE BAIN

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 20/03/25 a 19H25 Mme N. GODARD

SUITE AU PASSAGE DE NOTRE TECHNICIEN DU 25/02, PREVOIR LE REMPLACEMENT DU RADIATEUR HORS SERVICE DANS LA CHAMBRE (QUI NE S'ALLUME PAS) ET LA POSE D'UN RADIATEUR MANQUANT DANS LA CUISINE
NOUS NOUS CHARGEONS DE VOUS TRANSMETTRE UN DEVIS RAPIDEMENT



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5030029

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	UJ0B0050-Fournit.Diagnostic Electricité	1	172,92	172,92
1,00	UJ0B0020-H.MO Depose installation sauv.	1	51,79	51,79
2,00	UJ0D0010-Rpl.diff.sensib.30mA tete inst.	1	107,30	214,60
2,00	UJ0D0140-Rempl.interrupteur va/vient	1	15,50	31,00
6,00	UJ0D0090-Rempl.disjoncteur divisionnaire	1	25,75	154,50
2,00	UJ0G0070-Rempl.applique simple classe 2	1	39,76	79,52
1,00	UJ0F0010-Rempl.Prise TV/FM/SAT	1	24,32	24,32
9,00	UJ0D0160-Rempl.PC 10-16A-20A avec terre	1	15,39	138,51
1,00	UJ0B0040-Pose un DAAF-Détecteur fumée	1	37,27	37,27
1,00	J1G02100-Installation Prise RJ 45	1	30,26	30,26
6,00	UJ0D0200-Rempl.boîte de dériv. cloison s	1	16,24	97,44
1,00	UJ0B0020-H.MO Pose cach.linolite/tableau	3	51,79	51,79
TOTAL H.T.				1083,92
T.V.A. a 10,00%				108,39
TOTAL T.T.C.En EURO				1192,31

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

**BATIGERE RHONE-ALPES**

AGENCE LYON
ANTENNE 3
94 RUE BOILEAU
69006 LYON

DEMANDE DE TRAVAUX
2025 - 703

Attente associée n° 2025-1518
Saisie le 13/02/2025 - 18h54
INTERNE - Visite ou contrôle

Création DT
13/02/2025

Transmission DT
13/02/2025 - 19h00

Travaux à réaliser entre le
13/02/2025 et le 19/02/2025

LIEU DE L'INTERVENTION

Esc : 01 \ Etage : 02 \ Porte : 2D1
6 RUE MOTTET DE GERANDO
LYON 1 ER
69001 LYON 1 ER

1302 - 1902

Demandeur :
Mod. demandeur :
Contrat : E/15670

Mod localisation : 7110462630
P. 5058 - T. 01 - E. 0002

FOURNISSEUR

AMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES

69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/17017 Marché :
Bordereau :

Montant inférieur à 570 € TTC : les travaux sont à exécuter.
sinon appelez votre correspondant.



Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr

Votre correspondant BATIGERE RHONE-ALPES
GODARD NADEGE - 04 72 83 47 80
nadege.godard@batigere.fr

INTERVENTION

DEMANDE : Mon logement / Electricité, Télévision, Téléphone / Electricité / Label électrique

MOTIF : SUITE ELS LOGT VACANT EX OLIVIER SOUS PASS (2ème étage : accès par escalier situé à gauche de l'ascenseur au 1er étage)
CONSUEL T2 71_5058_01_0002_01_7110462630

COMPLÉMENT TECHNIQUE : SUITE ELS LOGT VACANT EX OLIVIER SOUS PASS (2ème étage : accès par escalier situé à gauche de l'ascenseur au 1er étage)
CONSUEL T2 71_5058_01_0002_01_7110462630
VERIFIER DAAF
PREVOIR PRISE DANS SDB POUR LL

Montant estimatif des travaux : 0.00 € TTC

DISPONIBILITÉ CLIENT :

CLÉS :

GARDIEN : -

Signature fournisseur

Date

Signature client

__/__/__

Votre problème est-il résolu ? ☐ Oui ☐ Non

Signature(s) de la Demande de Travaux

Page 1/1

VALIDATION

Saisie : 13/02/2025 - 19h00m04 / GODARD NADEGE
Validé : 13/02/2025 - 19h00m34 / GODARD NADEGE

Gérez vos interventions en ligne sur votre espace fournisseur www.batigere.fr