



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5030098

N/REF : 27/02/2025 18H49 C:022575 I:17271
V/REF : DT2025-858
V/Email reçu le Jeudi 27/02/2025 à 18H49

BATIGERE RHONE ALPES
Service Engagements
31 BIS, RUE BOSSUET
BP 56100
69415 LYON CEDEX 06

V/REF.IMM. 5006
IMMEUBLE : PLATEAU CROIX ROUSSE
2, RUE SAINTE CLOTILDE
RUES DE CRIMEE/RUE OZANAM
69001 LYON

Dardilly, le 28 Mars 2025

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A
LOCALISATION : ALLEE N 11 RUE DE CRIMEE - LOGEMENT EX PADULO AU 2EME ETAGE SOUS PASS
MOTIF : INTERVENIR POUR LA MISE EN SECURITE ELECTRIQUE AVEC CONSUEL SUR UN
LOGEMENT DE TYPE T3 + VERIFIER DAAF
Donneur d'ordre : Mme N. GODARD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Entretien, diagnostic logements

LE 11/03 A 08H45 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEEMNT EX PADULO AU 2EME ETAGE
CONTROLE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE ET DES APPAREILLAGES
CONTROLE DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES ET VERIFICATION DES TERRES
CONTROLE DES INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE

SUITE AU DIAGNOSTIQUE ELECTRIQUE DU LOGEMENT AVEC CONSUEL, REALISATION
DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES A LA MISE EN SECURITE DE
L'INSTALLATION ELECTRIQUES DU LOGEMENT, SOIT :

REPRISE ECLAIRAGES POINTS DE CENTRE, POSE D'UNE DOUILLE ET AMPOULES
MANQUANTES

CUISINE :
- INSTALLATION D'UNE LINOLITE CLASSE II AU DESSUS DE L'EVIER

SALLE DE BAIN :
- INSTALLATION D'UNE LINOLITE CLASSE II AU DESSUS DU LAVABO

TABLEAU ELECTRIQUE :
- FOURNITURE ET POSE D'UN INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 63A 30MA TYPE A
BIPOLAIRE EN TETE D'INSTALLATION
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 2 DISJONCTEURS 20A



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5030098

FOURNITURE ET POSE DE 8 EMBOUTS MANQUANTS SUR LES FILS
REPRISE DU CABLAGE DE L'ENSEMBLE ET SERRAGE DE TOUS LES DEPARTS

CONTROLE DU DETECTEUR DE FUMEE - OK
CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION - OK

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 28/03/25 a 07H41 Mme N. GODARD

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	UJ0B0050-Fournit.Diagnostic Electricité	1	172,92	172,92
1,00	UJ0B0020-H.MO Reprise cablage tab./embou	1	51,79	51,79
2,00	UJ0G0070-Rempl.applique simple classe 2	1	39,76	79,52
1,00	UJ0D0010-Rpl.diff.sensib.30mA tete inst.	1	107,30	107,30
2,00	UJ0D0090-Rempl.disjoncteur divisionnaire	1	25,75	51,50
TOTAL H.T.				463,03
T.V.A. a 10,00%				46,30
TOTAL T.T.C.En EURO				509,33

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

**BATIGERE RHONE-ALPES**

AGENCE LYON
ANTENNE 3
94 RUE BOILEAU
69006 LYON

DEMANDE DE TRAVAUX
2025 - 858

Attente associée n° 2025-1968
Saisie le 27/02/2025 - 18h45
INTERNE - Visite ou contrôle

Création DT
27/02/2025

Transmission DT
27/02/2025 - 18h47

Travaux à réaliser entre le
27/02/2025 et le 05/03/2025

LIEU DE L'INTERVENTION

Esc : 02 \ Etage : 02
11 RUE DE CRIMEE
LYON 1 ER
69001 LYON 1 ER

2702-1845

FOURNISSEUR

AMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES

69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/17017 Marché :
Bordereau :

Montant inférieur à 570 € TTC : les travaux sont à exécuter,
sinon appelez votre correspondant.

 Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr

Demandeur :
Mod. demandeur :
Contrat : E/15670

Mod localisation : 7101049990
P. 5203 - T. 01 - E. 0001

Votre correspondant BATIGERE RHONE-ALPES
GODARD NADEGE - 04 72 83 47 80
nadege.godard@batigere.fr

INTERVENTION

DEMANDE : Mon logement / Electricité, Télévision, Téléphone / Electricité / Label électrique

MOTIF : SUITE ELS LGT VACANT EX PADULO SOUS PASS
CONSUEL T3 +VERIF DAAF
71_5203_01_0001_02_7101049990

COMPLÉMENT SUITE ELS LGT VACANT EX PADULO SOUS PASS
TECHNIQUE : CONSUEL T3 +VERIF DAAF
71_5203_01_0001_02_7101049990

Montant estimatif des travaux : 0.00 € TTC

DISPONIBILITÉ CLIENT :

CLÉS : GARDIEN : -

Signature fournisseur

Date

Signature client

__/__/__

Votre problème est-il résolu ? ☐ Oui ☐ Non

Signature(s) de la Demande de Travaux

Page 1/1

VALIDATION

Saisie : 27/02/2025 - 18h47m02 / GODARD NADEGE
Validé : 27/02/2025 - 18h47m32 / GODARD NADEGE

Gérez vos interventions en ligne sur votre espace fournisseur www.batigere.fr