



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5030175

N/REF : 18/03/2025 14H26 C:022575 I:11462
V/REF : DT2025-1129
V/Email reçu le Mardi 18/03/2025 à 14H26

**BATIGERE RHONE ALPES
Service Engagements
31 BIS, RUE BOSSUET
BP 56100
69415 LYON CEDEX 06**

V/REF.IMM. 5100
IMMEUBLE : 73-77 PASTEUR -5100
73/75/77, RUE PASTEUR
69007 LYON

Dardilly, le 31 Mars 2025

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A
LOCALISATION : ALLEE 73 RUE LOUIS PASTEUR - PC TABLEAU
MOTIF : INTERVENIR SUITE A UNE FUITE D EAU - PLUS D ELEC EN PC FAIRE UN
CONTROLE DU TABLEAU AVANT REMISE EN SERVICE
FUITE D EAU REPAREE
Donneur d'ordre : Mr R. RABHI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Rénovation parties communes

LE 20/03 A 15H45 :
INTERVENTION DEPUIS LES PARTIES COMMUNES
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE DES COMMUNS SUITE A LA FUITE D'EAU
CONTROLE DES INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS
CONTROLE DES DISJONCTEURS
REMISE EN ROUTE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE SUR TOUTE L'ALLEE, MISE A
PART LE DEPART ASCENSEUR QUI DISJONCTE.

PREVOIR LE PASSAGE DE L'ASCENSORISTE AFIN QU'IL CONTROLE SES
INSTALLATIONS

LE 21/03 A 09H45 :
SUITE A L'APPEL DE MR RABHI SIGNALANT UNE ABSENCE D'ELECTRICITE DANS
LES ALLEES
INTERVENTION DEPUIS LES PARTIES COMMUNES
RECHERCHE DE PANNE SUITE A UNE ABSENCE DE COURANT SUR LES 3 ALLEES DE LA
RESIDENCE
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE DES COMMUNS
REMISE EN ROUTE DE L'INSTALLATION SUR LES 3 ALLEES
CONTROLE ET TEST DES LIGNES
LOCALISATION DU DEPART ASCENSEUR DE L'ALLEE 73 HORS SERVICE
MATERIEL INDISPONIBLE



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5030175

LE 26/03 A 10H30 :
INTERVENTION DEPUIS LES PARTIES COMMUNES
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE
DEPOSE ET REMPLACEMENT DU DISJONCTEUR ASCNSEUR HS PAR L'INSTALLATION
D'UN ENSEMBLE DISPOSITIF DIFFERENTIEL 40A 300MA TYPE B COUPLÉ A UN
DISJONCTEUR 40A COURBE C 400VCA - 6000A/10KA.

REPRISE DU CABLAGE DE L'ENSEMBLE - TEST TENSION AMONT ET AVAL,
DEPART ELECTRIQUE OK, ALIMENTATION ASCENSEUR OK.
PREVOIR LE PASSAGE DE L'ASCENSORISTE POUR LA REMISE EN ROUTE DE SON
INSTALLATION

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 31/03/25 a 18H48 Mr R. RABHI

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	J0G00002-MO Contr.tableau/remis rou 20/3	1	51,79	51,79
1,00	J0G00002-MO Remise en route/contro.21/03	2	51,79	51,79
1,50	UJ0B0020-H Mo cablage de l'ensemble MES	50	51,79	77,68
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	F&P interr diff 40A 300mA type B	50	735,29	735,29
1,00	F&P disjoncteur 40a courbe C	50	201,17	201,17
TOTAL H.T.				1117,72
T.V.A. a 10,00%				111,77
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1229,49</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN



*Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr*

FACTURE N° 5030175

**BATIGERE RHONE-ALPES**

AGENCE LYON

94 RUE BOILEAU
69006 LYON**DEMANDE DE TRAVAUX
2025 - 1129**Attente associée n° 2025-000002583
Saisie le 18/03/2025 14h15
INTERNE - Visite ou contrôleCréation DT
18/03/2025Transmission DT
18/03/2025 - 14h48
DématérialiséeTravaux à réaliser entre le
18/03/2025 et le 07/04/2025**LIEU DE L'INTERVENTION**73 RUE LOUIS PASTEUR
LYON 7 EME
69007 LYON 7 EME

1803-1426

 Demandeur connecté à l'espace client batigere.fr

Demandeur :

Mod. demandeur :

Contrat :

Mod. localisation :

P. 5100 - T. 01 - E. 01

FOURNISSEURAMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES

69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/17017

Marché: 2023/33/2

Bordereau : ELECTRICITE - AMES

Montant inférieur à 570,00 € TTC : les travaux sont à exécuter,
sinon appelez votre correspondant. Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr**Votre correspondant:**

RABHI RACHID -

Rachid.RABHI@batigere.fr

INTERVENTION**DEMANDE :** Ma cage d'escalier et mon hall / Hall d'entrée / Eclairage et électricité / Eclairage en panne**MOTIF :** SUITE PANNE ELEC EN PC 3 PASTEUR**COMPLEMENT
TECHNIQUE :**SUITE PASSAGE PLOMBIER PLUS DE FUITE AU 73 RUE PASTEUR. COMME CONVENU DEMANDE PASSAGE TECH POUR
REPARATION ELEC SUR TABLEAU MERCI**Montant estimatif des travaux:** 0,00 € TTC**DISPONIBILITE CLIENT :****CLÉS :****GARDIEN :**

N'oubliez pas de programmer votre intervention dans votre espace fournisseur

Signature fournisseur

Date

Signature client

//_

Votre problème est-il résolu ?

La réalisation de votre intervention est à signaler dans votre espace
fournisseurUne enquête de satisfaction est à votre disposition sur votre espace
client batigere.fr**VALIDATION****Saisie :** 18/03/2025 - 14h21m04 / RABHI RACHID**Validé :** 18/03/2025 - 14h26m06 / RABHI RACHID