



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5030220

N/REF : 3/03/2025 13H53 C:022575 I:31175
V/REF : DT2025-898
V/Email reçu le Lundi 03/03/2025 à 13H53

BATIGERE RHONE ALPES
Service Engagements
31 BIS, RUE BOSSUET
BP 56100
69415 LYON CEDEX 06

V/REF.IMM. 5060
IMMEUBLE : LYON 5 ST JEAN -5060
54E1/54E2, RUE SAINT JEAN
27, RUE DU BOEUF
69005 LYON

Dardilly, le 31 Mars 2025

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A
LOCALISATION : ALLEE 54E1 RUE ST JEAN - LOGEMENT EX BELABBAS AU 2EME ETAGE SOUS PASS
PORTE 2G1
MOTIF : INTERVENIR POUR LA MISE EN SECURITE ELECTRIQUE AVEC CONSUEL SUR UN
LOGEMENT DE TYPE T3 + VERIFIER DAAF ET REMPLACER SI BESOIN
Donneur d'ordre : Mme N. GODARD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Entretien, diagnostic logements

LE 10/03 A 10H15 :
INTERVENTIION DEPUIS LE LOGEMENT EX BELABBAS AU 2EME ETAGE
CONTROLE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE ET DES APPAREILLAGES
CONTROLE DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES ET VERIFICATION DES TERRES
CONTROLE DES INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE

SUITE AU DIAGNOSTIQUE ELECTRIQUE DU LOGEMENT AVEC CONSUEL, REALISATION
DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES A LA MISE EN SECURITE DE
L'INSTALLATION ELECTRIQUE DU LOGEMENT, SOIT :

REPRISE ECLAIRAGES POINTS DE CENTRE, POSE DE 7 DOUILLES ET AMPOULES
MANQUANTES

CUISINE :
- INSTALLATION D'UNE LINOLITE CLASSE II AU DESSUS DE L'EVIER
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE PRISE DE COURANT ENCASTREE
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 2 SORTIES DE CABLE

SALLE DE BAIN :
- INSTALLATION D'UNE LINOLITE CLASSE II AU DESSUS DU LAVABO

FOURNITURE ET POSE D'UN DETECTEUR DE FUMEE



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5030220

PREVOIR LE REMPLACEMENT DU TABLEAU ELECTRIQUE COMPLET, AINSI QUE
PLUSIEURS PRISES DE COURANT SUPPLEMENTAIRES
MATERIEL INDISPONIBLE

LE 13/03 A 10H15 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT EX BELABBAS AU 2EME ETAGE
REEMPLACEMENT DU TABLEAU ELECTRIQUE COMPLET COMPRENANT LE REPERAGE DES
LIGNES, LA FOURNITURE ET POSE D'UN COFFRET EQUIPE COMPLET AVEC
INTERRUPTEURS DIFFERENTIEL 30MA ASSURANT LA PROTECTION DES PERSONNES ET
DES EQUIPEMENTS DONT UN 63A EN TETE DE L'INSTALLATION, FOURNITURE ET
POSE DE DISJONCTEUR DIVISIONNAIRES NECESSAIRE A LA BONNE SECURITE DES
CIRCUITS
FOURNITURE ET POSE DE DEUX CONTACTEURS
FOURNITURE ET POSE D'UN TELERUPTEUR
IDENTIFICATION DES DEPARTS ET ESSAI BON FONCTIONNEMENT.

SEJOUR :
- DEPOSE DE CABLE ANTENNE ET ADSL VOLANTS
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 5 PRISES DE COURANT ET LES BOITES
D'ENCASTREMENT POUR QUE LES APPAREILLAGES SOIENT FIXES CORRECTEMENT

SALLE DE BAIN :
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE ENCASTRE

CHAMBRE 2 :
- REPRISE DE LA TERRE D'UNE DES PRISES DE COURANT

CUISINE :
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 4 PRISES DE COURANT ET LES BOITES
D'ENCASTREMENT POUR QUE LES APPAREILLAGES SOIENT FIXES CORRECTEMENT
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE SORTIE DE CABLE 32A
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE SORTIE 20A
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN INTERRUPEUR DOUBLE ALLUMAGE ENCASTRE
- REPRISE DE LA LIAISON EQUIPOTENTIELLE DES TUYAUX EAU CHAUDE/EAU FROIDE
AVEC POSE DE DEUX COLLIERS DE MISE A LA TERRE

REPRISE DES FIXATIONS DE PLUSIEURS PRISES DE COURANT

CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION - OK

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 01/04/25 a 07H48 Mme N. GODARD



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5030220

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	UJ0B0050-Fournit.Diagnostic Electricité	1	172,92		172,92
1,00	UJ0D0160-Rempl.PC 10-16A-20A avec terre	1	15,39		15,39
2,00	0J1A5001-Rempl.Sortie de cable NEP 16 A	1	12,44		24,88
2,00	UJ0G0070-Rempl.applique simple classe 2	1	39,76		79,52
1,00	UJ0B0040-Pose un DAAF-Détecteur fumée	1	37,27		37,27
1,00	UJ0B0020-H.Depose install.volantes	2	51,79		51,79
1,50	UJ0B0020-H.MO Reprise liaison equipo cui	2	51,79		77,68
1,00	J0F01007-Rempl.Tableau Répartition	2	398,21		398,21
1,00	UJ0D0070-Rempl.télerupteur tous modeles	2	52,05		52,05
1,00	UJ0D0100-Rempl.contact.H.creuse JR/NUIT	2	69,91		69,91
1,00	UJ0D0100-Rempl.contact.chauffage	2	69,91		69,91
9,00	UJ0D0160-Rempl.PC 10-16A-20A avec terre	2	15,39		138,51
1,00	0J1A5002-Rempl.Sortie de cable 32 A	2	16,06		16,06
1,00	0J1A5001-Rempl.Sortie de cable NEP 16 A	2	12,44		12,44
4,00	UJ0D0140-Rempl.interrupteur va/vient	2	15,50		62,00
6,00	UJ0D0200-Rempl.boîte deriv. encast. app.	2	16,24		97,44
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
2,00	Fourniture collier de terre	2	7,50		15,00
TOTAL H.T.					1390,98
T.V.A. a 10,00%					139,09
TOTAL T.T.C.En EURO					1530,07

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

**BATIGERE RHONE-ALPES**

AGENCE LYON
ANTENNE 3
94 RUE BOILEAU
69006 LYON

DEMANDE DE TRAVAUX
2025 - 898

Attente associée n° 2025-2047
Saisie le 03/03/2025 - 13h53
INTERNE - Visite ou contrôle

Création DT
03/03/2025

Transmission DT
03/03/2025 - 13h58

Travaux à réaliser entre le
03/03/2025 et le 07/03/2025

LIEU DE L'INTERVENTION

Esc : 01 \ Etage : 02 \ Porte : 2G1
54E1 RUE SAINT JEAN
LYON 5 EME
69005 LYON 5 EME

c3c3 - 1353

FOURNISSEUR

AMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES

69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/17017 Marché :
Bordereau :

Montant inférieur à 570 € TTC : les travaux sont à exécuter,
sinon appelez votre correspondant.

 Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr

Demandeur :
Mod. demandeur :
Contrat : E/15670

Mod localisation : 7110461030
P. 5060 - T. 01 - E. 0001

Votre correspondant BATIGERE RHONE-ALPES
GODARD NADEGE - 04 72 83 47 80
nadege.godard@batigere.fr

INTERVENTION

DEMANDE : Mon logement / Electricité, Télévision, Téléphone / Electricité / Label électrique

MOTIF : SUITE ELS LOGT VACANT EX BELABBAS SOUS PASS
CONSUEL T3 71_5060_01_0001_01_7110461030
DAAF A VERIFIER

COMPLÉMENT SUITE ELS LOGT VACANT EX BELABBAS SOUS PASS
TECHNIQUE : CONSUEL T3 71_5060_01_0001_01_7110461030
DAAF A VERIFIER

Montant estimatif des travaux : 0.00 € TTC

DISPONIBILITÉ CLIENT :

CLÉS :

GARDIEN : -

Signature fournisseur

Date

Signature client

__/__/__

Votre problème est-il résolu ? ☐ Oui ☐ Non

Signature(s) de la Demande de Travaux

Page 1/1

VALIDATION

Saisie : 03/03/2025 - 13h57m32 / GODARD NADEGE
Validé : 03/03/2025 - 13h58m05 / GODARD NADEGE

Gérez vos interventions en ligne sur votre espace fournisseur www.batigere.fr