



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5030226

N/REF : 22/01/2025 18H05 C:022575 I:19391
V/REF : DT2025-288
V/Email reçu le Mercredi 22/01/2025 à 18H05

**BATIGERE RHONE ALPES
Service Engagements
31 BIS, RUE BOSSUET
BP 56100
69415 LYON CEDEX 06**

V/REF.IMM. 5030
IMMEUBLE : BERTHET BOURBONNAIS
10/57/59, RUE S.MICHEL BERTHET
7/9/11, RUE BOURBONNAIS
69009 LYON

Dardilly, le 31 Mars 2025

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A
LOCALISATION : ALLEE N 57 RUE SERG MICHEL BERTHET - LOGEMENT EX MICHEL AU 2EME ETAGE
- CLE A RECUP A L AGENCE BATIGERE
MOTIF : INTERVENIR POUR LA MISE EN SECURITE LECTRIQUE AVEC CONSUEL SUR UN
LOGEMENT DE TYPE T2 + INSTALLER UN DAAF + VERIFIER INTERPHONE
Donneur d'ordre : Mme N. GODARD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Entretien, diagnostic logements

LE 28/01 A 12H15 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT EX MICHEL AU 2EME ETAGE
NOTRE TECHNICIEN A CONSTATE QUE LE LOGEMENT ETAIT TRES SALE ET BEAUCOUP
D'INSECTES MORTS AU SOL DANS TOUTES LES PIECES
PREVOIR LE NETTOYAGE DU LOGEMENT AVANT INTERVENTION

LE 28/02 A 12H45
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT EX MICHEL AU 2EME ETAGE
CONTROLE ET VERIFICATION COMPLETE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE DU
LOGEMENT COMPRENANT : CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE COMPLET AVEC
REPRISE SERRAGE DEPARTS DISJONCTEURS, CONTROLE DE TOUS LES APPAREILLAGES
ET REPRISE FIXATION DES APPAREILLAGES MAL FIXES. VERIFICATION DE TOUTES
LES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES ET REALISATION DES MESURES DE CONTINUITE
ET DES MESURES DE TERRE NECESSAIRES A LA BONNE MISE EN SECURITE DE
L'INSTALLATION. CONTROLE DE TOUS LES POINTS LUMINEUX DU LOGEMENT ET POSE
DE DOUILLE SUR CHAQUE POINT LUMINEUX AVEC FILS APPARENTS ET POSE
D'AMPOULES.

SUITE AU DIAGNOSTIQUE ELECTRIQUE DU LOGEMENT AVEC CONSUEL, REALISATION
DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES A LA MISE EN SECURITE DE
L'INSTALLATION ELECTRIQUE DU LOGEMENT, SOIT :

TABLEAU ELECTRIQUE :



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5030226

- FOURNITURE ET POSE D'UN INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 63A 30MA TYPE A BIPOLAIRE EN TETE D'INSTALLATION AVEC REPRISE DU CABLAGE ET SERRAGE DE TOUS LES DEPARTS

CHAMBRE :

- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN INTERRUPTEUR EN SAILLIE

REPRISE ECLAIRAGES POINTS DE CENTRE, POSE DE 5 DOUILLES ET AMPOULES MANQUANTES

FOURNITURE ET REMPLACEMENT DU DETECTEUR DE FUMEE
CONTROLE ET TEST DU COMBINE INTERPHONE - OK

CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION - OK

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 01/04/25 a 08H04 Mme N. GODARD

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	UJ0B0050-Fournit.Diagnostic Electricité	2	172,92	172,92
1,00	UJ0D0010-Rpl.diff.sensib.30mA tete inst.	2	107,30	107,30
1,00	UJ0D0140-Rempl.interrupteur va/vient	2	15,50	15,50
1,00	UJ0B0040-Pose un DAAF-Détecteur fumée	3	37,27	37,27
TOTAL H.T.				332,99
T.V.A. a 10,00%				33,29
TOTAL T.T.C.En EURO				366,28

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5030226

**BATIGERE RHONE-ALPES**

AGENCE LYON
ANTENNE 3
94 RUE BOILEAU
69006 LYON

2201-1805.

**DEMANDE DE TRAVAUX
2025 - 288**

Attente associée n° 2025-684
Saisie le 22/01/2025 - 18h01
INTERNE - Visite ou contrôle

Création DT
22/01/2025

Transmission DT
22/01/2025 - 18h03

Travaux à réaliser entre le
22/01/2025 et le 28/01/2025

LIEU DE L'INTERVENTION

Esc : 01 \ Etage : 02
57 RUE SERGENT MICHEL BERTHET
LYON 9 EME
69009 LYON 9 EME

FOURNISSEUR

AMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES

69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/17017 Marché :
Bordereau :

Montant inférieur à 570 € TTC : les travaux sont à exécuter,
sinon appelez votre correspondant.

 Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr

Demandeur :
Mod. demandeur :
Contrat : E/15670

Mod localisation : 7101076520
P. 5030 - T. 01 - E. 0001

Votre correspondant BATIGERE RHONE-ALPES
GODARD NADEGE - 04 72 83 47 80
nadege.godard@batigere.fr

INTERVENTION

DEMANDE : Mon logement / Electricité, Télévision, Téléphone / Electricité / Label électrique

MOTIF : SUITE ELS LOGT VACANT EX MICHEL CLE AGENCE
CONSUEL T2 + FOURNITURE DAAF + VERIF INTERPHONE
71_5030_01_0001_01_7101076520

**COMPLÉMENT
TECHNIQUE :** SUITE ELS LOGT VACANT EX MICHEL CLE AGENCE
CONSUEL T2 + FOURNITURE DAAF + VERIF INTERPHONE
71_5030_01_0001_01_7101076520

Montant estimatif des travaux : 0.00 € TTC

DISPONIBILITÉ CLIENT :

CLÉS : GARDIEN : -

Signature fournisseur

Date

Signature client

__/__/__

Votre problème est-il résolu ? ☐ Oui ☐ Non

Signature(s) de la Demande de Travaux

Page 1/1

VALIDATION

Saisie : 22/01/2025 - 18h02m39 / GODARD NADEGE
Validé : 22/01/2025 - 18h03m05 / GODARD NADEGE

Gérez vos interventions en ligne sur votre espace fournisseur www.batigere.fr