



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5040058

N/REF : 30/01/2025 18H06 C:022575 I:18162
V/REF : DT 2024-3471
V/Email reçu le Jeudi 30/01/2025 à 18H06

**BATIGERE RHONE ALPES
SERVICE ENGAGEMENTS
31 BIS, RUE BOSSUET
69415 LYON CEDEX 06**

V/REF.IMM. 5009
IMMEUBLE : QUAIS DE SAONE -5009
1/3/5/7, RUE BOUTEILLE
15, RUE VIEILLE/6, RUE F. REY
69001 LYON

Dardilly, le 09 Avril 2025

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A

LOCALISATION : ALLEE 3 RUE BOUTEILLE - PC MOTEURS EXTRACTEUR DE FUMEE Contacter STE
EDOUARD 0625190021 ET PRENDRE RDV COMMUN
RDV PRIS LE 25/01 ENTRE 8H ET 10H

MOTIF : INTERVENIR SUITE A L INTER REF 17092024 1505 - LA STE EDOUARD INDIQUE
QU UNE LIGNE EST DEFECTUEUSE ET EMPECHE LE RACCORDEMENT DES MOTEURS
D EXTRACTEUR DE FUMEE - FAIRE INTERVENTION COMMUNE

Donneur d'ordre : Mme N. GODARD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Rénovation parties communes

LE 25/02 A 09H30 :
INTERVENTION DEPUIS LES PARTIES COMMUNES EN PRESENCE DE LA STE EDOUARD
RECHERCHE DE PANNE SUITE A UNE LIGNE DEFECTUEUSE SELON LA SOCIETE EDOUARD
QUI EMPECHE LE RACCORDEMENT DES MOTEURS D'EXTRACTEURS DE FUMEE
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE ET DES INSTALLATIONS
NOTRE TECHNICIEN A CONSTATE QU'A LA CONSTRUCTION DU BATIMENT, CHAQUE
EXTRACTEUR (NIVEAU -1 ET NIVEAU -2) AVAIT SON PROPRE TABLEAU ELECTRIQUE
POUR L'ALIMENTER
DEPUIS, LE CABLAGE A ETE REPRIS ET LES ALIMENTATIONS DES DEUX
EXTRACTEURS ONT ETE ALIMENTES DEPUIS LE TABLEAU ELECTRIQUE AU NIVEAU -1
L'ANCIENNE LIGNE DU TABLEAU ELECTRIQUE AU NIVEAU -2 ETAIT EN DEFAULT ET
ETAIT RELIEE AU CIRCUIT EN ETAT DE FONCTIONNEMENT DEPUIS UNE BOITE DE
DERIVATION DANS LES GARAGES
NOTRE TECHNICIEN A DONC CONSTATE QUE LE DEFAULT FAISAIT DISJONCTER
L'INSTALLATION
NOTRE TECHNICIEN A DEBRANCHER L'ALIMENTATION EN DEFAULT DU NIVEAU -2,
REPRISE ET RE-ALIMENTATION DE L'ARMOIRE DE COMMANDE AU NIVEAU -1
CONTROLE ET ESSAIS DU BON FONCTIONNEMENT - OK

OBSERVATIONS : SR AB Email envoyé le 07/04/25 à 14H51 Mme N. GODARD



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5040058

SR AB Email envoyé le 03/04/25 a 12H34 Mme N. GODARD

FP LCOMPTER Email envoyé le 28/03/25 a 08H41 Mme N. GODARD

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
3,00	J0G00002-H.MO	Rech.panne/reprise cablage	1	51,79	155,37
TOTAL H.T.					155,37
T.V.A. a 10,00%					15,53
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>170,90</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

**BATIGERE RHONE-ALPES**

AGENCE LYON
ANTENNE 3
206 AVENUE FELIX FAURE
69003 LYON

DEMANDE DE TRAVAUX
2024 - 3471

Attente associée n° 2024-8842
Saisie le 17/09/2024 - 14h58
INTERNE - Visite ou contrôle

Création DT
17/09/2024

Transmission DT
17/09/2024 - 15h03

Travaux à réaliser entre le
17/09/2024 et le 23/09/2024

LIEU DE L'INTERVENTION

1ER SOUS SOL
Esc : 05
9300 RUE BOUTEILLE
LYON 1 ER
69001 LYON 1 ER

FOURNISSEUR

AMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES
69570 DARDILLY

1709 - 1505

Réf fournisseur : F/17017 Marché :
Bordereau :

Montant inférieur à 570 € TTC : les travaux sont à exécuter,
sinon appelez votre correspondant.

 Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr

Votre correspondant **BATIGERE RHONE-ALPES**
GODARD NADEGE - 04 72 83 47 80
nadege.godard@batigere.fr

Demandeur :

Mod. demandeur :

Contrat : E/15670

Mod localisation :

P. 5009 - T. 01 - E. 0003

INTERVENTION

DEMANDE : Parking / garage / Parking en sous-sol / Eclairage et électricité / Câble arraché

MOTIF : 3 RUE BOUTEILLE / PARKING EN S/S
PANNE SUR CONTACTEUR MOTEUR EXTRACTEUR FUMEE
CONTACTER POUR ACCES GARDIEN M. NAZIH 0687676838

COMPLÉMENT 3 RUE BOUTEILLE / PARKING EN S/S
TECHNIQUE : PANNE SUR CONTACTEUR MOTEUR EXTRACTEUR FUMEE
CONTACTER POUR ACCES GARDIEN M. NAZIH 0687676838

Montant estimatif des travaux : 0.00 € TTC

DISPONIBILITÉ CLIENT :

CLÉS :

GARDIEN : -

Signature fournisseur

Date

Signature client

__/__/__

Votre problème est-il résolu ? ☐ Oui ☐ Non

Signature(s) de la Demande de Travaux

Page 1/1

VALIDATION

Saisie : 17/09/2024 - 15h02m31 / GODARD NADEGE

Validé : 17/09/2024 - 15h03m14 / GODARD NADEGE