



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5050091

N/REF : 26/04/2025 13H23 C:022575 I:25625
V/REF : DT2025-1615
V/Email reçu le Samedi 26/04/2025 à 13H23

BATIGERE RHONE ALPES
Service Engagements
31 BIS, RUE BOSSUET
BP 56100
69415 LYON CEDEX 06

V/REF.IMM. 5040
IMMEUBLE : LES CLOCHETTES -5040
3 a 11, RUE BEZIERS- 2/4 D'UZE
2/4, NIMES /2 a 14 RUE PRIVAS
69190 ST FONTS

Dardilly, le 14 Mai 2025

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A
LOCALISATION : ALLEE N 4H ALLEE D UZES - LOGEMENT EX MADDALENA AU RDC - CLE A RECUP
A MR BAHRA TEL 0686927578
MOTIF : INTERVENIR POUR LA MISE EN SECURITE ELECTRIQUE AVEC CONSUEL SUR UN
LOGEMENT DE TYPE T3 + VERIFIER DAAF
Donneur d'ordre : Mr B. BAHRA

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Entretien, diagnostic logements

LE 12/05 A 12H45 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT EX MADDALENA AU RDC
CONTROLE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE ET DES APPAREILLAGES
CONTROLE DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES ET VERIFICATION DES TERRES
CONTROLE DES INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE

SUITE AU DIAGNOSTIQUE ELECTRIQUE DU LOGEMENT AVEC CONSUEL, REALISATION
DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES A LA MISE EN SECURITE DE
L'INSTALLATION ELECTRIQUE DU LOGEMENT, SOIT :

REPRISE ECLAIRAGE POINT DE CENTRE, POSE D'UNE DCL COMPLETE, UNE DOUILLE
DCL ET AMPOULE MANQUANTE

CUISINE :
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE PRISE DE COURANT EN SAILLIE
- INSTALLATION D'UNE LINOLITE CLASSE II AU DESSUS DE L'EVIER

SALLE DE BAIN :
- INSTALLATION D'UNE LINOLITE CLASSE II AU DESSUS DU LAVABO

CHAMBRE 2 :
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE PRISE DE COURANT EN SAILLIE



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5050091

TABLEAU ELECTRIQUE :

- FOURNITURE ET POSE D'UN INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 63A 30MA TYPE A BIPOLAIRE EN TETE D'INSTALLATION
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 2 PORTE FUSIBLES 20A PAR DES DISJONCTEURS DE MEME CALIBRE
REPRISE DU CABLAGE DE L'ENSEMBLE ET SERRAGE DE TOUS LES DEPARTS

FOURNITURE ET REMPLACEMENT DU DETECTEUR DE FUMEE

CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION - OK

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 13/05/25 a 17H31 Mr B. BAHRA

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	UJ0B0050-Fournit.Diagnostic Electricité	1	172,92	172,92
1,00	UJ0D0110-F.P.point de centre avec DCL	1	21,19	21,19
1,00	UJ0D0010-Rpl.diff.sensib.30mA tete inst.	1	107,30	107,30
2,00	UJ0D0090-Rempl.disjoncteur divisionnaire	1	25,75	51,50
2,00	UJ0G0070-Rempl.applique simple classe 2	1	39,76	79,52
2,00	UJ0D0160-Rempl.PC 10-16A-20A avec terre	1	15,39	30,78
1,00	UJ0B0040-Pose un DAAF-Détecteur fumée	1	37,27	37,27
TOTAL H.T.				500,48
T.V.A. a 10,00%				50,04
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>550,52</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5050091

**BATIGERE RHONE-ALPES**

AGENCE LYON
ANTENNE 1
94 RUE BOILEAU
69006 LYON

**DEMANDE DE TRAVAUX
2025 - 1615**

Attente associée n° 2025-3872
Saisie le 26/04/2025 - 00h47
INTERNE - Visite ou contrôle

Création DT
26/04/2025

Transmission DT
26/04/2025 - 12h52

Travaux à réaliser entre le
26/04/2025 et le 02/05/2025

LIEU DE L'INTERVENTION

Esc : 02 \ Etage : 00
4H ALLEE D'UZES
ST FONS
69190 ST FONS

2604 - 1323

FOURNISSEUR

AMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES

69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/17017 Marché :
Bordereau :
Montant inférieur à 570 € TTC : les travaux sont à exécuter.
sinon appelez votre correspondant.

 Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr

Demandeur : MME MADDALENA MONIQUE
Mod. demandeur : 7101105090 Mod localisation : 7101105090
Contrat : L/4050359 P. 5040 - T. 01 - E. 0003

Votre correspondant BATIGERE RHONE-ALPES
BAHRA BELKACEM - 00 00 00 00 00
belkacem.bahra@batigere.fr

INTERVENTION

DEMANDE : Mon logement / Electricité, Télévision, Téléphone / Electricité / Label électrique

MOTIF : LABEL ELECTRIQUE ET CONSUEL ET VERIF DAAF
LOGT T3 AU RDC
71_5040_01_0003_02_7101105090

COMPLÉMENT : LABEL ELECTRIQUE ET CONSUEL ET VERIF DAAF
TECHNIQUE : LOGT T3 AU RDC
71_5040_01_0003_02_7101105090
CLES VERS BAHRA

Montant estimatif des travaux : 0.00 € TTC

DISPONIBILITÉ CLIENT :

CLÉS :

GARDIEN : -

Signature fournisseur

Date

Signature client

__/__/__

Votre problème est-il résolu ? ☐ Oui ☐ Non

Signature(s) de la Demande de Travaux

Page 1/1

VALIDATION

Saisie : 26/04/2025 - 00h53m37 / BAHRA BELKACEM
Validé : 26/04/2025 - 00h53m52 / BAHRA BELKACEM

Gérez vos interventions en ligne sur votre espace fournisseur www.batigere.fr