



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5050104

N/REF : 23/04/2025 20H19 C:022575 I:22697
V/REF : DT 2025-1556
V/Email reçu le Mercredi 23/04/2025 à 20H19

BATIGERE RHONE ALPES
Service Engagements
31 BIS, RUE BOSSUET
BP 56100
69415 LYON CEDEX 06

V/REF.IMM. 5039
IMMEUBLE : CARNOT PARMENTIER
44M a 44Z, RUE CARNOT
37Aa37G/39Ha39L, RUE PARMENTIER
69190 ST FONTS

Dardilly, le 15 Mai 2025

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A
LOCALISATION : ALLEE N 37A RUE PARMENTIER - LOGEMENT EX ROUSSEAU AU 2EME ETAGE - CLES
AU PRES DE MME LEPRETRE (GAR) - TEL.06 87689947
MOTIF : INTERVENIR POUR LE LABEL ELECTRIQUE AVEC CONSUEL DU LOGEMENT TYPE F3
Donneur d'ordre : Mr B. BAHRA

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Dépannage logements

LE 05/05 A 10H00 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT EX ROUSSEAU AU 2EME ETAGE
CONTROLE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE ET DES APPAREILLAGES
CONTROLE DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES ET VERIFICATION DES TERRES
CONTROLE DES INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE

SUITE AU DIAGNOSTIQUE ELECTRIQUE DU LOGEMENT AVEC CONSUEL, REALISATION
DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES A LA MISE EN SECURITE DE
L'INSTALLATION ELECTRIQUE DU LOGEMENT, SOIT :

REPRISE ECLAIRAGES POINTS DE CENTRE, POSE DE 8 DOUILLES CLASSIQUES, UNE
DOUILLES DCL, UNE DCL SAILLIE ET AMPOULES MANQUANTES

CUISINE :
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE SORTIE 32A
- INSTALLATION D'UNE LINOLITE CLASSE II AU DESSUS DE L'EVIER

ENTREE :
- POSE D'ACRYLIQUE SUR LA GOULOTTE A COTE DE LA PORTE D'ENTREE
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DU DETECTEUR DE FUMEE

SALON :
- DEPOSE D'UNE INSTALLATION SAUVAGE PRISES ANTENNE



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5050104

SALLE DE BAIN :

- REPRISE DE LA LIAISON EQUIPOTENTIELLE DU CADRE DE PORTE AVEC TIRAGE DE FILS 2,5 ET POSE DE GOULOTTE
- INSTALLATION D'UNE LINOLITE CLASSE II AU DESSUS DU LAVABO
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE PRISE DE COURANT EN SAILLIE
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN INTERRUPTEUR DOUBLE ENCASTRE

WC :

- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ENCASTRE

CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION - OK

LE LOGEMENT ETAIT EN TRAVAUX LORS DU PASSAGE DE NOTRE TECHNICIEN

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 15/05/25 a 07H47 Mr B. BAHRA

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	UJ0B0050-Fournit.Diagnostic Electricité	1	172,92	172,92
1,00	0J1A5000-Rempl.liaison équipot.ss moul.	1	68,17	68,17
1,00	0J1A5060-Rempl.plot centre DCL encastré	1	18,31	18,31
1,00	0J1A6031-Remplacement douille DCL	1	5,86	5,86
3,00	UJ0D0140-Rempl.interrupteur va/vient	1	15,50	46,50
1,00	UJ0D0160-Rempl.PC 10-16A-20A avec terre	1	15,39	15,39
1,00	UJ0B0040-Pose un DAAF-Détecteur fumée	1	37,27	37,27
1,00	0J1A5002-Rempl.Sortie de cable 32 A	1	16,06	16,06
2,00	UJ0G0070-Rempl.applye simple classe 2	1	39,76	79,52
TOTAL H.T.				460,00
T.V.A. a 10,00%				46,00
TOTAL T.T.C.En EURO				506,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5050104

**BATIGERE RHONE-ALPES**

AGENCE LYON
ANTENNE 1
94 RUE BOILEAU
69006 LYON

28/04 à 20h19.

**DEMANDE DE TRAVAUX
2025 - 1556**

Attente associée n° 2025-3674
Saisie le 22/04/2025 - 21h57
INTERNE - Visite ou contrôle

Création DT
22/04/2025

Transmission DT
23/04/2025 - 20h17

Travaux à réaliser entre le
22/04/2025 et le 28/04/2025

LIEU DE L'INTERVENTION

Esc : 01 \ Etage : 02
37A RUE PARMENTIER
ST FONS
69190 ST FONS

FOURNISSEUR

AMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES

69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/17017 Marché :
Bordereau :
Montant inférieur à 570 € TTC : les travaux sont à exécuter,
sinon appelez votre correspondant.

 Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr

Demandeur : MME ROUSSEaux WIDAD
Mod. demandeur : 7101100940 Mod localisation : 7101100940
Contrat : L/5011109 P. 5039 - T. 01 - E. 0001

Votre correspondant BATIGERE RHONE-ALPES
BAHRA BELKACEM - 00 00 00 00 00
belkacem.bahra@batigere.fr

INTERVENTION

DEMANDE : Mon logement / Electricité, Télévision, Téléphone / Electricité / Label électrique

MOTIF : LABEL ELEC ET CONSUEL
LOGT T3 AU 2ETG
71_5039_01_0001_01_7101100940

COMPLÉMENT LABEL ELEC ET CONSUEL
TECHNIQUE : LOGT T3 AU 2ETG
71_5039_01_0001_01_7101100940
CLÉS VERS MME LEPRETRE 0687689947

Montant estimatif des travaux : 0.00 € TTC

DISPONIBILITÉ CLIENT :

CLÉS : GARDIEN : -

Signature fournisseur

Date

Signature client

__/__/__

Votre problème est-il résolu ? ☐ Oui ☐ Non

Signature(s) de la Demande de Travaux

Page 1/1

VALIDATION

Saisie : 22/04/2025 - 22h02m51 / BAHRA BELKACEM
Validé : 22/04/2025 - 22h03m06 / BAHRA BELKACEM

Gérez vos interventions en ligne sur votre espace fournisseur www.batigere.fr