



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5060069

N/REF : 2/05/2025 12H08 C:022575 I:26393
V/REF : DT2025-1674
V/Email reçu le Vendredi 02/05/2025 à 12H08

**BATIGERE RHONE ALPES
Service Engagements
31 BIS, RUE BOSSUET
BP 56100
69415 LYON CEDEX 06**

V/REF.IMM. 5057
IMMEUBLE : LYON 1 BURDEAU -5057
50, RUE BURDEAU
69001 LYON

Dardilly, le 16 Juin 2025

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A
LOCALISATION : ALLEE N 50 RUE BURDEAU - LOGEMENT EX RODAT AU RDC SOUS PASS
MOTIF : INTERVENIR POUR LA MISE EN SECURITE ELECTRIQUE AVEC CONSUEL SUR UN
LOGEMENT DE TYPE T2 + VERIFIER DAAF + SUPPRIMER RADIATEUR DANS LE HALL
Donneur d'ordre : Mme N. GODARD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Entretien, diagnostic logements

LE 22/05 A 10H45 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT EX RODAT AU RDC
CONTROLE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE ET DES APPAREILLAGES
CONTROLE DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES ET VERIFICATION DES TERRES
CONTROLE DES INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE

SUITE AU DIAGNOSTIQUE ELECTRIQUE DU LOGEMENT AVEC CONSUEL, REALISATION
DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES A LA MISE EN SECURITE DE
L'INSTALLATION ELECTRIQUE DU LOGEMENT, SOIT :

TABLEAU ELECTRIQUE :
- FOURNITURE ET POSE D'UN INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 63A 30MA TYPE A
BIPOLAIRE EN TETE D'INSTALLATION
- FOURNITURE ET POSE D'UN INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 40A
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 4 DISJONCTEURS 20A
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 4 DISJONCTEURS 16A
REPRISE DU CABLAGE DE L'ENSEMBLE ET SERRAGE DE TOUS LES DEPARTS

FOURNITURE ET POSE DE DEUX DETECTEURS DE FUMEE

REPRISE ECLAIRAGES POINTS DE CENTRE, POSE DE 4 DOUILLES ET AMPOULES
MANQUANTES



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5060069

COULOIR :
- DEPOSE DU RADIATEUR ET POSE D'UN OBTURATEUR

CUISINE :
- INSTALLATION D'UNE LINOLITE CLASSE II AU DESSUS DE L'EVIER
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE PRISE DE COURANT ENCASTREE ET BOITE ENCASTREMENT
- REPRISE DES FIXATIONS DE PLUSIEURS PRISES DE COURANT

SEJOUR :
- FOURNITURE ET POSE D'UNE BOITE DE CLOISON SECHE CASSÉ ET REPRISIE APPAREILLAGES

ETAGE :
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 3 PRISES DE COURANT ENCASTREES AVEC BOITE D'ENCASTREMENT

SALLE DE BAIN :
- INSTALLATION D'UNE LINOLITE CLASSE II AU DESSUS DU LAVABO

CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION - OK

LE 03/06 A 10H00 :
SUITE CONTROLE AVEC INSPECTEUR CONSUEL
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT EX RODAT AU RDC
FOURNITURE ET POSE D'UN HUBLLOT CLASSE 2 AU PLAFOND DE LA SALLE DE BAIN
CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT - OK

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 13/06/25 a 14H50 Mme N. GODARD

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	UJ0B0050-Fournit.Diagnostic Electricité	1	172,92	172,92
2,00	UJ0D0010-Rpl.diff.sensib.30mA tete inst.	1	107,30	214,60
8,00	UJ0D0090-Rempl.disjoncteur divisionnaire	1	25,75	206,00
1,50	UJ0B0020-H M0 cablage tableau depose rad	1	51,79	77,68
2,00	UJ0B0040-Pose un DAAF-Détecteur fumée	1	37,27	74,54
2,00	UJ0G0070-Rempl.applique simple classe 2	1	39,76	79,52
4,00	UJ0D0160-Rempl.PC 10-16A-20A avec terre	1	15,39	61,56
4,00	UJ0D0200-Rempl.boîte deriv. encast appar	1	16,24	64,96
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Fourniture obturateur encastre	1	11,45	11,45
1,00	F&P hublot super 400 IP55	3	72,60	72,60



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5060069

TOTAL H.T.	1035,83
T.V.A. a 10,00%	103,58
TOTAL T.T.C.En EURO	1139,41

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

**BATIGERE RHONE-ALPES**

AGENCE LYON
ANTENNE 3
94 RUE BOILEAU
69006 LYON

DEMANDE DE TRAVAUX
2025 - 1674

Attente associée n° 2025-4014
Saisie le 02/05/2025 - 12h03
INTERNE - Visite ou contrôle

Création DT
02/05/2025

Transmission DT
02/05/2025 - 12h07

Travaux à réaliser entre le
02/05/2025 et le 08/05/2025

LIEU DE L'INTERVENTION

Esc : 01 \ Etage : 00 \ Porte : OD1
50 RUE BURDEAU
LYON 1 ER
69001 LYON 1 ER

0205-1208

FOURNISSEUR

AMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES

69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/17017 Marché :
Bordereau :

Montant inférieur à 570 € TTC : les travaux sont à exécuter.
sinon appelez votre correspondant.



Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr

Demandeur :
Mod. demandeur :
Contrat : E/15670

Mod localisation : 7110461290
P. 5057 - T. 01 - E. 0001

Votre correspondant BATIGERE RHONE-ALPES
GODARD NADEGE - 04 72 83 47 80
nadege.godard@batigere.fr

INTERVENTION

DEMANDE : Mon logement / Electricité, Télévision, Téléphone / Electricité / Label électrique

MOTIF : SUITE ELS LGT VACANT EX RODAT SOUS PASS
CONSUEL T2 71_5057_01_0001_01_7110461290
VERIFIER DAAF

COMPLÉMENT TECHNIQUE : SUITE ELS LGT VACANT EX RODAT SOUS PASS
CONSUEL T2 71_5057_01_0001_01_7110461290
VERIFIER DAAF
SUPPRIMER RADIATEUR HALL

Montant estimatif des travaux : 0.00 € TTC

DISPONIBILITÉ CLIENT :

CLÉS : GARDIEN : -

Signature fournisseur

Date

Signature client

__/__/__

Votre problème est-il résolu ? ☐ Oui ☐ Non

Signature(s) de la Demande de Travaux

Page 1/1

VALIDATION

Saisie : 02/05/2025 - 12h06m53 / GODARD NADEGE
Validé : 02/05/2025 - 12h07m17 / GODARD NADEGE

Gérez vos interventions en ligne sur votre espace fournisseur www.batigere.fr