



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5060148

N/REF : 13/06/2025 11H56 C:022575 I:21006
V/REF : DT2025-2192
V/Email reçu le Vendredi 13/06/2025 à 11H56

BATIGERE RHONE ALPES
Service Engagements
31 BIS, RUE BOSSUET
BP 56100
69415 LYON CEDEX 06

V/REF.IMM. 5013
IMMEUBLE : QUARTIER LA MAIRIE
RUE DE LA PART DIEU/EDISON
DUGUESCLIN/CLOS SUIPHON/MONCEY
69003 LYON

Dardilly, le 27 Juin 2025

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A
LOCALISATION : ALLEE N 237 RUE DUGUESCLIN - LOGEMENT EX DOSNE AU 5EME ETAGE SOUS PASS
MOTIF : INTERVENIR POUR LA MISE EN SECURITE ELECTRIQUE AVEC CONSUEL SUR UN
LOGEMENT DE TYPE T3
Donneur d'ordre : Mr F. COTTON

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Entretien, diagnostic logements

LE 25/06 A 15H00 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT EX DOSNE AU 5EME ETAGE
CONTROLE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE ET DES APPAREILLAGES
CONTROLE DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES ET VERIFICATION DES TERRES
CONTROLE DES INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE

SUITE AU DIAGNOSTIQUE ELECTRIQUE DU LOGEMENT AVEC CONSUEL, REALISATION
DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES A LA MISE EN SECURITE DE
L'INSTALLATION ELECTRIQUE DU LOGEMENT, SOIT :

REPRISE ECLAIRAGES POINTS DE CENTRE, DEPOSE DE 6 LUSTRES LAISSÉS PAR
ANCIEN OCCUPANT, REPRISE POINT DE CENTRE AVEC POSE DE PLAQUES CROCHET
LUSTRE ET INSTALLATION DE DOUILLES A COIFFE AVEC AMPOULE E27 LED.

CUISINE :
- INSTALLATION D'UNE LINOLITE CLASSE II AU DESSUS DE L'EVIER

SALLE DE BAIN :
- INSTALLATION D'UNE LINOLITE CLASSE II AU DESSUS DU LAVABO

TABLEAU ELECTRIQUE :
- FOURNITURE ET POSE D'UN INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 63A 30MA TYPE A
BIPOLAIRE EN TETE D'INSTALLATION AVEC REPRISE DU CABLAGE DE L'ENSEMBLE



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5060148

ET SERRAGE DE TOUS LES DEPARTS

FOURNITURE ET POSE D'UN DETECTEUR DE FUMEE

CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION - OK

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 26/06/25 a 15H08 Mr F. COTTON

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	UJ0B0050-Fournit.Diagnostic Electricité	1	172,92	172,92
1,00	UJ0D0010-Rpl.diff.sensib.30mA tete inst.	1	107,30	107,30
2,00	UJ0G0070-Rempl.applique simple classe 2	1	39,76	79,52
1,00	UJ0B0040-Pose un DAAF-Détecteur fumée	1	37,27	37,27
1,00	UJ0B0020-H MO dep. des lustres rep. cabl	1	51,79	51,79
TOTAL H.T.				448,80
T.V.A. a 10,00%				44,88
TOTAL T.T.C.En EURO				493,68

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

**BATIGERE RHONE-ALPES**

AGENCE LYON

94 RUE BOILEAU
69006 LYON**DEMANDE DE TRAVAUX
2025 - 2192**Attente associée n° 2025-000005162
Saisie le 13/06/2025 11h56
INTERNE - Visite ou contrôleCréation DT
13/06/2025Transmission DT
16/06/2025 - 14h17
DématérialiséeTravaux à réaliser entre le
13/06/2025 et le 03/07/2025**LIEU DE L'INTERVENTION**Ens:0001\Eta:05\Porte A502
237 RUE DUGUESCLIN
LYON 3 EME
69003 LYON 3 EME

13/06 - 1156

 Demandeur connecté à l'espace client batigere.fr

Demandeur :

Mod. demandeur :

Contrat :

Mod. localisation :

P. 5216 - T. 01 - E. 01

FOURNISSEURAMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES

69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/17017

Marché: 2023/33/2

Bordereau : ELECTRICITE - AMES

Montant inférieur à 570.00 € TTC : les travaux sont à exécuter,
sinon appelez votre correspondant. Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr**Votre correspondant:**

COTTON FABIEU - 04.72.83.47.80

fabien.cotton@batigere.fr

INTERVENTION**DEMANDE :** Mon logement / Electricité, Télévision, Téléphone / Electricité / Label électrique**MOTIF :** 237 rue Duguesclin 69003/ appart EX DOSNE/5eme etge/T3/sous PASS CITY Consuel et DAAF 71_5216_01_0001_01_7101065800**COMPLEMENT
TECHNIQUE :**

237 rue Duguesclin 69003/ appart EX DOSNE/5eme etge/T3/sous PASS CITY Consuel et DAAF 71_5216_01_0001_01_7101065800

Montant estimatif des travaux: 0,00 € TTC**DISPONIBILITE CLIENT :****CLÉS :****GARDIEN : FRIEDMANN ERIC**

N'oubliez pas de programmer votre intervention dans votre espace fournisseur

Signature fournisseur**Date****Signature client**

____/____/____

Votre problème est-il résolu ?

La réalisation de votre intervention est à signaler dans votre espace
fournisseurUne enquête de satisfaction est à votre disposition sur votre espace
client batigere.fr**VALIDATION****Saisie :** 13/06/2025 - 12h07m25 / COTTON FABIEU**Validé :** 13/06/2025 - 12h07m34 / COTTON FABIEU