



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5060172

N/REF : 22/05/2025 19H01 C:022575 I:31876
V/REF : DT2025-1974
V/Email reçu le Jeudi 22/05/2025 à 19H01

BATIGERE RHONE ALPES
Service Engagements
31 BIS, RUE BOSSUET
BP 56100
69415 LYON CEDEX 06

V/REF.IMM. 5129
IMMEUBLE : RHODIACETA -5129
3/4/5, PLACE DE LA RHODIACETA
30, RUE DU CHAPEAU ROUGE
69009 LYON

Dardilly, le 27 Juin 2025

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A

LOCALISATION : ALLEE N 3 PLACE DE LA RHODIACETA - LOGEMENT EX ACHOUR AU 3EME ETAGE
CLE A L AGENCE BATIGERE RUE BOILEAU

MOTIF : INTERVENIR POUR LA MISE EN SECURITE ELECTRIQUE AVEC CONSUEL SUR UN
LOGEMENT DE TYPE T3 + FOURNITURE ET POSE D UN DAAF

Donneur d'ordre : Mme N. GODARD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Entretien, diagnostic logements

LE 11/06 A 13H30 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT EX ACHOUR AU 3EME ETAGE
CONTROLE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE ET DES APPAREILLAGES
CONTROLE DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES ET VERIFICATION DES TERRES
CONTROLE DES INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE

SUITE AU DIAGNOSTIQUE ELECTRIQUE DU LOGEMENT AVEC CONSUEL, REALISATION
DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES A LA MISE EN SECURITE DE
L'INSTALLATION ELECTRIQUE DU LOGEMENT, SOIT :

REPRISE ECLAIRAGES POINTS DE CENTRE, POSE DE 10 DOUILLES ET AMPOULES
MANQUANTES

FOURNITURE ET POSE D'UN DETECTEUR DE FUMEE

TABLEAU ELECTRIQUE :
- FOURNITURE ET POSE D'UN INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 63A 30MA TYPE A
BIPOLAIRE EN TETE D'INSTALLATION AVEC REPRISE DU CABLAGE DE L'ENSEMBLE
ET SERRAGE DE TOUS LES DEPARTS

CUISINE :
- INSTALLATION D'UNE LINOLITE CLASSE II AU DESSUS DE L'EVIER



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5060172

SALLE DE BAIN :
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN KIT SPOT
- REPRISE DE LA LIAISON EQUIPOTENTIELLE DE LA BAIGNOIRE

CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT - OK

LE 18/06 A 15H00 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT EX ACHOUR AU 3EME ETAGE

TABLEAU ELECTRIQUE :
- FOURNITURE ET POSE D'UN INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 63A 30MA TYPE A BIPOLAIRE EN TETE D'INSTALLATION AVEC REPRISE DU CABLAGE DE L'ENSEMBLE ET SERRAGE DE TOUS LES DEPARTS (POUR LA PROTECTION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CONFORMEMENT A LA NORME NF C 16-600)

SALLE DE BAIN :
- REPRISE DE LA LIAISON EQUIPOTENTIELLE DU CADRE DE PORTE
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DU SECHE SERVIETTE HORS SERVICE

CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT - OK

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 27/06/25 a 11H04 Mme N. GODARD

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	UJ0B0050-Fournit.Diagnostic Electricité	1	172,92	172,92
1,00	UJ0B0040-Pose un DAAF-Détecteur fumée	1	37,27	37,27
1,00	UJ0D0010-Rpl.diff.sensib.30mA tete inst.	1	107,30	107,30
1,00	UJ0B0020-H.MO Reprise liaison equipo sdb	1	51,79	51,79
1,00	UJ0G0070-Rempl.applique simple classe 2	1	39,76	39,76
1,00	UJ0D0010-Rpl.diff.sensib.30mA tete inst.	3	107,30	107,30
1,00	UJ0H0060-F.P.Radiat.seche-ser.souf.500W	3	202,67	202,67
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	F&P Kit spot salle de bain LED TBTS	1	94,68	94,68
TOTAL H.T.				813,69
T.V.A. a 10,00%				81,36
TOTAL T.T.C.En EURO				895,05

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5060172

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

**BATIGERE RHONE-ALPES**

AGENCE LYON
ANTENNE 3
94 RUE BOILEAU
69006 LYON

**DEMANDE DE TRAVAUX
2025 - 1974**

Attente associée n° 2025-4671
Saisie le 22/05/2025 - 19h01
INTERNE - Visite ou contrôle

Création DT
22/05/2025

Transmission DT
22/05/2025 - 19h06

Travaux à réaliser entre le
22/05/2025 et le 28/05/2025

LIEU DE L'INTERVENTION

Esc : 01 \ Etage : 03 \ Porte : 31
3 PLACE DE LA RHODIACETA
LYON 9 EME
69009 LYON 9 EME

2205-1901

FOURNISSEUR

AMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES

69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/17017 Marché :
Bordereau :

Montant inférieur à 570 € TTC : les travaux sont à exécuter,
sinon appelez votre correspondant.

 Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr

Demandeur :
Mod. demandeur :
Contrat : E/15670

Mod localisation : 7166351050
P. 5129 - T. 01 - E. 0001

Votre correspondant BATIGERE RHONE-ALPES
GODARD NADEGE - 04 72 83 47 80
nadege.godard@batigere.fr

INTERVENTION

DEMANDE : Mon logement / Electricité, Télévision, Téléphone / Electricité / Label électrique

MOTIF : SUITE ELS LGT VACANT EX ACHOUR CLES AGENCE
CONSUEL T3 71_5129_01_0001_01
FOURNIR ET POSER UN DAAF

COMPLÉMENT SUITE ELS LGT VACANT EX ACHOUR CLES AGENCE
TECHNIQUE : CONSUEL T3 71_5129_01_0001_01
FOURNIR ET POSER UN DAAF

Montant estimatif des travaux : 0.00 € TTC

DISPONIBILITÉ CLIENT :

CLÉS : GARDIEN : -

Signature fournisseur

Date

Signature client

__/__/__

Votre problème est-il résolu ? ☐ Oui ☐ Non

Signature(s) de la Demande de Travaux

Page 1/1

VALIDATION

Saisie : 22/05/2025 - 19h05m42 / GODARD NADEGE
Validé : 22/05/2025 - 19h06m12 / GODARD NADEGE

Gérez vos interventions en ligne sur votre espace fournisseur www.batigere.fr