



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5060183

N/REF : 24/06/2025 12H37 C:022575 I:09953
V/REF : DT2025-1927
V/Email reçu le Mardi 24/06/2025 à 12H37

**BATIGERE RHONE ALPES
Service Engagements
31 BIS, RUE BOSSUET
BP 56100
69415 LYON CEDEX 06**

V/REF.IMM. 5102
IMMEUBLE : LYON ABBE PAPON-5102
1/3, RUE DE L'ABBE PAPON
69005 LYON

Dardilly, le 30 Juin 2025

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A
LOCALISATION : ALLEE N 1 RUE ABBE PAPON - LOGEMENT EX MANSOURI AU 1ER ETAGE SOUS PASS
PORTE 1D1
MOTIF : INTERVENIR POUR LA VERIFICATION DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE D UN
LOGEMENT TYPE T5 + MANQUE PLUSIEURS PRISES ET
INTERRUPTEURS + REFIXER RADIATEUR CHALBRE
Donneur d'ordre : M. G. GENEAU

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Entretien, diagnostic logements

LE 26/06 A 09H30 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT EX MANSOURI AU 1ER ETAGE
CONTROLE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE ET DES APPAREILLAGES
CONTROLE DES LIAISON EQUIPOTENTIELLES DU LOGEMENT
CONTROLE DES INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE

SUITE AU CONTROLE,

REPRISE ECLAIRAGES POINTS DE CENTRE, POSE DE 12 DOUILLES ET AMPOULES
MANQUANTES

CHAMBRE 3 :
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 3 PRISES DE COURANT ET LES BOITES
D'ENCASTREMENT POUR QUE LES APPAREILLAGES SOIENT FIXES CORRECTEMENT

CHAMBRE 2 :
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 3 PRISES DE COURANT ET LES BOITES
D'ENCASTREMENT POUR QUE LES APPAREILLAGES SOIENT FIXES CORRECTEMENT
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN INTERRUPTEUR ENCASTRE
- REPRISE DES FIXATIONS DU RADIATEUR

CHAMBRE 1 :



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5060183

- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 3 PRISES DE COURANT ET LES BOITES D'ENCASTREMENT POUR QUE LES APPAREILLAGES SOIENT FIXES CORRECTEMENT
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE PRISE TELEVISION ET LA BOITE D'ENCASTREMENT POUR QUE L'APPAREILLAGE SOIT FIXE CORRECTEMENT
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE PRISE TELEPHONE ET LA BOITE D'ENCASTREMENT POUR QUE L'APPAREILLAGE SOIT FIXE CORRECTEMENT
- REPRISE DES FIXATIONS DU RADIATEUR

SALLE DE BAIN DE LA CHAMBRE 1 :

- INSTALLATION D'UNE LINOLITE CLASSE II AU DESSUS DU LAVABO
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE PRISE DE COURANT ET LA BOITE D'ENCASTREMENT POUR QUE L'APPAREILLAGE SOIT FIXE CORRECTEMENT
- FOURNITURE ET POSE D'UN OBTURATEUR

CUISINE :

- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 2 PRISES DE COURANT ET LES BOITES D'ENCASTREMENT POUR QUE LES APPAREILLAGES SOIENT FIXES CORRECTEMENT
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 2 SORTIES DE CABLE ENCASTREES
- INSTALLATION D'UNE LINOLITE CLASSE II AU DESSUS DE L'EVIER

SALON :

- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 2 PRISES DE COURANT ET LES BOITES D'ENCASTREMENT POUR QUE LES APPAREILLAGES SOIENT FIXES CORRECTEMENT

SALLE DE BAIN :

- INSTALLATION D'UNE LINOLITE CLASSE II AU DESSUS DU LAVABO

TABLEAU ELECTRIQUE :

- REMPLACEMENT DU CABLE RIGIDE EN CABLE SOUPLE
 - MISE A LA TERRE DES DEUX PRISES DE COURANT DU TABLEAU
- REPRISE DU CABLAGE DE L'ENSEMBLE ET SERRAGE DE TOUS LES DEPARTS

CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION - OK

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 27/06/25 a 17H46

FP LCOMPTER Email envoyé le 27/06/25 a 17H45 M. G. GENEAU

SUITE AU PASSAGE DE NOTRE TECHNICIEN DU 26/06, CELUI-CI A CONSTATE QUE LE SUPPORT DE FIXATION DU RADIATEUR DE LA CHAMBRE 4 ETAIT MANQUANT IL A CONSTATE EGALEMENT QUE LES BOUTONS DE COMMANDE DES RADIATEURS DE LA CHAMBRE 2 ET DE LA CUISINE ETAIENT MANQUANTS, RADIATEURS HS PREVOIR LE REMPLACEMENT DES 3 RADIATEURS PAR DES MODELES EQUIVALENTS

NOUS NOUS CHARGEONS DE VOUS TRANSMETTRE UN DEVIS RAPIDEMENT



FACTURE N° 5060183

Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	UJ0B0010-Ff Contrôle Instal.+reparation	1	136,02	136,02
1,00	UJ0D0140-Rempl.interrupteur va/vient	1	15,50	15,50
14,00	UJ0D0160-Rempl.PC 10-16A-20A avec terre	1	15,39	215,46
1,00	UJ0F0010-Rempl.Prise TV/FM/SAT	1	24,32	24,32
1,00	UJ0F0020-Rempl.prise téléphone	1	16,05	16,05
3,00	UJ0G0070-Rempl.applique simple classe 2	1	39,76	119,28
2,00	UJ0D0160-Rempl.PC 20A avec terre	1	15,39	30,78
1,00	UJ0B0020-MO Repri.cabl.tab/mise terre PC	1	51,79	51,79
12,00	UJ0D0200-Rempl.boîte deriv encast. appar	1	16,24	194,88
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Fourniture obturateur	1	11,45	11,45
TOTAL H.T.				815,53
T.V.A. a 10,00%				81,55
TOTAL T.T.C.En EURO				897,08

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

**BATIGERE RHONE-ALPES**

AGENCE LYON
ANT LYON
94 RUE BOILEAU
69006 LYON

DEMANDE DE TRAVAUX
2025 - 1927

Attente associée n° 2025-4560
Saisie le 20/05/2025 - 14h27
INTERNE - Visite ou contrôle

Création DT
20/05/2025

Transmission DT
24/06/2025 - 12h34

Travaux à réaliser entre le
20/05/2025 et le 28/05/2025

LIEU DE L'INTERVENTION

Esc : 01 \ Etage : 01 \ Porte : 1D1
1 RUE ABBE PAPON
LYON 5 EME
69005 LYON 5 EME

24/06 - 1237.

FOURNISSEUR

AMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES

69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/17017 Marché :
Bordereau :

Montant inférieur à 570 € TTC : les travaux sont à exécuter.
sinon appelez votre correspondant.

Demandeur connecté à l'espace client batigere.fr

Demandeur : M MANSOURI BACHIR

Mod. demandeur : 7130299470

Contrat : L/5073449

Mod localisation : 7130299470

P. 5102 - T. 01 - E. 0001

Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr

Votre correspondant **BATIGERE RHONE-ALPES**

GENEAU DE LAMARLIERE GUILLAUME - 07 61 44 26 34
guillaume.geneau@batigere.fr

INTERVENTION

DEMANDE : Mon logement / Electricité, Télévision, Téléphone / Electricité / Label électrique

MOTIF : mERCI DE FAIRE LABEL ELECTRIQUE (manque plusieurs prises interrupteurs) + refixer radiateur chambre
Logement sous pass

Montant estimatif des travaux : 0.00 € TTC

DISPONIBILITÉ CLIENT :

CLÉS :

GARDIEN : -

Signature fournisseur

Date

Signature client

__/__/__

Votre problème est-il résolu ? ☐ Oui ☐ Non

Signature(s) de la Demande de Travaux

Page 1/1

VALIDATION

Saisie : 20/05/2025 - 14h30m39 / GENEAU DE LAMARLIERE GUILLAUME

Validé : 20/05/2025 - 14h30m42 / GENEAU DE LAMARLIERE GUILLAUME

Gérez vos interventions en ligne sur votre espace fournisseur www.batigere.fr