



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5070031

N/REF : 3/06/2025 10H16 C:022575 I:23357
V/REF : DT2025-2068
V/Email reçu le Mardi 03/06/2025 à 10H16

**BATIGERE RHONE ALPES
SERVICE ENGAGEMENTS
31 BIS, RUE BOSSUET
69415 LYON CEDEX 06**

V/REF.IMM. 5056
IMMEUBLE : VILLEFR. RONSARD-5056
59, RUE RONSARD
VILLAS 1 A 17
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE

Dardilly, le 21 Juillet 2025

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A
LOCALISATION : ALLEE N 59 RUE PIERRE DE RONSARD - LOGEMENT EX FARAH AU RDC- CLE A
RECUP A L ACCUEIL DE BATIGERE SOUS ALARME
MOTIF : INTERVENIR POUR LA VERIFICATION DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE D UN
LOGEMENT DE TYPE T6 + PRISE 32A + SUPPRIMER INSTALLATIONS SAUVAGES
!!! FOURNITURE ET POSE DE 2 DAAF!!!!!!!!!!
Donneur d'ordre : Mme N. GODARD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Entretien, diagnostic logements

LE 25/06 A 14H00 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT EX FARAH AU RDC
CONTROLE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE ET DES APPAREILLAGES
CONTROLE DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES DU LOGEMENT
CONTROLE DES INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE

SUITE AU CONTROLE,

REPRISE ECLAIRAGES POINTS DE CENTRE, POSE DE 7 DOUILLES ET AMPOULES
MANQUANTES

FOURNITURE ET POSE DE 2 DETECTEURS DE FUMEE

CHAMBRE 1 :
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ENCASTRE

CHAMBRE 2 :
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ENCASTRE

CHAMBRE 3 :
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ENCASTRE

- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE PRISE DE COURANT ENCASTREE

SALLE DE DOUCHE :

- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ENCASTRE

COULOIR :

- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE PRISE DE COURANT ENCASTREE

- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 4 BOUTONS POUSSOIRS ENCASTRES

WC :

- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ENCASTRE

SALLE DE BAIN :

- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE ENCASTRE

CHAMBRE 4 :

- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ENCASTRE

- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE PRISE DE COURANT ENCASTRE

CHAMBRE 5 :

- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ENCASTRE

CUISINE :

- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE PRISE DE COURANT ENCASTREE

- INSTALLATION D'UNE LINOLITE CLASSE II AU DESSUS DE L'EVIER

- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE SORTIE DE CABLE 32A

RESTE DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES A EFFECTUER

MATERIEL INDISPONIBLE

LE 03/07 A 11H30 :

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT EX FARAH AU RDC

- REPRISE ECLAIRAGES POINTS DE CENTRE, POSE DE 3 DOUILLES ET AMPOULES MANQUANTES

GARAGE :

- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE DEUX HUBLOTS MAP 400

- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE REGLETTE LED

- REPRISE ECLAIRAGE POINT DE CENTRE, POSE D'UNE DOUILLE ET AMPOULE

- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN INTERRUPTEUR PLEXO

CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION - OK

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 21/07/25 a 09H43 Mme N. GODARD

LORS DE SON PASSAGE DU 03/07, NOTRE TECHNICIEN A CONSTATE QUE LA PORTE DU TABLEAU ELECTRIQUE ETAIT BLOQUE PAR LA PORTE SITEX
IL N'A DONC PAS PU CONTROLER LE TABLEAU ELECTRIQUE



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5070031

NOUS CLOTURONS LA DEMANDE EN L'ETAT ET VOUS LAISSONS LE SOIN DE NOUS
ENVOYER UN NOUVEAU BON DE COMMANDE, UNE FOIS LA PORTE SITEX RETIREE

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	UJ0B0010-Ff Contrôle Instal.elec logemen	1	136,02	136,02
2,00	UJ0B0040-Pose un DAAF-Détecteur fumée	1	37,27	74,54
1,00	UJ0G0070-Rempl.applique simple classe 2	1	39,76	39,76
9,00	UJ0D0140-Rempl.interrupteur va/vient	1	15,50	139,50
4,00	UJ0D0150-Rempl.poussoir tous modeles	1	19,04	76,16
4,00	UJ0D0160-Rempl.PC 10-16A-20A avec terre	1	15,39	61,56
1,00	UJ0D0170-Rempl.PC 32A avec terre	1	16,70	16,70
6,00	UJ0D0200-Rempl.boîte dériv encast. appa.	1	16,24	97,44
1,00	UJ0D0190-Rempl.interrupteur étanche	50	18,28	18,28
2,00	UJ0G0140-Rempl.hublot étanche + ampoule	50	76,40	152,80
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Fourni.reglette led IP65 4000K 5000lm	50	112,50	112,50
TOTAL H.T.				925,26
T.V.A. a 10,00%				92,52
TOTAL T.T.C.En EURO				1017,78

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

**BATIGERE RHONE-ALPES**

AGENCE LYON
ANTENNE 3
94 RUE BOILEAU
69006 LYON

**DEMANDE DE TRAVAUX
2025 - 2068**

Attente associée n° 2025-4902
Saisie le 03/06/2025 - 10h14
INTERNE - Visite ou contrôle

Création DT
03/06/2025

Transmission DT
03/06/2025 - 10h17

Travaux à réaliser entre le
03/06/2025 et le 09/06/2025

LIEU DE L'INTERVENTION

Esc : 08 \ Etage : 00 \ Porte : 1
59 RUE PIERRE DE RONSARD
VILLEFRANCHE SUR SAONE
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE

0306-1016

FOURNISSEUR

AMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES

69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/17017 Marché :
Bordereau :

Montant inférieur à 570 € TTC : les travaux sont à exécuter.
sinon appelez votre correspondant.

 Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr

Demandeur :
Mod. demandeur :
Contrat : E/15670

Mod localisation : 7110001250
P. 5056 - T. 01 - E. 0002

Votre correspondant **BATIGERE RHONE-ALPES**
GODARD NADEGE - 04 72 83 47 80
nadege.godard@batigere.fr

INTERVENTION

DEMANDE : Mon logement / Electricité, Télévision, Téléphone / Electricité / Label électrique

MOTIF : SUITE ELS LGT VACANT EX FARAH CLES SITEX AGENCE - SOUS ALARME
LABEL T6 / PRISE 32 A / SUPPRIMER INSTALLATIONS SAUVAGES
POSE DE 2 DAAFS

COMPLÉMENT SUITE ELS LGT VACANT EX FARAH CLES SITEX AGENCE - SOUS ALARME
TECHNIQUE : LABEL T6 / PRISE 32 A / SUPPRIMER INSTALLATIONS SAUVAGES
POSE DE 2 DAAFS

Montant estimatif des travaux : 0.00 € TTC

DISPONIBILITÉ CLIENT :

CLÉS : GARDIEN : -

Signature fournisseur

Date

Signature client

__/__/__

Votre problème est-il résolu ? ☐ Oui ☐ Non

Signature(s) de la Demande de Travaux

Page 1/1

VALIDATION

Saisie : 03/06/2025 - 10h16m29 / GODARD NADEGE
Validé : 03/06/2025 - 10h16m59 / GODARD NADEGE

Gérez vos interventions en ligne sur votre espace fournisseur www.batigere.fr