



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5070056

N/REF : 20/06/2025 14H18 C:022575 I:23776
V/REF : DT2025-2280
V/Email reçu le Vendredi 20/06/2025 à 14H18

**BATIGERE RHONE ALPES
SERVICE ENGAGEMENTS
31 BIS, RUE BOSSUET
69415 LYON CEDEX 06**

V/REF.IMM. 5058
IMMEUBLE : MOTTET GERANDO -5058
6/8, RUE MOTTET DE GERANDO
69001 LYON

Dardilly, le 22 Juillet 2025

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A
LOCALISATION : ALLEE N 8 RUE MOTTET DE GERANDO - LOGEMENT EX GERMAIN AU 2EME ETAGE SOUS PASS
MOTIF : INTERVENIR POUR LA MISE EN SECURITE ELECTRIQUE AVEC CONSUEL SUR UN LOGEMENT TYPE T2 + VERIFIER ET SI BESOIN REMPLACER DAAF
Donneur d'ordre : Mme N. GODARD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Entretien, diagnostic logements

LE 07/07 A 16H30 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT EX GERMAIN AU 2EME ETAGE
CONTROLE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE ET DES APPAREILLAGES
CONTROLE DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES ET VERIFICATION DES TERRES
CONTROLE DES INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE

SUITE AU DIAGNOSTIQUE ELECTRIQUE DU LOGEMENT AVEC CONSUEL, REALISATION
DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES A LA MISE EN SECURITE DE
L'INSTALLATION ELECTRIQUE DU LOGEMENT, SOIT :

REPRISE ECLAIRAGES POINTS DE CENTRE, POSE DE 5 DOUILLES ET AMPOULES
MANQUANTES ET PLAQUE CROCHET LUSTRE

MEZZANINE :
- FOURNITURE ET POSE D'UN OBTURATEUR
- FOURNITURE ET POSE D'UN DETECTEUR DE FUMEE

COULOIR :
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 2 INTERRUPTEURS SIMPLE ALLUMAGE
ENCASTRES ET BOITE D'ENCASTREMENT

SALLE DE BAIN :



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5070056

- INSTALLATION D'UNE LINOLITE CLASSE II AU DESSUS DU LAVABO
- FOURNITURE ET POSE D'UN OBTURATEUR

WC :

- FOURNITURE ET POSE D'UN OBTURATEUR

SALON :

- FOURNITURE ET POSE D'UN OBTURATEUR

SOUS LA MEZZANINE :

- FOURNITURE ET POSE D'UN DETECTEUR DE FUMEE

CUISINE :

- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE PRISE DE COURANT ET LA BOITE D'ENCASTREMENT POUR QUE L'APPAREILLAGE SOIT FIXE CORRECTEMENT
- INSTALLATION D'UNE LINOLITE CLASSE II AU DESSUS DE L'EVIER

TABEAU ELECTRIQUE :

- FOURNITURE ET POSE DE 2 INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS 63A 30MA TYPE A BIPOLAIRE
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 6 DISJONCTEURS 20A
- REPRISE DU CABLAGE ET SERRAGE DE TOUS LES DEPARTS
- POSE D'UN CACHE SOUS LE TABLEAU ELECTRIQUE SUITE GAINES ET FILS ACCESSIBLE

CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION - OK

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 21/07/25 à 22H07 Mme N. GODARD

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	UJ0B0050-Fournit.Diagnostic Electricité	1	172,92	172,92
2,00	UJ0B0040-Pose un DAAF-Détecteur fumée	1	37,27	74,54
2,00	UJ0G0070-Rempl.applique simple classe 2	1	39,76	79,52
2,00	UJ0D0010-Rpl.diff.sensib.30mA tete inst.	1	107,30	214,60
6,00	UJ0D0090-Rempl.disjoncteur divisionnaire	1	25,75	154,50
2,00	UJ0D0140-Rempl.interrupteur va/vient	1	15,50	31,00
1,00	UJ0D0160-Rempl.PC 10-16A-20A avec terre	1	15,39	15,39
3,00	UJ0D0200-Rempl.boîte deriv encast. appa.	1	16,24	48,72
1,00	UJ0B0020-H Mo creatioin cache sous tabl.	50	51,79	51,79
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
4,00	Fourniture obturateur encastrés	1	11,45	45,80



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5070056

TOTAL H.T.	888,78
T.V.A. a 10,00%	88,87
TOTAL T.T.C.En EURO	977,65

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

**BATIGERE RHONE-ALPES**

AGENCE LYON

94 RUE BOILEAU
69006 LYON**DEMANDE DE TRAVAUX**
2025 - 2280Attente associée n° 2025-000005393
Saisie le 20/06/2025 14h10
INTERNE - Visite ou contrôleCréation DT
20/06/2025Transmission DT
20/06/2025 - 14h28
DématérialiséeTravaux à réaliser entre le
20/06/2025 et le 26/06/2025**LIEU DE L'INTERVENTION**Ens:0001\Eta:02\Porte 2F1
8 RUE MOTTET DE GERANDO
LYON 1 ER
69001 LYON 1 ER

2006-1418

 Demandeur connecté à l'espace client batigere.fr

Demandeur :

Mod. demandeur :

Mod. localisation :

Contrat :

P. 5058 - T. 01 - E. 01

FOURNISSEURAMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES

69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/17017

Marché:

Bordereau :

Montant inférieur à 570.00 € TTC : les travaux sont à exécuter,
sinon appelez votre correspondant. Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr**Votre correspondant:**

GODARD NADEGE - 04 72 83 47 80

nadege.godard@batigere.fr

INTERVENTION**DEMANDE :** Mon logement / Electricité, Télévision, Téléphone / Electricité / Label électrique**MOTIF :** SUITE ELS LGT VACANT EX GERMAIN SOUS PASS (2 EME ETAGE ALLEE 8) consuel T2 71_5058_01_0001_01_7110462530 verifier et
remplacer DAAF si besoin**COMPLEMENT
TECHNIQUE :**SUITE ELS LGT VACANT EX GERMAIN SOUS PASS (2 EME ETAGE ALLEE 8) consuel T2 71_5058_01_0001_01_7110462530 verifier et
remplacer DAAF si besoin

Montant estimatif des travaux: 0,00 € TTC

DISPONIBILITE CLIENT :

CLÉS :

GARDIEN :

N'oubliez pas de programmer votre intervention dans votre espace fournisseur

Signature fournisseur

Date

Signature client

_ / _ / _

Votre problème est-il résolu ?

La réalisation de votre intervention est à signaler dans votre espace
fournisseurUne enquête de satisfaction est à votre disposition sur votre espace
client batigere.fr

Page 1/2

VALIDATION

Saisie : 20/06/2025 - 14h15m56 / GODARD NADEGE

Validé : 20/06/2025 - 14h16m39 / GODARD NADEGE